

VT10109



VT15909


VT00109


VT10209


VT22009


VT22106


VT26309


VT16309


VT23609

	Profile pionowe do ramy dodatkowej [2]	Profil poprzeczny do montażu wsporników izolatorów	Stelaż montażowy dla wyłączników	Rama dodatkowego przedziału transportowego [3]	Zestaw płyty montażowej dla dwóch wyłączników	Pokrywa czołowa pełna, bez wycięcia, do IP55 [4]	Przegroda dla EVEN szyny główne / szyny podłączeniowe	Przegroda przedział szyn głównych / przedział podłączeniowy	Przegroda dodatkowa przedział szyn głównych / przedział podłączeniowy [2]
	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.
				OPCJA		**OPCJA**			
①	–	**XBBB06** 283860	**XSMIB20** 284257	**XSAF200106** 289908	**XMN330602** 107982	**XMC060602** 107987	**XPNBCB-E-06** 121449	**XPNBCB0602** 289175	–
②	–	**XBBB06** 283860	**XSMIB20** 284257	**XSAF200106** 289908	**XMN340602** 107983	**XMC060602** 107987	**XPNBCB-E-06** 121449	**XPNBCB0602** 289175	–
③	–	**XBBB06** 283860	**XSMIB20** 284257	**XSAF200106** 289908	**XMN330602-R** 110277	**XMC060602** 107987	**XPNBCB-E-06** 121449	**XPNBCB0602** 289175	–
④	–	**XBBB06** 283860	**XSMIB20** 284257	**XSAF200106** 289908	**XMN330602-1** 110274	**XMC060602** 107987	**XPNBCB-E-06** 121449	**XPNBCB0602** 289175	–
⑤	–	**XBBB06** 283860	**XSMIB20** 284257	**XSAF200106** 289908	**XMN330602-2** 125995	**XMC060602** 107987	**XPNBCB-E-06** 121449	**XPNBCB0602** 289175	–
⑥	–	**XBBB08** 283861	**XSMIB20** 284257	**XSAF200106** 289908	**XMN340802-1** 110275	**XMC060802** 107988	**XPNBCB-E-08** 121450	**XPNBCB0802** 118735	–
⑦	–	**XBBB08** 283861	**XSMIB20** 284257	**XSAF200106** 289908	**XMN340802-2** 125997	**XMC060802** 107988	**XPNBCB-E-08** 121450	**XPNBCB0802** 118735	–
				OPCJA		**OPCJA**			
⑧	–	**XBBB06** 283860	**XSMIB20** 284257	**XSAF200108** 289909	**XMN330602** 107982	**XMC060602** 107987	**XPNBCB-E-06** 121449	**XPNBCB0604** 289177	–
⑨	–	**XBBB06** 283860	**XSMIB20** 284257	**XSAF200108** 289909	**XMN340602** 107983	**XMC060602** 107987	**XPNBCB-E-06** 121449	**XPNBCB0604** 289177	–
⑩	–	**XBBB06** 283860	**XSMIB20** 284257	**XSAF200108** 289909	**XMN330602-R** 110277	**XMC060602** 107987	**XPNBCB-E-06** 121449	**XPNBCB0604** 289177	–
⑪	–	**XBBB06** 283860	**XSMIB20** 284257	**XSAF200108** 289909	**XMN330602-1** 110274	**XMC060602** 107987	**XPNBCB-E-06** 121449	**XPNBCB0604** 289177	–
⑫	–	**XBBB06** 283860	**XSMIB20** 284257	**XSAF200108** 289909	**XMN330602-2** 125995	**XMC060602** 107987	**XPNBCB-E-06** 121449	**XPNBCB0604** 289177	–
⑬	–	**XBBB08** 283861	**XSMIB20** 284257	**XSAF200108** 289909	**XMN340802-1** 110275	**XMC060802** 107988	**XPNBCB-E-08** 121450	**XPNBCB0804** 118736	–
⑭	–	**XBBB08** 283861	**XSMIB20** 284257	**XSAF200108** 289909	**XMN340802-2** 125997	**XMC060802** 107988	**XPNBCB-E-08** 121450	**XPNBCB0804** 118736	–
				OPCJA		**OPCJA**			
⑮	**XSFH20-I-D** 150482	**XBBB06** 283860	**XSMIB20** 284257	**XSAF2000-150-1000** 150493	**XMN330602** 107982	**XMC060602** 107987	**XPNBCB-E-06** 121449	**XPNBCB0604** 289177	**XPIBCB-H-06019** 150515
⑯	**XSFH20-I-D** 150482	**XBBB06** 283860	**XSMIB20** 284257	**XSAF2000-150-1000** 150493	**XMN340602** 107983	**XMC060602** 107987	**XPNBCB-E-06** 121449	**XPNBCB0604** 289177	**XPIBCB-H-06019** 150515
⑰	**XSFH20-I-D** 150482	**XBBB06** 283860	**XSMIB20** 284257	**XSAF2000-150-1000** 150493	**XMN330602-R** 110277	**XMC060602** 107987	**XPNBCB-E-06** 121449	**XPNBCB0604** 289177	**XPIBCB-H-06019** 150515
⑱	**XSFH20-I-D** 150482	**XBBB06** 283860	**XSMIB20** 284257	**XSAF2000-150-1000** 150493	**XMN330602-1** 110274	**XMC060602** 107987	**XPNBCB-E-06** 121449	**XPNBCB0604** 289177	**XPIBCB-H-06019** 150515
⑲	**XSFH20-I-D** 150482	**XBBB06** 283860	**XSMIB20** 284257	**XSAF2000-150-1000** 150493	**XMN330602-2** 125995	**XMC060602** 107987	**XPNBCB-E-06** 121449	**XPNBCB0604** 289177	**XPIBCB-H-06019** 150515
⑳	**XSFH20-I-D** 150482	**XBBB08** 283861	**XSMIB20** 284257	**XSAF2000-150-1000** 150493	**XMN340802-1** 110275	**XMC060802** 107988	**XPNBCB-E-08** 121450	**XPNBCB0804** 118736	**XPIBCB-H-08019** 150516
㉑	**XSFH20-I-D** 150482	**XBBB08** 283861	**XSMIB20** 284257	**XSAF2000-150-1000** 150493	**XMN340802-2** 125997	**XMC060802** 107988	**XPNBCB-E-08** 121450	**XPNBCB0804** 118736	**XPIBCB-H-08019** 150516

Uwaga

[1] Jeżeli dzielone pokrywy górna i dolna z otworami z wprowadzeniami przewodów są używane dla przewodów o dużych przekrojach, to w celu zachowania określonego stopnia ochrony należy stosować dodatkowe urządzenia ochronne.

[2] Elementy dodatkowe dla prądu 5000 A, głębokość pola 1000 mm.

[3] Stosowana w miejscach podziału transportowego, montowana po prawej stronie pola, szerokość 75 mm dla pól o głębokości do 800 mm, 150 mm dla pól o głębokości 1000 mm.

[4] Stosowana w miejsce standardowej pokrywy czołowej z zestawu montażowego, w polach bez zamontowanych wyłączników.