WAGO online catalog / eShop

2-kanałowy moduł wyjść analogowych; 0-20 mA

Numer wyrobu: 750-552



2-kanałowy moduł wyjść analogowych; 0-20 mA

Oznaczenie

RoHS ✓
Compliant

Dane handlowe

Dostawca	*WAGO*
Nr wyrobu dostawcy	*750-552*
GTIN / EAN	*4045454393601*
Zawartość	*1*
Opakowanie jednostkowe	*1*
Nr artykułu u klienta	

Uwagi

Moduł wyjść analogowych generuje sygnały o znormalizowanej wielkości 020 mA i 420 mA.Sygnał wyjściowy jest galwanicznie odseparowany od magistrali systemowej i transmitowany z rozdzielczością 12 bitów.Do zasilania modułu prądowego wykorzystywane jest zasilanie magistrali obiektowej.

Dane techniczne


Inne


kolor	*jasnoszary*
znak zgodności	*CE*
liczba wyjść	*2*
izolacja	*500 V system / zasilanie*
napięcie magistrali obiektowej	*24 V DC (-25 % ... +30 %)*
wewnętrzny pobór prądu [mA]	*70 [mA]*
prąd sygnałowy	*0 mA ... 20 mA*
impedancja obciążenia	*< 600 Ω*

Dane techniczne	
czas przetwarzania	*ok. 2 ms*
błąd pomiaru 25 °C	*< ± 0,1 % zakresu*
współczynnik temperaturowy	*< ± 0,01 % /K zakresu*
liniowość	*±10 µA*
rozdzielczość [bitów]	*12 [bitów]*
reprezentacja w obrazie procesu	*2 x 16 bitów dane; 2 x 8 bitów sterowanie/status (opcja)*
stopień ochrony	*IP20*
technika podłączania przewodu (1)	*CAGE CLAMP®*
jednodrutowy, montaż przy pomocy narzędzi	*0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG*
linkowy, montaż przy pomocy narzędzi	*0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG*
dł. odizolowania przewodu	*8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 in*
ciężar [g]	*50.109 [g]*
szerokość	*12 mm / 0.472 in*
wys. [mm]	*64 [mm]*
wysokość od górnej krawędzi szyny	*64 mm / 2.52 in*
gł.	*100 mm / 3.937 in*
temperatura składowania	*-25 °C ... +85 °C*
wilgotność względna (bez kondensacji) [%]	*95 [%]*
rodzaj montażu	*szyna TS 35*
temperatura pracy	*0 °C ... +55 °C*
EMC: emisja zakłóceń	*zgodnie z EN 61000-6-4, przemysł morski*
EMC: odporność na zakłócenia	*zgodnie z EN 61000-6-2, przemysł morski*
odporność na wstrząsy	*zgodnie z IEC zgodnie z IEC 60068-2-27*
odporność na wibracje	*zgodnie z IEC zgodnie z IEC 60068-2-6*

Zdjęcia i schematy




13
14
funkcja AO 1
funkcja AO 2
A1
A2
magistrala systemowa
AO 1
AO 2
+
+
24 V
0V
0V
0 V
S
S
ekran
ekran
750-552
magistrala obiektowa



Adres

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: 0571/887-0
Fax: 0571/887-169
http://www.wago.com
© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.