Pole zasilające XP z wyłącznikiem kompaktowym NZM4, szyny montowane z tyłu

Forma 2



VT17810

→ **Izolatory szyn głównych** oraz **szyn PE/PEN** są dostępne na stronie 388.



VT13310



VT10109

Wyłącznik kompaktowy	I_{cc} do (400 V AC) kA	I_e do A	Głębokość pola mm	Szerokość pola mm	Bieguny	Sposób montażu F = stacjonarny W = wysuwny	Rama górna/dolna Nr art. na jedn.	Rama dodatkowa górna/dolna głębokość 200 mm [2] Nr art. na jedn.	Profile pionowe Nr art. na jedn.
Wyłącznik kompaktowy NZM 4									
NZM 4	100	800–1600	**600**	425	3+4	F	**XSFB0406** 284232	–	**XSFH20** 284245
				600	3+4	F+W	**XSFB0606** 284235	–	**XSFH20** 284245
				800	3+4	F+W	**XSFB0806** 284238	–	**XSFH20** 284245
			800	425	3+4	F	**XSFB0408** 284233	–	**XSFH20** 284245
				600	3+4	F+W	**XSFB0608** 284236	–	**XSFH20** 284245
				800	3+4	F+W	**XSFB0808** 284239	–	**XSFH20** 284245
			800+200	425	3+4	F	**XSFB0408** 284233	**XSFB0402** 150464	**XSFH20** 284245
				600	3+4	F+W	**XSFB0608** 284236	**XSFB0602** 150465	**XSFH20** 284245
				800	3+4	F+W	**XSFB0808** 284239	**XSFB0802** 150466	**XSFH20** 284245

Uwaga

[1] Jeżeli dzielone pokrywy górna i dolna z otworami z wprowadzeniami przewodów są używane dla przewodów o dużych przekrojach, to w celu zachowania określonego stopnia ochrony należy stosować dodatkowe urządzenia ochronne.

[2] Elementy dodatkowe dla prądu 5000 A, głębokość pola 1000 mm.

[3] Stosowana w miejscach podziału transportowego, montowana po prawej stronie pola, szerokość 75 mm dla pól o głębokości do 800 mm, 150 mm dla pól o głębokości 1000 mm.


VT10109


VT15909

VT07506


VT10209


VT00909


VT23409


VT23509

	Profile pionowe do ramy dodatkowej [2]	Profil poprzeczny do montażu wsporników izolatorów	Uniwersalny słupek montażowy	Rama dodatkowego przedziału transportowego [3]	Płyta montażowa dla NZM4	Przegroda przedział podłączeniowy / przedział szyn głównych	Przegroda przedział aparatowy / przedział szyn głównych
	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.
				OPCJA			
①	–	**XBBB04** 283859	**XSMNB20** 285511	**XSAF200106** 289908	**XMN442404MVF** 284081	**XPNBCT0404** 285502	**XPBMB0604** 284107
②	–	**XBBB06** 283860	**XSMNB20** 285511	**XSAF200106** 289908	**XMN442406MVF** 284085	**XPNBCT0604** 285504	**XPBMB0606** 284108
③	–	**XBBB08** 283861	**XSMNB20** 285511	**XSAF200106** 289908	**XMN442408MVF** 290348	**XPNBCT0804** 135258	**XPBMB0608** 284109
				OPCJA			
④	–	**XBBB04** 283859	**XSMNB20** 285511	**XSAF200108** 289909	**XMN442404MVF** 284081	**XPNBCB0406** 285523	**XPBMB0604** 284107
⑤	–	**XBBB06** 283860	**XSMNB20** 285511	**XSAF200108** 289909	**XMN442406MVF** 284085	**XPNBCB0606** 285522	**XPBMB0606** 284108
⑥	–	**XBBB08** 283861	**XSMNB20** 285511	**XSAF200108** 289909	**XMN442408MVF** 290348	**XPNBCB0806** 135257	**XPBMB0608** 284109
				OPCJA			
⑦	**XSFH20-I-D** 150482	**XBBB04** 283859	**XSMNB20** 285511	**XSAF2000-150-1000** 150493	**XMN442404MVF** 284081	**XPNBCB0406** 285523	**XPBMB0604** 284107
⑧	**XSFH20-I-D** 150482	**XBBB06** 283860	**XSMNB20** 285511	**XSAF2000-150-1000** 150493	**XMN442406MVF** 284085	**XPNBCB0606** 285522	**XPBMB0606** 284108
⑨	**XSFH20-I-D** 150482	**XBBB08** 283861	**XSMNB20** 285511	**XSAF2000-150-1000** 150493	**XMN442408MVF** 290348	**XPNBCB0806** 135257	**XPBMB0608** 284109

Uwaga

[1] Jeżeli dzielone pokrywy górna i dolna z otworami z wprowadzeniami przewodów są używane dla przewodów o dużych przekrojach, to w celu zachowania określonego stopnia ochrony należy stosować dodatkowe urządzenia ochronne.

[2] Elementy dodatkowe dla prądu 5000 A, głębokość pola 1000 mm.

[3] Stosowana w miejscach podziału transportowego, montowana po prawej stronie pola, szerokość 75 mm dla pól o głębokości do 800 mm, 150 mm dla pól o głębokości 1000 mm.



VT23109 VT09209 VT09109 VT09309 VT09909 VT09809 VT23309 VT26509 VT13409 VT08206

	Drzwi pola, pełne, do IP55	Drzwi pola, wentylowane do IP31, prawe	Drzwi pola, wentylowane do IP31, lewe	Drzwi pola, przeszklone, do IP55	Pokrywa tylna, pełna, do IP55	Pokrywa tylna, wentylowana, do IP31	Pokrywa górna pełna, do IP55	Pokrywa górna pod flansze, do IP55	Pokrywa górna dzielona, do IP31 [1]	Pokrywa górna ochronna, do IP31
	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.
	Wybierz tylko jeden artykuł				**Wybierz tylko jeden artykuł**			**Wybierz tylko jeden artykuł**		
①	**XSDMC2004** 284198	**XSDMRV2004** 284218	**XSDMLV2004** 284209	**XSDMD2004** 284203	**XSWC2004** 284355	**XSWV2004** 284360	**XSPTC0406** 284302	**XSPTF0406** 284317	**XSPBM0406** 284287	**XAD0406** 283485
②	**XSDMC2006** 284199	**XSDMRV2006** 284219	**XSDMLV2006** 284210	**XSDMD2006** 284204	**XSWC2006** 284356	**XSWV2006** 284361	**XSPTC0606** 284305	**XSPTF0606** 284320	**XSPBM0606** 284290	**XAD0606** 283488
③	**XSDMC2008** 284200	**XSDMRV2008** 284220	**XSDMLV2008** 284211	**XSDMD2008** 284701	**XSWC2008** 284357	**XSWV2008** 284362	**XSPTC0806** 284308	**XSPTF0806** 284323	**XSPBM0806** 284293	**XAD0806** 283811
	Wybierz tylko jeden artykuł				**Wybierz tylko jeden artykuł**			**Wybierz tylko jeden artykuł**		
④	**XSDMC2004** 284198	**XSDMRV2004** 284218	**XSDMLV2004** 284209	**XSDMD2004** 284203	**XSWC2004** 284355	**XSWV2004** 284360	**XSPTC0408** 284303	**XSPTF0408** 284318	**XSPBM0408** 284288	**XAD0408** 283486
⑤	**XSDMC2006** 284199	**XSDMRV2006** 284219	**XSDMLV2006** 284210	**XSDMD2006** 284204	**XSWC2006** 284356	**XSWV2006** 284361	**XSPTC0608** 284306	**XSPTF0608** 284321	**XSPBM0608** 284291	**XAD0608** 283489
⑥	**XSDMC2008** 284200	**XSDMRV2008** 284220	**XSDMLV2008** 284211	**XSDMD2008** 284701	**XSWC2008** 284357	**XSWV2008** 284362	**XSPTC0808** 284309	**XSPTF0808** 284324	**XSPBM0808** 284294	**XAD0808** 283812
	Wybierz tylko jeden artykuł				**Wybierz tylko jeden artykuł**			**Wybierz tylko jeden artykuł**		
⑦	**XSDMC2004** 284198	**XSDMRV2004** 284218	**XSDMLV2004** 284209	**XSDMD2004** 284203	**XSWC2004** 284355	**XSWV2004** 284360	**XSPTC0408** 284303	**XSPTF0408** 284318	**XSPBM0408** 284288	**XAD0408** 283486
⑧	**XSDMC2006** 284199	**XSDMRV2006** 284219	**XSDMLV2006** 284210	**XSDMD2006** 284204	**XSWC2006** 284356	**XSWV2006** 284361	**XSPTC0608** 284306	**XSPTF0608** 284321	**XSPBM0608** 284291	**XAD0608** 283489
⑨	**XSDMC2008** 284200	**XSDMRV2008** 284220	**XSDMLV2008** 284211	**XSDMD2008** 284701	**XSWC2008** 284357	**XSWV2008** 284362	**XSPTC0808** 284309	**XSPTF0808** 284324	**XSPBM0808** 284294	**XAD0808** 283812

Uwaga

[1] Jeżeli dzielone pokrywy górna i dolna z otworami z wprowadzeniami przewodów są używane dla przewodów o dużych przekrojach, to w celu zachowania określonego stopnia ochrony należy stosować dodatkowe urządzenia ochronne.

[2] Elementy dodatkowe dla prądu 5000 A, głębokość pola 1000 mm.

[3] Stosowana w miejscach podziału transportowego, montowana po prawej stronie pola, szerokość 75 mm dla pól o głębokości do 800 mm, 150 mm dla pól o głębokości 1000 mm.



VT23309 VT08106 VT07906

	Pokrywa górna, pełna, do ramy dodatkowej, głębokość 200 mm, IP55 [2]	Cokół wysokość 100 mm	Cokół wysokość 200 mm	Cokół do ramy dodatkowego przedziału wysokość 100 mm	Cokół do ramy dodatkowego przedziału wysokość 200 mm	Przegroda pole/pole	Dodatkowa przegroda pole/pole, głębokość 200 mm [2]
	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.
		Wybierz tylko jeden artykuł		**Wybierz tylko jeden artykuł**			
①	–	**XAP010406** 283823	**XAP020406** 283837	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951	**XPSS2006** 284178	–
②	–	**XAP010606** 283826	**XAP020606** 283840	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951	**XPSS2006** 284178	–
③	–	**XAP010806** 283829	**XAP020806** 283843	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951	**XPSS2006** 284178	–
		Wybierz tylko jeden artykuł		**Wybierz tylko jeden artykuł**			
④	–	**XAP010408** 283824	**XAP020408** 283838	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951	**XPSS2008** 284179	–
⑤	–	**XAP010608** 283827	**XAP020608** 283841	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951	**XPSS2008** 284179	–
⑥	–	**XAP010808** 283830	**XAP020808** 283844	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951	**XPSS2008** 284179	–
		Wybierz tylko jeden artykuł		**Wybierz tylko jeden artykuł**			
⑦	**XSPTC0402** 150483	**XAP010410** 150496	**XAP020410** 150504	**XAP01AF150** 150491	**XAP02AF150** 150492	**XPSS2008** 284179	**XPSS2002** 150495
⑧	**XSPTC0602** 150484	**XAP010610** 150497	**XAP020610** 150505	**XAP01AF150** 150491	**XAP02AF150** 150492	**XPSS2008** 284179	**XPSS2002** 150495
⑨	**XSPTC0802** 150485	**XAP010810** 150498	**XAP020810** 150506	**XAP01AF150** 150491	**XAP02AF150** 150492	**XPSS2008** 284179	**XPSS2002** 150495

Uwaga

[1] Jeżeli dzielone pokrywy górna i dolna z otworami z wprowadzeniami przewodów są używane dla przewodów o dużych przekrojach, to w celu zachowania określonego stopnia ochrony należy stosować dodatkowe urządzenia ochronne.

[2] Elementy dodatkowe dla prądu 5000 A, głębokość pola 1000 mm.

[3] Stosowana w miejscach podziału transportowego, montowana po prawej stronie pola, szerokość 75 mm dla pól o głębokości do 800 mm, 150 mm dla pól o głębokości 1000 mm.

Elementy dla NZM4 w formie 2



Elementy dla NZM4 w formie 2

Uniwersalny słupek montażowy



VT07506

	Uniwersalny słupek montażowy Nr art. na jedn. jedn. = 1 para
	XSMNB20 285511

Przedłużenie przegrody (dla 5000 A)



VT23609

Szerokość pola mm	Przedłużenie przegrody dla aplikacji na 5000 A, przedział podłączeniowy / szyn głównych Nr art. na jedn.
425	**XPIBCB-H-04019** 150514
600	**XPIBCB-H-06019** 150515
800	**XPIBCB-H-08019** 150516

Płyty montażowe, przegrody



VT00909



VT23509



VT23409

Szerokość pola mm	Płyta montażowa dla NZM4, forma 2 Nr art. na jedn.	Płyta montażowa / przegroda Nr art. na jedn.	Przegroda przedział podłączeniowy / przedział szyn głównych tylko dla głębokości 400 mm, forma 2 Nr art. na jedn.	Przegroda przedział podłączeniowy / przedział szyn głównych tylko dla głębokości 600 mm, forma 2 Nr art. na jedn.	Przegroda przedział podłączeniowy / przedział szyn głównych tylko dla głębokości 800 mm, forma 2 Nr art. na jedn.
425	**XMN442404MVF** 284081	**XPBMB0604** 284107	**XPNBCT0402** 285501	**XPNBCT0404** 285502	**XPNBCB0406** 285523
600	**XMN442406MVF** 284085	**XPBMB0606** 284108	**XPNBCT0602** 285503	**XPNBCT0604** 285504	**XPNBCB0606** 285522
800	**XMN442408MVF** 290348	**XPBMB0608** 284109	–	**XPNBCT0804** 135258	**XPNBCB0806** 135257

Powering Business Worldwide

Pole zasilające XP NZM3/4, forma 4

Katalog 2-1 NZM4-4b



1 Rama
2 Cokół
3 Ściana tylna
4 Ściana boczna
5 Pokrywa górna
6 Pokrywa dolna
7 Drzwi
8 Zestaw montażowy
9 Stelaż montażowy dla wyłączników
10 Izolatory szyn głównych
11 System podłączeń kabli
12 Osłona przedziału kablowego
13 Przegroda: przedział aparatowy / przedział szyn głównych (płyta montażowa)
14 Przegroda: przedział wyłącznika / przedział podłączeniowy
15 Przegroda: przedział aparatowy / przedział wyłącznika
16 Przegroda: przedział podłączeniowy / przedział szyn głównych
17 Mechanizm zamka

Cechy

- szerokości: 425/600/800 mm
- montaż stacjonarny lub wysuwny
- aparaty w wersjach 3- i 4-biegunowych
- drugi most szyn głównych w polach sprzęgłowych
- 250–630 A (NZM3)
- 630–1600 A (NZM4)
- forma 4
- stopień ochrony IP31
- przystosowany do bezotworowego podłączenia przewodów, który można zamontować u góry lub na dole
- dostęp do wyłącznika z zewnątrz
- dostosowane dla wyłączników z napędami zdalnymi

Uwagi

Rama jest dostarczana z niebieską listwą wykończeniową.
Drzwi zawierają zamek 3 mm (podwójna bródka klucza)
Jeżeli stosowane są pokrywy dzielone, może być konieczne zastosowanie dodatkowych urządzeń ochronnych w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony.
Wskazane jest zastosowanie NZM3/4-XKSA do ochrony przed dotykiem przy podłączeniach miedzi – spójrz do Katalogu Przemysłowego.
Akcesoria dodatkowe, takie jak flansze, dźwignie zamka z przyciskiem, uszy transportowe, zawiasy 180°, wsporniki montażowe, stabilizatory Durostone, zestawy łączeniowe, kieszenie na schematy oraz inne, są dostępne w rozdziale „Akcesoria ogólne" na stronie 425.

EATON
Powering Business Worldwide

Pole zasilające XP 2x NZM3/4, forma 4

Katalog 2-1 NZM4x2-4b



1 Rama
2 Cokół
3 Ściana tylna
4 Ściana boczna
5 Pokrywa górna
6 Pokrywa dolna
7 Drzwi
8 Zestaw montażowy dla dwóch wyłączników w polu
9 Stelaż montażowy dla wyłączników
10 Izolatory szyn głównych
11 System podłączeń kabli
12 Osłona przedziału kablowego
13 Przegroda: przedział aparatowy / przedział szyn głównych (płyta montażowa)
14 Przegroda: przedział wyłącznika / przedział podłączeniowy
15 Przegroda: przedział aparatowy / przedział wyłącznika
16 Przegroda: przedział podłączeniowy / przedział szyn głównych
17 Mechanizm zamka

Cechy

- szerokości: 425 / 600 / 800 mm
- montaż stacjonarny lub wysuwny
- aparaty w wersjach 3- i 4-biegunowych
- drugi most szyn głównych w polach sprzęgłowych
- 250–630 A (NZM3)
- 630–1600 A (NZM4)
- forma 4
- stopień ochrony IP31
- przystosowany do bezotworowego podłączenia przewodów, który można zamontować u góry lub na dole
- dostęp do wyłącznika z zewnątrz
- montaż dwóch wyłączników w polu
- dostosowane dla wyłączników z napędami zdalnymi

Uwagi

Rama jest dostarczana z niebieską listwą wykończeniową.
Drzwi zawierają zamek 3 mm (podwójna bródka klucza)
Jeżeli stosowane są pokrywy dzielone, może być konieczne zastosowanie dodatkowych urządzeń ochronnych w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony.
Wskazane jest zastosowanie NZM3/4-XKSA do ochrony przed dotykiem przy podłączeniach miedzi – spójrz do Katalogu Przemysłowego.
Akcesoria dodatkowe, takie jak flansze, dźwignie zamka z przyciskiem, uszy transportowe, zawiasy 180°, wsporniki montażowe, stabilizatory Durostone, zestawy łączeniowe, kieszenie na schematy oraz inne, są dostępne w rozdziale „Akcesoria ogólne" na stronie 425.

EATON
Powering Business Worldwide

Pole zasilające z wyłącznikiem kompaktowym NZM 3, forma 4, szyny montowane z tyłu

Forma 4



VT18010

Typy połączeń:
EVEN…… Szyny główne i przestrzeń przyłączeniowa są po tej samej stronie.
OPPO…… Szyny główne i przestrzeń przyłączeniowa są po przeciwnych stronach.

→ **Izolatory szyn głównych** oraz **szyn PE/PEN** są dostępne na stronie 388.



VT13310



VT10109

Wyłącznik kompaktowy	I_{cc} do (400 V AC) kA	I_e do A	Głębokość pola mm	Szerokość pola mm	Bieguny	Sposób montażu F = stacjonarny W = wysuwny	Zdalne sterowanie	Rama górna/dolna Nr art. na jedn.	Rama dodatkowa górna/dolna głębokość 200 mm [2] Nr art. na jedn.	Profile pionowe Nr art. na jedn.
Wyłącznik kompaktowy NZM 3										
NZM 3	100	630	**600**	425	3+4	F		**XSFB0406** 284232	–	**XSFH20** 284245
					3+4	F	Napęd zdalny	**XSFB0406** 284232	–	**XSFH20** 284245
					3+4	W		**XSFB0406** 284232	–	**XSFH20** 284245
					3+4	W	Napęd zdalny	**XSFB0406** 284232	–	**XSFH20** 284245
			800	425	3+4	F		**XSFB0408** 284233	–	**XSFH20** 284245
					3+4	F	Napęd zdalny	**XSFB0408** 284233	–	**XSFH20** 284245
					3+4	W		**XSFB0408** 284233	–	**XSFH20** 284245
					3+4	W	Napęd zdalny	**XSFB0408** 284233	–	**XSFH20** 284245
			800+200	425	3+4	F		**XSFB0408** 284233	**XSFB0402** 150464	**XSFH20** 284245
					3+4	F	Napęd zdalny	**XSFB0408** 284233	**XSFB0402** 150464	**XSFH20** 284245
					3+4	W		**XSFB0408** 284233	**XSFB0402** 150464	**XSFH20** 284245
					3+4	W	Napęd zdalny	**XSFB0408** 284233	**XSFB0402** 150464	**XSFH20** 284245

Uwaga

[1] Jeżeli dzielone pokrywy górna i dolna z otworami z wprowadzeniami przewodów są używane dla przewodów o dużych przekrojach, to w celu zachowania określonego stopnia ochrony należy stosować dodatkowe urządzenia ochronne.
[2] Elementy dodatkowe dla prądu 5000 A, głębokość pola 1000 mm.
[3] Stosowana w miejscach podziału transportowego, montowana po prawej stronie pola, szerokość 75 mm dla pól o głębokości do 800 mm, 150 mm dla pól o głębokości 1000 mm.



VT10109 VT15909 VT00109 VT10209 VT22009 VT02607 VT26309 VT16309 VT23609 VT01109

	Profile pionowe do ramy dodatkowej [2]	Profil poprzeczny do montażu wsporników izolatorów	Stelaż montażowy dla wyłączników	Rama dodatkowego przedziału transportowego [3]	Zestaw płyty montażowej	Pokrywa czołowa pełna, bez wycięcia, do IP55 [4]	Przegroda dla EVEN szyny główne / szyny podłączeniowe	Przegroda przedział szyn głównych / przedział podłączeniowy	Przegroda dodatkowa przedział szyn głównych / przedział podłączeniowy [2]	Przegroda przedział wyłącznika / przedział podłączeniowy
	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.
				OPCJA		**OPCJA**				
①	–	**XBBB04** 283859	**XSMIB20** 284257	**XSAF200106** 289908	**XMN3304** 124411	**XMC0604** 102945	**XPNBCB-E-04** 121448	**XPNBCB0402** 289174	–	**XPNMCB04** 284174
②	–	**XBBB04** 283859	**XSMIB20** 284257	**XSAF200106** 289908	**XMN3304** 124411	**XMC0604** 102945	**XPNBCB-E-04** 121448	**XPNBCB0402** 289174	–	**XPNMCB04** 284174
③	–	**XBBB04** 283859	**XSMIB20** 284257	**XSAF200106** 289908	**XMN3304-1** 129009	**XMC0604** 102945	**XPNBCB-E-04** 121448	**XPNBCB0402** 289174	–	**XPNMCB04** 284174
④	–	**XBBB04** 283859	**XSMIB20** 284257	**XSAF200106** 289908	**XMN3304-2** 129010	**XMC0604** 102945	**XPNBCB-E-04** 121448	**XPNBCB0402** 289174	–	**XPNMCB04** 284174
				OPCJA		**OPCJA**				
⑤	–	**XBBB04** 283859	**XSMIB20** 284257	**XSAF200108** 289909	**XMN3304** 124411	**XMC0604** 102945	**XPNBCB-E-04** 121448	**XPNBCB0404** 289176	–	**XPNMCB04** 284174
⑥	–	**XBBB04** 283859	**XSMIB20** 284257	**XSAF200108** 289909	**XMN3304** 124411	**XMC0604** 102945	**XPNBCB-E-04** 121448	**XPNBCB0404** 289176	–	**XPNMCB04** 284174
⑦	–	**XBBB04** 283859	**XSMIB20** 284257	**XSAF200108** 289909	**XMN3304-1** 129009	**XMC0604** 102945	**XPNBCB-E-04** 121448	**XPNBCB0404** 289176	–	**XPNMCB04** 284174
⑧	–	**XBBB04** 283859	**XSMIB20** 284257	**XSAF200108** 289909	**XMN3304-2** 129010	**XMC0604** 102945	**XPNBCB-E-04** 121448	**XPNBCB0404** 289176	–	**XPNMCB04** 284174
				OPCJA		**OPCJA**				
⑨	**XSFH20-I-D** 150482	**XBBB04** 283859	**XSMIB20** 284257	**XSAF2000-150-1000** 150493	**XMN3304** 124411	**XMC0604** 102945	**XPNBCB-E-04** 121448	**XPNBCB0404** 289176	**XPIBCB-H-04019** 150514	**XPNMCB04** 284174
⑩	**XSFH20-I-D** 150482	**XBBB04** 283859	**XSMIB20** 284257	**XSAF2000-150-1000** 150493	**XMN3304** 124411	**XMC0604** 102945	**XPNBCB-E-04** 121448	**XPNBCB0404** 289176	**XPIBCB-H-04019** 150514	**XPNMCB04** 284174
⑪	**XSFH20-I-D** 150482	**XBBB04** 283859	**XSMIB20** 284257	**XSAF2000-150-1000** 150493	**XMN3304-1** 129009	**XMC0604** 102945	**XPNBCB-E-04** 121448	**XPNBCB0404** 289176	**XPIBCB-H-04019** 150514	**XPNMCB04** 284174
⑫	**XSFH20-I-D** 150482	**XBBB04** 283859	**XSMIB20** 284257	**XSAF2000-150-1000** 150493	**XMN3304-2** 129010	**XMC0604** 102945	**XPNBCB-E-04** 121448	**XPNBCB0404** 289176	**XPIBCB-H-04019** 150514	**XPNMCB04** 284174

Uwaga

[1] Jeżeli dzielone pokrywy górna i dolna z otworami z wprowadzeniami przewodów są używane dla przewodów o dużych przekrojach, to w celu zachowania określonego stopnia ochrony należy stosować dodatkowe urządzenia ochronne.

[2] Elementy dodatkowe dla prądu 5000 A, głębokość pola 1000 mm.

[3] Stosowana w miejscach podziału transportowego, montowana po prawej stronie pola, szerokość 75 mm dla pól o głębokości do 800 mm, 150 mm dla pól o głębokości 1000 mm.

[4] Stosowana w miejsce standardowej pokrywy czołowej z zestawu montażowego, w polach bez zamontowanych wyłączników.



VT01109 VT23509 VT01509 VT22409 VT09509 VT01909 VT09709 VT09609

	Przegroda przedział aparatowy / przedział wyłącznika	Przegroda przedział aparatowy / przedział szyn głównych (płyta montażowa)	Przegroda obrotowa przedział aparatowy / przedział szyn głównych (płyta montażowa)	Osłona przedziału kablowego, przezroczysta	Drzwi do przedziału aparatowego, pełne, do IP55	Drzwi do przedziału aparatowego, z wycięciem 96/96, do IP55	Drzwi do przedziału aparatowego, z wycięciem 144/144, do IP55	Drzwi do przedziału aparatowego, wentylowane, prawe, do IP31	Drzwi do przedziału aparatowego, wentylowane, lewe, do IP31
	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.
		Wybierz tylko jeden artykuł			Wybierz tylko jeden artykuł			Wybierz tylko jeden artykuł	
①	**XPMMB0404** 284163	**XPBMB0604** 284107	**XPBMB0604-ROT** 112312	**XPC0604** 284115	**XSDMC0604** 284194	**XSDMC0604-1-96** 112317	**XSDMC0604-1-144** 112327	**XSDMRV0604** 284214	**XSDMLV0604** 284205
②	**XPMMB0404** 284163	**XPBMB0604** 284107	**XPBMB0604-ROT** 112312	**XPC0604** 284115	**XSDMC0604** 284194	**XSDMC0604-1-96** 112317	**XSDMC0604-1-144** 112327	**XSDMRV0604** 284214	**XSDMLV0604** 284205
③	**XPMMB0404** 284163	**XPBMB0604** 284107	**XPBMB0604-ROT** 112312	**XPC0604** 284115	**XSDMC0604** 284194	**XSDMC0604-1-96** 112317	**XSDMC0604-1-144** 112327	**XSDMRV0604** 284214	**XSDMLV0604** 284205
④	**XPMMB0404** 284163	**XPBMB0604** 284107	**XPBMB0604-ROT** 112312	**XPC0604** 284115	**XSDMC0604** 284194	**XSDMC0604-1-96** 112317	**XSDMC0604-1-144** 112327	**XSDMRV0604** 284214	**XSDMLV0604** 284205
		Wybierz tylko jeden artykuł			Wybierz tylko jeden artykuł			Wybierz tylko jeden artykuł	
⑤	**XPMMB0404** 284163	**XPBMB0604** 284107	**XPBMB0604-ROT** 112312	**XPC0604** 284115	**XSDMC0604** 284194	**XSDMC0604-1-96** 112317	**XSDMC0604-1-144** 112327	**XSDMRV0604** 284214	**XSDMLV0604** 284205
⑥	**XPMMB0404** 284163	**XPBMB0604** 284107	**XPBMB0604-ROT** 112312	**XPC0604** 284115	**XSDMC0604** 284194	**XSDMC0604-1-96** 112317	**XSDMC0604-1-144** 112327	**XSDMRV0604** 284214	**XSDMLV0604** 284205
⑦	**XPMMB0404** 284163	**XPBMB0604** 284107	**XPBMB0604-ROT** 112312	**XPC0604** 284115	**XSDMC0604** 284194	**XSDMC0604-1-96** 112317	**XSDMC0604-1-144** 112327	**XSDMRV0604** 284214	**XSDMLV0604** 284205
⑧	**XPMMB0404** 284163	**XPBMB0604** 284107	**XPBMB0604-ROT** 112312	**XPC0604** 284115	**XSDMC0604** 284194	**XSDMC0604-1-96** 112317	**XSDMC0604-1-144** 112327	**XSDMRV0604** 284214	**XSDMLV0604** 284205
		Wybierz tylko jeden artykuł			Wybierz tylko jeden artykuł			Wybierz tylko jeden artykuł	
⑨	**XPMMB0404** 284163	**XPBMB0604** 284107	**XPBMB0604-ROT** 112312	**XPC0604** 284115	**XSDMC0604** 284194	**XSDMC0604-1-96** 112317	**XSDMC0604-1-144** 112327	**XSDMRV0604** 284214	**XSDMLV0604** 284205
⑩	**XPMMB0404** 284163	**XPBMB0604** 284107	**XPBMB0604-ROT** 112312	**XPC0604** 284115	**XSDMC0604** 284194	**XSDMC0604-1-96** 112317	**XSDMC0604-1-144** 112327	**XSDMRV0604** 284214	**XSDMLV0604** 284205
⑪	**XPMMB0404** 284163	**XPBMB0604** 284107	**XPBMB0604-ROT** 112312	**XPC0604** 284115	**XSDMC0604** 284194	**XSDMC0604-1-96** 112317	**XSDMC0604-1-144** 112327	**XSDMRV0604** 284214	**XSDMLV0604** 284205
⑫	**XPMMB0404** 284163	**XPBMB0604** 284107	**XPBMB0604-ROT** 112312	**XPC0604** 284115	**XSDMC0604** 284194	**XSDMC0604-1-96** 112317	**XSDMC0604-1-144** 112327	**XSDMRV0604** 284214	**XSDMLV0604** 284205

Uwaga

[1] Jeżeli dzielone pokrywy górna i dolna z otworami z wprowadzeniami przewodów są używane dla przewodów o dużych przekrojach, to w celu zachowania określonego stopnia ochrony należy stosować dodatkowe urządzenia ochronne.

[2] Elementy dodatkowe dla prądu 5000 A, głębokość pola 1000 mm.

[3] Stosowana w miejscach podziału transportowego, montowana po prawej stronie pola, szerokość 75 mm dla pól o głębokości do 800 mm, 150 mm dla pól o głębokości 1000 mm.



VT09909 VT09809 VT23309 VT26509 VT13409 VT08206 VT23309 VT08106

	Pokrywa tylna, pełna, do IP55 Nr art. na jedn.	Pokrywa tylna, wentylowana, do IP31 Nr art. na jedn.	Pokrywa górna pełna, do IP55 Nr art. na jedn.	Pokrywa górna pod flansze, do IP55 Nr art. na jedn.	Pokrywa górna dzielona, do IP31 [1] Nr art. na jedn.	Pokrywa górna ochronna, do IP31 Nr art. na jedn.	Pokrywa górna, pełna, do ramy dodatkowej, głębokość 200mm, IP55 [2] Nr art. na jedn.	Cokół wysokość 100 mm Nr art. na jedn.	Cokół wysokość 200 mm Nr art. na jedn.	Cokół do ramy dodatkowego przedziału wysokość 100 mm Nr art. na jedn.	Cokół do ramy dodatkowego przedziału wysokość 200 mm Nr art. na jedn.
	Wybierz tylko jeden artykuł			**Wybierz tylko jeden artykuł**				**Wybierz tylko jeden artykuł**		**Wybierz tylko jeden artykuł**	
①	**XSWC2004** 284355	**XSWV2004** 284360	**XSPTC0406** 284302	**XSPTF0406** 284317	**XSPBM0406** 284287	**XAD0406** 283485	–	**XAP010406** 283823	**XAP020406** 283837	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951
②	**XSWC2004** 284355	**XSWV2004** 284360	**XSPTC0406** 284302	**XSPTF0406** 284317	**XSPBM0406** 284287	**XAD0406** 283485	–	**XAP010406** 283823	**XAP020406** 283837	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951
③	**XSWC2004** 284355	**XSWV2004** 284360	**XSPTC0406** 284302	**XSPTF0406** 284317	**XSPBM0406** 284287	**XAD0406** 283485	–	**XAP010406** 283823	**XAP020406** 283837	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951
④	**XSWC2004** 284355	**XSWV2004** 284360	**XSPTC0406** 284302	**XSPTF0406** 284317	**XSPBM0406** 284287	**XAD0406** 283485	–	**XAP010406** 283823	**XAP020406** 283837	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951
	Wybierz tylko jeden artykuł			**Wybierz tylko jeden artykuł**				**Wybierz tylko jeden artykuł**		**Wybierz tylko jeden artykuł**	
⑤	**XSWC2004** 284355	**XSWV2004** 284360	**XSPTC0408** 284303	**XSPTF0408** 284318	**XSPBM0408** 284288	**XAD0408** 283486	–	**XAP010408** 283824	**XAP020408** 283838	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951
⑥	**XSWC2004** 284355	**XSWV2004** 284360	**XSPTC0408** 284303	**XSPTF0408** 284318	**XSPBM0408** 284288	**XAD0408** 283486	–	**XAP010408** 283824	**XAP020408** 283838	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951
⑦	**XSWC2004** 284355	**XSWV2004** 284360	**XSPTC0408** 284303	**XSPTF0408** 284318	**XSPBM0408** 284288	**XAD0408** 283486	–	**XAP010408** 283824	**XAP020408** 283838	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951
⑧	**XSWC2004** 284355	**XSWV2004** 284360	**XSPTC0408** 284303	**XSPTF0408** 284318	**XSPBM0408** 284288	**XAD0408** 283486	–	**XAP010408** 283824	**XAP020408** 283838	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951
	Wybierz tylko jeden artykuł			**Wybierz tylko jeden artykuł**				**Wybierz tylko jeden artykuł**		**Wybierz tylko jeden artykuł**	
⑨	**XSWC2004** 284355	**XSWV2004** 284360	**XSPTC0408** 284303	**XSPTF0408** 284318	**XSPBM0408** 284288	**XAD0408** 283486	**XSPTC0402** 150483	**XAP010410** 150496	**XAP020410** 150504	**XAP01AF150** 150491	**XAP02AF150** 150492
⑩	**XSWC2004** 284355	**XSWV2004** 284360	**XSPTC0408** 284303	**XSPTF0408** 284318	**XSPBM0408** 284288	**XAD0408** 283486	**XSPTC0402** 150483	**XAP010410** 150496	**XAP020410** 150504	**XAP01AF150** 150491	**XAP02AF150** 150492
⑪	**XSWC2004** 284355	**XSWV2004** 284360	**XSPTC0408** 284303	**XSPTF0408** 284318	**XSPBM0408** 284288	**XAD0408** 283486	**XSPTC0402** 150483	**XAP010410** 150496	**XAP020410** 150504	**XAP01AF150** 150491	**XAP02AF150** 150492
⑫	**XSWC2004** 284355	**XSWV2004** 284360	**XSPTC0408** 284303	**XSPTF0408** 284318	**XSPBM0408** 284288	**XAD0408** 283486	**XSPTC0402** 150483	**XAP010410** 150496	**XAP020410** 150504	**XAP01AF150** 150491	**XAP02AF150** 150492

Uwaga

[1] Jeżeli dzielone pokrywy górna i dolna z otworami z wprowadzeniami przewodów są używane dla przewodów o dużych przekrojach, to w celu zachowania określonego stopnia ochrony należy stosować dodatkowe urządzenia ochronne.

[2] Elementy dodatkowe dla prądu 5000 A, głębokość pola 1000 mm.

[3] Stosowana w miejscach podziału transportowego, montowana po prawej stronie pola, szerokość 75 mm dla pól o głębokości do 800 mm, 150 mm dla pól o głębokości 1000 mm.

Pole zasilające z dwoma wyłącznikami kompaktowymi NZM3, forma 4, szyny montowane z tyłu

Forma 4



VT20910

Typy połączeń:
EVEN…… Szyny główne i przestrzeń przyłączeniowa są po tej samej stronie.
OPPO…… Szyny główne i przestrzeń przyłączeniowa są po przeciwnych stronach.

→ **Izolatory szyn głównych** oraz **szyn PE/PEN** są dostępne na stronie 388.



VT13310



VT10109

Wyłącznik kompaktowy	I_{cc} do (400 V AC) kA	I_e do A	Głębokość pola mm	Szerokość pola mm	Bieguny	Sposób montażu F = stacjonarny W = wysuwny	Zdalne sterowanie	Rama górna/dolna Nr art. na jedn.	Rama dodatkowa górna/dolna głębokość 200 mm [2] Nr art. na jedn.	Profile pionowe Nr art. na jedn.
Wyłącznik kompaktowy NZM3										
NZM3	100	630	**600**	600	3	F		**XSFB0606** 284235	–	**XSFH20** 284245
					4	F		**XSFB0606** 284235	–	**XSFH20** 284245
					3	F	Napęd zdalny	**XSFB0606** 284235	–	**XSFH20** 284245
					3	W		**XSFB0606** 284235	–	**XSFH20** 284245
					3	W	Napęd zdalny	**XSFB0606** 284235	–	**XSFH20** 284245
				800	4	W		**XSFB0806** 284238	–	**XSFH20** 284245
					4	W	Napęd zdalny	**XSFB0806** 284238	–	**XSFH20** 284245
			800	600	3	F		**XSFB0608** 284236	–	**XSFH20** 284245
					4	F		**XSFB0608** 284236	–	**XSFH20** 284245
					3	F	Napęd zdalny	**XSFB0608** 284236	–	**XSFH20** 284245
					3	W		**XSFB0608** 284236	–	**XSFH20** 284245
					3	W	Napęd zdalny	**XSFB0608** 284236	–	**XSFH20** 284245
				800	4	W		**XSFB0808** 284239	–	**XSFH20** 284245
					4	W	Napęd zdalny	**XSFB0808** 284239	–	**XSFH20** 284245
			800+200	600	3	F		**XSFB0608** 284236	**XSFB0602** 150465	**XSFH20** 284245
					4	F		**XSFB0608** 284236	**XSFB0602** 150465	**XSFH20** 284245
					3	F	Napęd zdalny	**XSFB0608** 284236	**XSFB0602** 150465	**XSFH20** 284245
					3	W		**XSFB0608** 284236	**XSFB0602** 150465	**XSFH20** 284245
					3	W	Napęd zdalny	**XSFB0608** 284236	**XSFB0602** 150465	**XSFH20** 284245
				800	4	W		**XSFB0808** 284239	**XSFB0802** 150466	**XSFH20** 284245
					4	W	Napęd zdalny	**XSFB0808** 284239	**XSFB0802** 150466	**XSFH20** 284245

Uwaga

[1] Jeżeli dzielone pokrywy górna i dolna z otworami z wprowadzeniami przewodów są używane dla przewodów o dużych przekrojach, to w celu zachowania określonego stopnia ochrony należy stosować dodatkowe urządzenia ochronne.
[2] Elementy dodatkowe dla prądu 5000 A, głębokość pola 1000 mm.
[3] Stosowana w miejscach podziału transportowego, montowana po prawej stronie pola, szerokość 75 mm dla pól o głębokości do 800 mm, 150 mm dla pól o głębokości 1000 mm.


VT10109


VT15909


VT00109


VT10209


VT22009


VT22106


VT26309


VT16309


VT23609

	Profile pionowe do ramy dodatkowej [2]	Profil poprzeczny do montażu wsporników izolatorów	Stelaż montażowy dla wyłączników	Rama dodatkowego przedziału transportowego [3]	Zestaw płyty montażowej dla dwóch wyłączników	Pokrywa czołowa pełna, bez wycięcia, do IP55 [4]	Przegroda dla EVEN szyny główne / szyny podłączeniowe	Przegroda przedział szyn głównych / przedział podłączeniowy	Przegroda dodatkowa przedział szyn głównych / przedział podłączeniowy [2]
	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.
				OPCJA		**OPCJA**			
①	–	**XBBB06** 283860	**XSMIB20** 284257	**XSAF200106** 289908	**XMN330602** 107982	**XMC060602** 107987	**XPNBCB-E-06** 121449	**XPNBCB0602** 289175	–
②	–	**XBBB06** 283860	**XSMIB20** 284257	**XSAF200106** 289908	**XMN340602** 107983	**XMC060602** 107987	**XPNBCB-E-06** 121449	**XPNBCB0602** 289175	–
③	–	**XBBB06** 283860	**XSMIB20** 284257	**XSAF200106** 289908	**XMN330602-R** 110277	**XMC060602** 107987	**XPNBCB-E-06** 121449	**XPNBCB0602** 289175	–
④	–	**XBBB06** 283860	**XSMIB20** 284257	**XSAF200106** 289908	**XMN330602-1** 110274	**XMC060602** 107987	**XPNBCB-E-06** 121449	**XPNBCB0602** 289175	–
⑤	–	**XBBB06** 283860	**XSMIB20** 284257	**XSAF200106** 289908	**XMN330602-2** 125995	**XMC060602** 107987	**XPNBCB-E-06** 121449	**XPNBCB0602** 289175	–
⑥	–	**XBBB08** 283861	**XSMIB20** 284257	**XSAF200106** 289908	**XMN340802-1** 110275	**XMC060802** 107988	**XPNBCB-E-08** 121450	**XPNBCB0802** 118735	–
⑦	–	**XBBB08** 283861	**XSMIB20** 284257	**XSAF200106** 289908	**XMN340802-2** 125997	**XMC060802** 107988	**XPNBCB-E-08** 121450	**XPNBCB0802** 118735	–
				OPCJA		**OPCJA**			
⑧	–	**XBBB06** 283860	**XSMIB20** 284257	**XSAF200108** 289909	**XMN330602** 107982	**XMC060602** 107987	**XPNBCB-E-06** 121449	**XPNBCB0604** 289177	–
⑨	–	**XBBB06** 283860	**XSMIB20** 284257	**XSAF200108** 289909	**XMN340602** 107983	**XMC060602** 107987	**XPNBCB-E-06** 121449	**XPNBCB0604** 289177	–
⑩	–	**XBBB06** 283860	**XSMIB20** 284257	**XSAF200108** 289909	**XMN330602-R** 110277	**XMC060602** 107987	**XPNBCB-E-06** 121449	**XPNBCB0604** 289177	–
⑪	–	**XBBB06** 283860	**XSMIB20** 284257	**XSAF200108** 289909	**XMN330602-1** 110274	**XMC060602** 107987	**XPNBCB-E-06** 121449	**XPNBCB0604** 289177	–
⑫	–	**XBBB06** 283860	**XSMIB20** 284257	**XSAF200108** 289909	**XMN330602-2** 125995	**XMC060602** 107987	**XPNBCB-E-06** 121449	**XPNBCB0604** 289177	–
⑬	–	**XBBB08** 283861	**XSMIB20** 284257	**XSAF200108** 289909	**XMN340802-1** 110275	**XMC060802** 107988	**XPNBCB-E-08** 121450	**XPNBCB0804** 118736	–
⑭	–	**XBBB08** 283861	**XSMIB20** 284257	**XSAF200108** 289909	**XMN340802-2** 125997	**XMC060802** 107988	**XPNBCB-E-08** 121450	**XPNBCB0804** 118736	–
				OPCJA		**OPCJA**			
⑮	**XSFH20-I-D** 150482	**XBBB06** 283860	**XSMIB20** 284257	**XSAF2000-150-1000** 150493	**XMN330602** 107982	**XMC060602** 107987	**XPNBCB-E-06** 121449	**XPNBCB0604** 289177	**XPIBCB-H-06019** 150515
⑯	**XSFH20-I-D** 150482	**XBBB06** 283860	**XSMIB20** 284257	**XSAF2000-150-1000** 150493	**XMN340602** 107983	**XMC060602** 107987	**XPNBCB-E-06** 121449	**XPNBCB0604** 289177	**XPIBCB-H-06019** 150515
⑰	**XSFH20-I-D** 150482	**XBBB06** 283860	**XSMIB20** 284257	**XSAF2000-150-1000** 150493	**XMN330602-R** 110277	**XMC060602** 107987	**XPNBCB-E-06** 121449	**XPNBCB0604** 289177	**XPIBCB-H-06019** 150515
⑱	**XSFH20-I-D** 150482	**XBBB06** 283860	**XSMIB20** 284257	**XSAF2000-150-1000** 150493	**XMN330602-1** 110274	**XMC060602** 107987	**XPNBCB-E-06** 121449	**XPNBCB0604** 289177	**XPIBCB-H-06019** 150515
⑲	**XSFH20-I-D** 150482	**XBBB06** 283860	**XSMIB20** 284257	**XSAF2000-150-1000** 150493	**XMN330602-2** 125995	**XMC060602** 107987	**XPNBCB-E-06** 121449	**XPNBCB0604** 289177	**XPIBCB-H-06019** 150515
⑳	**XSFH20-I-D** 150482	**XBBB08** 283861	**XSMIB20** 284257	**XSAF2000-150-1000** 150493	**XMN340802-1** 110275	**XMC060802** 107988	**XPNBCB-E-08** 121450	**XPNBCB0804** 118736	**XPIBCB-H-08019** 150516
㉑	**XSFH20-I-D** 150482	**XBBB08** 283861	**XSMIB20** 284257	**XSAF2000-150-1000** 150493	**XMN340802-2** 125997	**XMC060802** 107988	**XPNBCB-E-08** 121450	**XPNBCB0804** 118736	**XPIBCB-H-08019** 150516

Uwaga

[1] Jeżeli dzielone pokrywy górna i dolna z otworami z wprowadzeniami przewodów są używane dla przewodów o dużych przekrojach, to w celu zachowania określonego stopnia ochrony należy stosować dodatkowe urządzenia ochronne.

[2] Elementy dodatkowe dla prądu 5000 A, głębokość pola 1000 mm.

[3] Stosowana w miejscach podziału transportowego, montowana po prawej stronie pola, szerokość 75 mm dla pól o głębokości do 800 mm, 150 mm dla pól o głębokości 1000 mm.

[4] Stosowana w miejsce standardowej pokrywy czołowej z zestawu montażowego, w polach bez zamontowanych wyłączników.



VT01109 VT23509 VT01509 VT22409 VT09509 VT01909 VT09709 VT09609

	Przegroda przedział wyłącznika / przedział podłączeniowy Nr art. na jedn.	Przegroda przedział aparatowy / przedział wyłącznika Nr art. na jedn.	Przegroda przedział aparatowy / przedział szyn głównych (płyta montażowa) Nr art. na jedn.	Przegroda obrotowa przedział aparatowy / przedział szyn głównych (płyta montażowa) Nr art. na jedn.	Osłona przedziału kablowego, przezroczysta Nr art. na jedn.	Drzwi do przedziału aparatowego, pełne, do IP55 Nr art. na jedn.	Drzwi do przedziału aparatowego, z wycięciem 96/96, do IP55 Nr art. na jedn.	Drzwi do przedziału aparatowego, z wycięciem 144/144, do IP55 Nr art. na jedn.	Drzwi do przedziału aparatowego, wentylowane, prawe, do IP31 Nr art. na jedn.	Drzwi do przedziału aparatowego, wentylowane, lewe, do IP31 Nr art. na jedn.
			Wybierz tylko jeden artykuł			Wybierz tylko jeden artykuł			Wybierz tylko jeden artykuł	
①	**XPNMCB06** 284175	**XPMMB0604** 284164	**XPBMB0606** 284108	**XPBMB0606-ROT** 112313	**XPC0606** 284116	**XSDMC0606** 284195	**XSDMC0606-1-96** 112318	**XSDMC0606-1-144** 112328	**XSDMRV0606** 284215	**XSDMLV0606** 284206
②	**XPNMCB06** 284175	**XPMMB0604** 284164	**XPBMB0606** 284108	**XPBMB0606-ROT** 112313	**XPC0606** 284116	**XSDMC0606** 284195	**XSDMC0606-1-96** 112318	**XSDMC0606-1-144** 112328	**XSDMRV0606** 284215	**XSDMLV0606** 284206
③	**XPNMCB06** 284175	**XPMMB0604** 284164	**XPBMB0606** 284108	**XPBMB0606-ROT** 112313	**XPC0606** 284116	**XSDMC0606** 284195	**XSDMC0606-1-96** 112318	**XSDMC0606-1-144** 112328	**XSDMRV0606** 284215	**XSDMLV0606** 284206
④	**XPNMCB06** 284175	**XPMMB0604** 284164	**XPBMB0606** 284108	**XPBMB0606-ROT** 112313	**XPC0606** 284116	**XSDMC0606** 284195	**XSDMC0606-1-96** 112318	**XSDMC0606-1-144** 112328	**XSDMRV0606** 284215	**XSDMLV0606** 284206
⑤	**XPNMCB06** 284175	**XPMMB0604** 284164	**XPBMB0606** 284108	**XPBMB0606-ROT** 112313	**XPC0606** 284116	**XSDMC0606** 284195	**XSDMC0606-1-96** 112318	**XSDMC0606-1-144** 112328	**XSDMRV0606** 284215	**XSDMLV0606** 284206
⑥	**XPNMCB08** 116455	**XPMMB0804** 284165	**XPBMB0608** 284109	**XPBMB0608-ROT** 112314	**XPC0608** 284117	**XSDMC0608** 284196	**XSDMC0608-1-96** 112319	**XSDMC0608-1-144** 112329	**XSDMRV0608** 284216	**XSDMLV0608** 284207
⑦	**XPNMCB08** 116455	**XPMMB0804** 284165	**XPBMB0608** 284109	**XPBMB0608-ROT** 112314	**XPC0608** 284117	**XSDMC0608** 284196	**XSDMC0608-1-96** 112319	**XSDMC0608-1-144** 112329	**XSDMRV0608** 284216	**XSDMLV0608** 284207
			Wybierz tylko jeden artykuł			Wybierz tylko jeden artykuł			Wybierz tylko jeden artykuł	
⑧	**XPNMCB06** 284175	**XPMMB0604** 284164	**XPBMB0606** 284108	**XPBMB0606-ROT** 112313	**XPC0606** 284116	**XSDMC0606** 284195	**XSDMC0606-1-96** 112318	**XSDMC0606-1-144** 112328	**XSDMRV0606** 284215	**XSDMLV0606** 284206
⑨	**XPNMCB06** 284175	**XPMMB0604** 284164	**XPBMB0606** 284108	**XPBMB0606-ROT** 112313	**XPC0606** 284116	**XSDMC0606** 284195	**XSDMC0606-1-96** 112318	**XSDMC0606-1-144** 112328	**XSDMRV0606** 284215	**XSDMLV0606** 284206
⑩	**XPNMCB06** 284175	**XPMMB0604** 284164	**XPBMB0606** 284108	**XPBMB0606-ROT** 112313	**XPC0606** 284116	**XSDMC0606** 284195	**XSDMC0606-1-96** 112318	**XSDMC0606-1-144** 112328	**XSDMRV0606** 284215	**XSDMLV0606** 284206
⑪	**XPNMCB06** 284175	**XPMMB0604** 284164	**XPBMB0606** 284108	**XPBMB0606-ROT** 112313	**XPC0606** 284116	**XSDMC0606** 284195	**XSDMC0606-1-96** 112318	**XSDMC0606-1-144** 112328	**XSDMRV0606** 284215	**XSDMLV0606** 284206
⑫	**XPNMCB06** 284175	**XPMMB0604** 284164	**XPBMB0606** 284108	**XPBMB0606-ROT** 112313	**XPC0606** 284116	**XSDMC0606** 284195	**XSDMC0606-1-96** 112318	**XSDMC0606-1-144** 112328	**XSDMRV0606** 284215	**XSDMLV0606** 284206
⑬	**XPNMCB08** 116455	**XPMMB0804** 284165	**XPBMB0608** 284109	**XPBMB0608-ROT** 112314	**XPC0608** 284117	**XSDMC0608** 284196	**XSDMC0608-1-96** 112319	**XSDMC0608-1-144** 112329	**XSDMRV0608** 284216	**XSDMLV0608** 284207
⑭	**XPNMCB08** 116455	**XPMMB0804** 284165	**XPBMB0608** 284109	**XPBMB0608-ROT** 112314	**XPC0608** 284117	**XSDMC0608** 284196	**XSDMC0608-1-96** 112319	**XSDMC0608-1-144** 112329	**XSDMRV0608** 284216	**XSDMLV0608** 284207
			Wybierz tylko jeden artykuł			Wybierz tylko jeden artykuł			Wybierz tylko jeden artykuł	
⑮	**XPNMCB06** 284175	**XPMMB0604** 284164	**XPBMB0606** 284108	**XPBMB0606-ROT** 112313	**XPC0606** 284116	**XSDMC0606** 284195	**XSDMC0606-1-96** 112318	**XSDMC0606-1-144** 112328	**XSDMRV0606** 284215	**XSDMLV0606** 284206
⑯	**XPNMCB06** 284175	**XPMMB0604** 284164	**XPBMB0606** 284108	**XPBMB0606-ROT** 112313	**XPC0606** 284116	**XSDMC0606** 284195	**XSDMC0606-1-96** 112318	**XSDMC0606-1-144** 112328	**XSDMRV0606** 284215	**XSDMLV0606** 284206
⑰	**XPNMCB06** 284175	**XPMMB0604** 284164	**XPBMB0606** 284108	**XPBMB0606-ROT** 112313	**XPC0606** 284116	**XSDMC0606** 284195	**XSDMC0606-1-96** 112318	**XSDMC0606-1-144** 112328	**XSDMRV0606** 284215	**XSDMLV0606** 284206
⑱	**XPNMCB06** 284175	**XPMMB0604** 284164	**XPBMB0606** 284108	**XPBMB0606-ROT** 112313	**XPC0606** 284116	**XSDMC0606** 284195	**XSDMC0606-1-96** 112318	**XSDMC0606-1-144** 112328	**XSDMRV0606** 284215	**XSDMLV0606** 284206
⑲	**XPNMCB06** 284175	**XPMMB0604** 284164	**XPBMB0606** 284108	**XPBMB0606-ROT** 112313	**XPC0606** 284116	**XSDMC0606** 284195	**XSDMC0606-1-96** 112318	**XSDMC0606-1-144** 112328	**XSDMRV0606** 284215	**XSDMLV0606** 284206
⑳	**XPNMCB08** 116455	**XPMMB0804** 284165	**XPBMB0608** 284109	**XPBMB0608-ROT** 112314	**XPC0608** 284117	**XSDMC0608** 284196	**XSDMC0608-1-96** 112319	**XSDMC0608-1-144** 112329	**XSDMRV0608** 284216	**XSDMLV0608** 284207
㉑	**XPNMCB08** 116455	**XPMMB0804** 284165	**XPBMB0608** 284109	**XPBMB0608-ROT** 112314	**XPC0608** 284117	**XSDMC0608** 284196	**XSDMC0608-1-96** 112319	**XSDMC0608-1-144** 112329	**XSDMRV0608** 284216	**XSDMLV0608** 284207

Uwaga

[1] Jeżeli dzielone pokrywy górna i dolna z otworami z wprowadzeniami przewodów są używane dla przewodów o dużych przekrojach, to w celu zachowania określonego stopnia ochrony należy stosować dodatkowe urządzenia ochronne.

[2] Elementy dodatkowe dla prądu 5000 A, głębokość pola 1000 mm.

[3] Stosowana w miejscach podziału transportowego, montowana po prawej stronie pola, szerokość 75 mm dla pól o głębokości do 800 mm, 150 mm dla pól o głębokości 1000 mm.



VT09909 VT09809 VT23309 VT26509 VT13409 VT08206 VT23309 VT08106

	Pokrywa tylna, pełna, do IP55 Nr art. na jedn.	Pokrywa tylna, wentylowana, do IP31 Nr art. na jedn.	Pokrywa górna pełna, do IP55 Nr art. na jedn.	Pokrywa górna pod flansze, do IP55 Nr art. na jedn.	Pokrywa góra na dzielona, do IP31 [1] Nr art. na jedn.	Pokrywa górna ochronna, do IP31 Nr art. na jedn.	Pokrywa górna, pełna, do ramy dodatkowej, głębokość 200 mm, IP55 [2] Nr art. na jedn.	Cokół wysokość 100 mm Nr art. na jedn.	Cokół wysokość 200 mm Nr art. na jedn.	Cokół do ramy dodatkowego przedziału wysokość 100 mm Nr art. na jedn.	Cokół do ramy dodatkowego przedziału wysokość 200 mm Nr art. na jedn.
	Wybierz tylko jeden artykuł		**Wybierz tylko jeden artykuł**					**Wybierz tylko jeden artykuł**		**Wybierz tylko jeden artykuł**	
①	**XSWC2006** 284356	**XSWV2006** 284361	**XSPTC0606** 284305	**XSPTF0606** 284320	**XSPBM0606** 284290	**XAD0606** 283488	–	**XAP010606** 283826	**XAP020606** 283840	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951
②	**XSWC2006** 284356	**XSWV2006** 284361	**XSPTC0606** 284305	**XSPTF0606** 284320	**XSPBM0606** 284290	**XAD0606** 283488	–	**XAP010606** 283826	**XAP020606** 283840	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951
③	**XSWC2006** 284356	**XSWV2006** 284361	**XSPTC0606** 284305	**XSPTF0606** 284320	**XSPBM0606** 284290	**XAD0606** 283488	–	**XAP010606** 283826	**XAP020606** 283840	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951
④	**XSWC2006** 284356	**XSWV2006** 284361	**XSPTC0606** 284305	**XSPTF0606** 284320	**XSPBM0606** 284290	**XAD0606** 283488	–	**XAP010606** 283826	**XAP020606** 283840	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951
⑤	**XSWC2006** 284356	**XSWV2006** 284361	**XSPTC0606** 284305	**XSPTF0606** 284320	**XSPBM0606** 284290	**XAD0606** 283488	–	**XAP010606** 283826	**XAP020606** 283840	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951
⑥	**XSWC2008** 284357	**XSWV2008** 284362	**XSPTC0806** 284308	**XSPTF0806** 284323	**XSPBM0806** 284293	**XAD0806** 283811	–	**XAP010806** 283829	**XAP020806** 283843	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951
⑦	**XSWC2008** 284357	**XSWV2008** 284362	**XSPTC0806** 284308	**XSPTF0806** 284323	**XSPBM0806** 284293	**XAD0806** 283811	–	**XAP010806** 283829	**XAP020806** 283843	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951
	Wybierz tylko jeden artykuł		**Wybierz tylko jeden artykuł**					**Wybierz tylko jeden artykuł**		**Wybierz tylko jeden artykuł**	
⑧	**XSWC2006** 284356	**XSWV2006** 284361	**XSPTC0608** 284306	**XSPTF0608** 284321	**XSPBM0608** 284291	**XAD0608** 283489	–	**XAP010608** 283827	**XAP020608** 283841	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951
⑨	**XSWC2006** 284356	**XSWV2006** 284361	**XSPTC0608** 284306	**XSPTF0608** 284321	**XSPBM0608** 284291	**XAD0608** 283489	–	**XAP010608** 283827	**XAP020608** 283841	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951
⑩	**XSWC2006** 284356	**XSWV2006** 284361	**XSPTC0608** 284306	**XSPTF0608** 284321	**XSPBM0608** 284291	**XAD0608** 283489	–	**XAP010608** 283827	**XAP020608** 283841	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951
⑪	**XSWC2006** 284356	**XSWV2006** 284361	**XSPTC0608** 284306	**XSPTF0608** 284321	**XSPBM0608** 284291	**XAD0608** 283489	–	**XAP010608** 283827	**XAP020608** 283841	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951
⑫	**XSWC2006** 284356	**XSWV2006** 284361	**XSPTC0608** 284306	**XSPTF0608** 284321	**XSPBM0608** 284291	**XAD0608** 283489	–	**XAP010608** 283827	**XAP020608** 283841	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951
⑬	**XSWC2008** 284357	**XSWV2008** 284362	**XSPTC0808** 284309	**XSPTF0808** 284324	**XSPBM0808** 284294	**XAD0808** 283812	–	**XAP010808** 283830	**XAP020808** 283844	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951
⑭	**XSWC2008** 284357	**XSWV2008** 284362	**XSPTC0808** 284309	**XSPTF0808** 284324	**XSPBM0808** 284294	**XAD0808** 283812	–	**XAP010808** 283830	**XAP020808** 283844	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951
	Wybierz tylko jeden artykuł		**Wybierz tylko jeden artykuł**					**Wybierz tylko jeden artykuł**		**Wybierz tylko jeden artykuł**	
⑮	**XSWC2006** 284356	**XSWV2006** 284361	**XSPTC0608** 284306	**XSPTF0608** 284321	**XSPBM0608** 284291	**XAD0608** 283489	**XSPTC0602** 150484	**XAP010610** 150497	**XAP020610** 150505	**XAP01AF150** 150491	**XAP02AF150** 150492
⑯	**XSWC2006** 284356	**XSWV2006** 284361	**XSPTC0608** 284306	**XSPTF0608** 284321	**XSPBM0608** 284291	**XAD0608** 283489	**XSPTC0602** 150484	**XAP010610** 150497	**XAP020610** 150505	**XAP01AF150** 150491	**XAP02AF150** 150492
⑰	**XSWC2006** 284356	**XSWV2006** 284361	**XSPTC0608** 284306	**XSPTF0608** 284321	**XSPBM0608** 284291	**XAD0608** 283489	**XSPTC0602** 150484	**XAP010610** 150497	**XAP020610** 150505	**XAP01AF150** 150491	**XAP02AF150** 150492
⑱	**XSWC2006** 284356	**XSWV2006** 284361	**XSPTC0608** 284306	**XSPTF0608** 284321	**XSPBM0608** 284291	**XAD0608** 283489	**XSPTC0602** 150484	**XAP010610** 150497	**XAP020610** 150505	**XAP01AF150** 150491	**XAP02AF150** 150492
⑲	**XSWC2006** 284356	**XSWV2006** 284361	**XSPTC0608** 284306	**XSPTF0608** 284321	**XSPBM0608** 284291	**XAD0608** 283489	**XSPTC0602** 150484	**XAP010610** 150497	**XAP020610** 150505	**XAP01AF150** 150491	**XAP02AF150** 150492
⑳	**XSWC2008** 284357	**XSWV2008** 284362	**XSPTC0808** 284309	**XSPTF0808** 284324	**XSPBM0808** 284294	**XAD0808** 283812	**XSPTC0802** 150485	**XAP010810** 150498	**XAP020810** 150506	**XAP01AF150** 150491	**XAP02AF150** 150492
㉑	**XSWC2008** 284357	**XSWV2008** 284362	**XSPTC0808** 284309	**XSPTF0808** 284324	**XSPBM0808** 284294	**XAD0808** 283812	**XSPTC0802** 150485	**XAP010810** 150498	**XAP020810** 150506	**XAP01AF150** 150491	**XAP02AF150** 150492

Uwaga

[1] Jeżeli dzielone pokrywy górna i dolna z otworami z wprowadzeniami przewodów są używane dla przewodów o dużych przekrojach, to w celu zachowania określonego stopnia ochrony należy stosować dodatkowe urządzenia ochronne.

[2] Elementy dodatkowe dla prądu 5000 A, głębokość pola 1000 mm.

[3] Stosowana w miejscach podziału transportowego, montowana po prawej stronie pola, szerokość 75 mm dla pól o głębokości do 800 mm, 150 mm dla pól o głębokości 1000 mm.

Pole zasilające z wyłącznikiem kompaktowym NZM 4, forma 4, szyny montowane z tyłu

Forma 4



VT18010

Typy połączeń:
EVEN..... Szyny główne i przestrzeń przyłączeniowa są po tej samej stronie.
OPPO..... Szyny główne i przestrzeń przyłączeniowa są po przeciwnych stronach.

→ **Izolatory szyn głównych** oraz **szyn PE/PEN** są dostępne na stronie 388.



VT13310



VT10109

Wyłacznik kompaktowy	I_{cc} do (400 V AC) kA	I_e do A	Głębokość pola mm	Szerokość pola mm	Bieguny	Sposób montażu F = stacjonarny W = wysuwny	Zdalne sterowanie	Rama górna/dolna Nr art. na jedn.	Profile pionowe Nr art. na jedn.
Wyłącznik kompaktowy NZM 4, EVEN+OPPO									
NZM 4	100	800 –600	**600**	425	3	F		**XSFB0406** 284232	**XSFH20** 284245
					3	F	Napęd zdalny	**XSFB0406** 284232	**XSFH20** 284245
					3	W		**XSFB0406** 284232	**XSFH20** 284245
					3	W	Napęd zdalny	**XSFB0406** 284232	**XSFH20** 284245
					4	F		**XSFB0406** 284232	**XSFH20** 284245
				600	3	F		**XSFB0606** 284235	**XSFH20** 284245
					3	W		**XSFB0606** 284235	**XSFH20** 284245
					3	W	Napęd zdalny	**XSFB0606** 284235	**XSFH20** 284245
					4	F		**XSFB0606** 284235	**XSFH20** 284245
					4	W		**XSFB0606** 284235	**XSFH20** 284245
					4	W	Napęd zdalny	**XSFB0606** 284235	**XSFH20** 284245
			800	425	3	F		**XSFB0408** 284233	**XSFH20** 284245
					3	F	Napęd zdalny	**XSFB0408** 284233	**XSFH20** 284245
					3	W		**XSFB0408** 284233	**XSFH20** 284245
					3	W	Napęd zdalny	**XSFB0408** 284233	**XSFH20** 284245
					4	F		**XSFB0408** 284233	**XSFH20** 284245
				600	3	F		**XSFB0608** 284236	**XSFH20** 284245
					3	W		**XSFB0608** 284236	**XSFH20** 284245
					3	W	Napęd zdalny	**XSFB0608** 284236	**XSFH20** 284245
					4	F		**XSFB0608** 284236	**XSFH20** 284245
					4	W		**XSFB0608** 284236	**XSFH20** 284245
					4	W	Napęd zdalny	**XSFB0608** 284236	**XSFH20** 284245

Uwaga

[1] Jeżeli dzielone pokrywy górna i dolna z otworami z wprowadzeniami przewodów są używane dla przewodów o dużych przekrojach, to w celu zachowania określonego stopnia ochrony należy stosować dodatkowe urządzenia ochronne.
[2] Elementy dodatkowe dla prądu 5000 A, głębokość pola 1000 mm.
[3] Stosowana w miejscach podziału transportowego, montowana po prawej stronie pola, szerokość 75 mm dla pól o głębokości do 800 mm, 150 mm dla pól o głębokości 1000 mm.


VT15909


VT00109


VT10209


VT21909


VT02607


VT23509


VT22909


VT01109

	Profil poprzeczny do montażu wsporników izolatorów Nr art. na jedn.	Stelaż montażowy dla wyłączników Nr art. na jedn.	Rama dodatkowego przedziału transportowego [3] Nr art. na jedn.	Zestaw płyty montażowej Nr art. na jedn.	Pokrywa czołowa pełna, bez wycięcia, do IP55 [4] Nr art. na jedn.	Przegroda dla EVEN szyny główne / szyny podłączeniowe Nr art. na jedn.	Przegroda przedział szyn głównych / przedział podłączeniowy Nr art. na jedn.	Przegroda przedział wyłącznika / przedział podłączeniowy Nr art. na jedn.	Przegroda przedział aparatowy / przedział wyłącznika Nr art. na jedn.
			OPCJA		**OPCJA**				
①	**XBBB04** 283859	**XSMIB20** 284257	**XSAF200106** 289908	**XMN4304** 284068	**XMC0604** 102945	**XPNBCB-E-04** 121448	**XPNBCB0402** 289174	**XPNMCB04** 284174	**XPMMB0404** 284163
②	**XBBB04** 283859	**XSMIB20** 284257	**XSAF200106** 289908	**XMN4304** 284068	**XMC0604** 102945	**XPNBCB-E-04** 121448	**XPNBCB0402** 289174	**XPNMCB04** 284174	**XPMMB0404** 284163
③	**XBBB04** 283859	**XSMIB20** 284257	**XSAF200106** 289908	**XMN4304-1** 284853	**XMC0604** 102945	**XPNBCB-E-04** 121448	**XPNBCB0402** 289174	**XPNMCB04** 284174	**XPMMB0404** 284163
④	**XBBB04** 283859	**XSMIB20** 284257	**XSAF200106** 289908	**XMN4304-2** 290205	**XMC0604** 102945	**XPNBCB-E-04** 121448	**XPNBCB0402** 289174	**XPNMCB04** 284174	**XPMMB0404** 284163
⑤	**XBBB04** 283859	**XSMIB20** 284257	**XSAF200106** 289908	**XMN4404** 284077	**XMC0604** 102945	**XPNBCB-E-04** 121448	**XPNBCB0402** 289174	**XPNMCB04** 284174	**XPMMB0404** 284163
⑥	**XBBB06** 283860	**XSMIB20** 284257	**XSAF200106** 289908	**XMN4306** 292903	**XMC0606** 102946	**XPNBCB-E-06** 121449	**XPNBCB0602** 289175	**XPNMCB06** 284175	**XPMMB0604** 284164
⑦	**XBBB06** 283860	**XSMIB20** 284257	**XSAF200106** 289908	**XMN4306-1** 292904	**XMC0606** 102946	**XPNBCB-E-06** 121449	**XPNBCB0602** 289175	**XPNMCB06** 284175	**XPMMB0604** 284164
⑧	**XBBB06** 283860	**XSMIB20** 284257	**XSAF200106** 289908	**XMN4306-2** 292905	**XMC0606** 102946	**XPNBCB-E-06** 121449	**XPNBCB0602** 289175	**XPNMCB06** 284175	**XPMMB0604** 284164
⑨	**XBBB06** 283860	**XSMIB20** 284257	**XSAF200106** 289908	**XMN4406** 292906	**XMC0606** 102946	**XPNBCB-E-06** 121449	**XPNBCB0602** 289175	**XPNMCB06** 284175	**XPMMB0604** 284164
⑩	**XBBB06** 283860	**XSMIB20** 284257	**XSAF200106** 289908	**XMN4406-1** 284078	**XMC0606** 102946	**XPNBCB-E-06** 121449	**XPNBCB0602** 289175	**XPNMCB06** 284175	**XPMMB0604** 284164
⑪	**XBBB06** 283860	**XSMIB20** 284257	**XSAF200106** 289908	**XMN4406-2** 290206	**XMC0606** 102946	**XPNBCB-E-06** 121449	**XPNBCB0602** 289175	**XPNMCB06** 284175	**XPMMB0604** 284164
			OPCJA		**OPCJA**				
⑫	**XBBB04** 283859	**XSMIB20** 284257	**XSAF200108** 289909	**XMN4304** 284068	**XMC0604** 102945	**XPNBCB-E-04** 121448	**XPNBCB0404** 289176	**XPNMCB04** 284174	**XPMMB0404** 284163
⑬	**XBBB04** 283859	**XSMIB20** 284257	**XSAF200108** 289909	**XMN4304** 284068	**XMC0604** 102945	**XPNBCB-E-04** 121448	**XPNBCB0404** 289176	**XPNMCB04** 284174	**XPMMB0404** 284163
⑭	**XBBB04** 283859	**XSMIB20** 284257	**XSAF200108** 289909	**XMN4304-1** 284853	**XMC0604** 102945	**XPNBCB-E-04** 121448	**XPNBCB0404** 289176	**XPNMCB04** 284174	**XPMMB0404** 284163
⑮	**XBBB04** 283859	**XSMIB20** 284257	**XSAF200108** 289909	**XMN4304-2** 290205	**XMC0604** 102945	**XPNBCB-E-04** 121448	**XPNBCB0404** 289176	**XPNMCB04** 284174	**XPMMB0404** 284163
⑯	**XBBB04** 283859	**XSMIB20** 284257	**XSAF200108** 289909	**XMN4404** 284077	**XMC0604** 102945	**XPNBCB-E-04** 121448	**XPNBCB0404** 289176	**XPNMCB04** 284174	**XPMMB0404** 284163
⑰	**XBBB06** 283860	**XSMIB20** 284257	**XSAF200108** 289909	**XMN4306** 292903	**XMC0606** 102946	**XPNBCB-E-06** 121449	**XPNBCB0604** 289177	**XPNMCB06** 284175	**XPMMB0604** 284164
⑱	**XBBB06** 283860	**XSMIB20** 284257	**XSAF200108** 289909	**XMN4306-1** 292904	**XMC0606** 102946	**XPNBCB-E-06** 121449	**XPNBCB0604** 289177	**XPNMCB06** 284175	**XPMMB0604** 284164
⑲	**XBBB06** 283860	**XSMIB20** 284257	**XSAF200108** 289909	**XMN4306-2** 292905	**XMC0606** 102946	**XPNBCB-E-06** 121449	**XPNBCB0604** 289177	**XPNMCB06** 284175	**XPMMB0604** 284164
⑳	**XBBB06** 283860	**XSMIB20** 284257	**XSAF200108** 289909	**XMN4406** 292906	**XMC0606** 102946	**XPNBCB-E-06** 121449	**XPNBCB0604** 289177	**XPNMCB06** 284175	**XPMMB0604** 284164
㉑	**XBBB06** 283860	**XSMIB20** 284257	**XSAF200108** 289909	**XMN4406-1** 284078	**XMC0606** 102946	**XPNBCB-E-06** 121449	**XPNBCB0604** 289177	**XPNMCB06** 284175	**XPMMB0604** 284164
㉒	**XBBB06** 283860	**XSMIB20** 284257	**XSAF200108** 289909	**XMN4406-2** 290206	**XMC0606** 102946	**XPNBCB-E-06** 121449	**XPNBCB0604** 289177	**XPNMCB06** 284175	**XPMMB0604** 284164

Uwaga

[1] Jeżeli dzielone pokrywy górna i dolna z otworami z wprowadzeniami przewodów są używane dla przewodów o dużych przekrojach, to w celu zachowania określonego stopnia ochrony należy stosować dodatkowe urządzenia ochronne.

[2] Elementy dodatkowe dla prądu 5000 A, głębokość pola 1000 mm.

[3] Stosowana w miejscach podziału transportowego, montowana po prawej stronie pola, szerokość 75 mm dla pól o głębokości do 800 mm, 150 mm dla pól o głębokości 1000 mm.

[4] Stosowana w miejsce standardowej pokrywy czołowej z zestawu montażowego, w polach bez zamontowanych wyłączników.


VT23509


VT01509


VT22409


VT09509


VT01909


VT09709


VT09609

	Przegroda przedział aparatowy / przedział szyn głównych (płyta montażowa)	Przegroda obrotowa przedział aparatowy / przedział szyn głównych (płyta montażowa)	Osłona przedziału kablowego, przezroczysta	Drzwi do przedziału aparatowego, pełne, do IP55	Drzwi do przedziału aparatowego, z wycięciem 96/96, do IP55	Drzwi do przedziału aparatowego, z wycięciem 144/144, do IP55	Drzwi do przedziału aparatowego, wentylowane, prawe, do IP31	Drzwi do przedziału aparatowego, wentylowane, lewe, do IP31
	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.
	Wybierz tylko jeden artykuł			**Wybierz tylko jeden artykuł**			**Wybierz tylko jeden artykuł**	
①	**XPBMB0604** 284107	**XPBMB0604-ROT** 112312	**XPC0604** 284115	**XSDMC0604** 284194	**XSDMC0604-1-96** 112317	**XSDMC0604-1-144** 112327	**XSDMRV0604** 284214	**XSDMLV0604** 284205
②	**XPBMB0604** 284107	**XPBMB0604-ROT** 112312	**XPC0604** 284115	**XSDMC0604** 284194	**XSDMC0604-1-96** 112317	**XSDMC0604-1-144** 112327	**XSDMRV0604** 284214	**XSDMLV0604** 284205
③	**XPBMB0604** 284107	**XPBMB0604-ROT** 112312	**XPC0604** 284115	**XSDMC0604** 284194	**XSDMC0604-1-96** 112317	**XSDMC0604-1-144** 112327	**XSDMRV0604** 284214	**XSDMLV0604** 284205
④	**XPBMB0604** 284107	**XPBMB0604-ROT** 112312	**XPC0604** 284115	**XSDMC0604** 284194	**XSDMC0604-1-96** 112317	**XSDMC0604-1-144** 112327	**XSDMRV0604** 284214	**XSDMLV0604** 284205
⑤	**XPBMB0604** 284107	**XPBMB0604-ROT** 112312	**XPC0604** 284115	**XSDMC0604** 284194	**XSDMC0604-1-96** 112317	**XSDMC0604-1-144** 112327	**XSDMRV0604** 284214	**XSDMLV0604** 284205
⑥	**XPBMB0606** 284108	**XPBMB0606-ROT** 112313	**XPC0606** 284116	**XSDMC0606** 284195	**XSDMC0606-1-96** 112318	**XSDMC0606-1-144** 112328	**XSDMRV0606** 284215	**XSDMLV0606** 284206
⑦	**XPBMB0606** 284108	**XPBMB0606-ROT** 112313	**XPC0606** 284116	**XSDMC0606** 284195	**XSDMC0606-1-96** 112318	**XSDMC0606-1-144** 112328	**XSDMRV0606** 284215	**XSDMLV0606** 284206
⑧	**XPBMB0606** 284108	**XPBMB0606-ROT** 112313	**XPC0606** 284116	**XSDMC0606** 284195	**XSDMC0606-1-96** 112318	**XSDMC0606-1-144** 112328	**XSDMRV0606** 284215	**XSDMLV0606** 284206
⑨	**XPBMB0606** 284108	**XPBMB0606-ROT** 112313	**XPC0606** 284116	**XSDMC0606** 284195	**XSDMC0606-1-96** 112318	**XSDMC0606-1-144** 112328	**XSDMRV0606** 284215	**XSDMLV0606** 284206
⑩	**XPBMB0606** 284108	**XPBMB0606-ROT** 112313	**XPC0606** 284116	**XSDMC0606** 284195	**XSDMC0606-1-96** 112318	**XSDMC0606-1-144** 112328	**XSDMRV0606** 284215	**XSDMLV0606** 284206
⑪	**XPBMB0606** 284108	**XPBMB0606-ROT** 112313	**XPC0606** 284116	**XSDMC0606** 284195	**XSDMC0606-1-96** 112318	**XSDMC0606-1-144** 112328	**XSDMRV0606** 284215	**XSDMLV0606** 284206
	Wybierz tylko jeden artykuł			**Wybierz tylko jeden artykuł**			**Wybierz tylko jeden artykuł**	
⑫	**XPBMB0604** 284107	**XPBMB0604-ROT** 112312	**XPC0604** 284115	**XSDMC0604** 284194	**XSDMC0604-1-96** 112317	**XSDMC0604-1-144** 112327	**XSDMRV0604** 284214	**XSDMLV0604** 284205
⑬	**XPBMB0604** 284107	**XPBMB0604-ROT** 112312	**XPC0604** 284115	**XSDMC0604** 284194	**XSDMC0604-1-96** 112317	**XSDMC0604-1-144** 112327	**XSDMRV0604** 284214	**XSDMLV0604** 284205
⑭	**XPBMB0604** 284107	**XPBMB0604-ROT** 112312	**XPC0604** 284115	**XSDMC0604** 284194	**XSDMC0604-1-96** 112317	**XSDMC0604-1-144** 112327	**XSDMRV0604** 284214	**XSDMLV0604** 284205
⑮	**XPBMB0604** 284107	**XPBMB0604-ROT** 112312	**XPC0604** 284115	**XSDMC0604** 284194	**XSDMC0604-1-96** 112317	**XSDMC0604-1-144** 112327	**XSDMRV0604** 284214	**XSDMLV0604** 284205
⑯	**XPBMB0604** 284107	**XPBMB0604-ROT** 112312	**XPC0604** 284115	**XSDMC0604** 284194	**XSDMC0604-1-96** 112317	**XSDMC0604-1-144** 112327	**XSDMRV0604** 284214	**XSDMLV0604** 284205
⑰	**XPBMB0606** 284108	**XPBMB0606-ROT** 112313	**XPC0606** 284116	**XSDMC0606** 284195	**XSDMC0606-1-96** 112318	**XSDMC0606-1-144** 112328	**XSDMRV0606** 284215	**XSDMLV0606** 284206
⑱	**XPBMB0606** 284108	**XPBMB0606-ROT** 112313	**XPC0606** 284116	**XSDMC0606** 284195	**XSDMC0606-1-96** 112318	**XSDMC0606-1-144** 112328	**XSDMRV0606** 284215	**XSDMLV0606** 284206
⑲	**XPBMB0606** 284108	**XPBMB0606-ROT** 112313	**XPC0606** 284116	**XSDMC0606** 284195	**XSDMC0606-1-96** 112318	**XSDMC0606-1-144** 112328	**XSDMRV0606** 284215	**XSDMLV0606** 284206
⑳	**XPBMB0606** 284108	**XPBMB0606-ROT** 112313	**XPC0606** 284116	**XSDMC0606** 284195	**XSDMC0606-1-96** 112318	**XSDMC0606-1-144** 112328	**XSDMRV0606** 284215	**XSDMLV0606** 284206
㉑	**XPBMB0606** 284108	**XPBMB0606-ROT** 112313	**XPC0606** 284116	**XSDMC0606** 284195	**XSDMC0606-1-96** 112318	**XSDMC0606-1-144** 112328	**XSDMRV0606** 284215	**XSDMLV0606** 284206
㉒	**XPBMB0606** 284108	**XPBMB0606-ROT** 112313	**XPC0606** 284116	**XSDMC0606** 284195	**XSDMC0606-1-96** 112318	**XSDMC0606-1-144** 112328	**XSDMRV0606** 284215	**XSDMLV0606** 284206

Uwaga

[1] Jeżeli dzielone pokrywy górna i dolna z otworami z wprowadzeniami przewodów są używane dla przewodów o dużych przekrojach, to w celu zachowania określonego stopnia ochrony należy stosować dodatkowe urządzenia ochronne.

[2] Elementy dodatkowe dla prądu 5000 A, głębokość pola 1000 mm.

[3] Stosowana w miejscach podziału transportowego, montowana po prawej stronie pola, szerokość 75 mm dla pól o głębokości do 800 mm, 150 mm dla pól o głębokości 1000 mm.



VT09909 VT09809 VT23309 VT26509 VT13409 VT08206 VT08106

	Pokrywa tylna, pełna, do IP55	Pokrywa tylna, wentylowana, do IP31	Pokrywa górna pełna, do IP55	Pokrywa górna pod flansze, do IP55	Pokrywa górna dzielona, do IP31 [1]	Pokrywa górna ochronna, do IP31	Cokół wysokość 100 mm	Cokół wysokość 200 mm	Cokół do ramy dodatkowego przedziału wysokość 100 mm	Cokół do ramy dodatkowego przedziału wysokość 200 mm
	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.
	Wybierz tylko jeden artykuł		**Wybierz tylko jeden artykuł**				**Wybierz tylko jeden artykuł**		**Wybierz tylko jeden artykuł**	
①	**XSWC2004** 284355	**XSWV2004** 284360	**XSPTC0406** 284302	**XSPTF0406** 284317	**XSPBM0406** 284287	**XAD0406** 283485	**XAP010406** 283823	**XAP020406** 283837	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951
②	**XSWC2004** 284355	**XSWV2004** 284360	**XSPTC0406** 284302	**XSPTF0406** 284317	**XSPBM0406** 284287	**XAD0406** 283485	**XAP010406** 283823	**XAP020406** 283837	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951
③	**XSWC2004** 284355	**XSWV2004** 284360	**XSPTC0406** 284302	**XSPTF0406** 284317	**XSPBM0406** 284287	**XAD0406** 283485	**XAP010406** 283823	**XAP020406** 283837	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951
④	**XSWC2004** 284355	**XSWV2004** 284360	**XSPTC0406** 284302	**XSPTF0406** 284317	**XSPBM0406** 284287	**XAD0406** 283485	**XAP010406** 283823	**XAP020406** 283837	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951
⑤	**XSWC2004** 284355	**XSWV2004** 284360	**XSPTC0406** 284302	**XSPTF0406** 284317	**XSPBM0406** 284287	**XAD0406** 283485	**XAP010406** 283823	**XAP020406** 283837	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951
⑥	**XSWC2006** 284356	**XSWV2006** 284361	**XSPTC0606** 284305	**XSPTF0606** 284320	**XSPBM0606** 284290	**XAD0606** 283488	**XAP010606** 283826	**XAP020606** 283840	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951
⑦	**XSWC2006** 284356	**XSWV2006** 284361	**XSPTC0606** 284305	**XSPTF0606** 284320	**XSPBM0606** 284290	**XAD0606** 283488	**XAP010606** 283826	**XAP020606** 283840	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951
⑧	**XSWC2006** 284356	**XSWV2006** 284361	**XSPTC0606** 284305	**XSPTF0606** 284320	**XSPBM0606** 284290	**XAD0606** 283488	**XAP010606** 283826	**XAP020606** 283840	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951
⑨	**XSWC2006** 284356	**XSWV2006** 284361	**XSPTC0606** 284305	**XSPTF0606** 284320	**XSPBM0606** 284290	**XAD0606** 283488	**XAP010606** 283826	**XAP020606** 283840	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951
⑩	**XSWC2006** 284356	**XSWV2006** 284361	**XSPTC0606** 284305	**XSPTF0606** 284320	**XSPBM0606** 284290	**XAD0606** 283488	**XAP010606** 283826	**XAP020606** 283840	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951
⑪	**XSWC2006** 284356	**XSWV2006** 284361	**XSPTC0606** 284305	**XSPTF0606** 284320	**XSPBM0606** 284290	**XAD0606** 283488	**XAP010606** 283826	**XAP020606** 283840	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951
	Wybierz tylko jeden artykuł		**Wybierz tylko jeden artykuł**				**Wybierz tylko jeden artykuł**		**Wybierz tylko jeden artykuł**	
⑫	**XSWC2004** 284355	**XSWV2004** 284360	**XSPTC0408** 284303	**XSPTF0408** 284318	**XSPBM0408** 284288	**XAD0408** 283486	**XAP010408** 283824	**XAP020408** 283838	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951
⑬	**XSWC2004** 284355	**XSWV2004** 284360	**XSPTC0408** 284303	**XSPTF0408** 284318	**XSPBM0408** 284288	**XAD0408** 283486	**XAP010408** 283824	**XAP020408** 283838	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951
⑭	**XSWC2004** 284355	**XSWV2004** 284360	**XSPTC0408** 284303	**XSPTF0408** 284318	**XSPBM0408** 284288	**XAD0408** 283486	**XAP010408** 283824	**XAP020408** 283838	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951
⑮	**XSWC2004** 284355	**XSWV2004** 284360	**XSPTC0408** 284303	**XSPTF0408** 284318	**XSPBM0408** 284288	**XAD0408** 283486	**XAP010408** 283824	**XAP020408** 283838	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951
⑯	**XSWC2004** 284355	**XSWV2004** 284360	**XSPTC0408** 284303	**XSPTF0408** 284318	**XSPBM0408** 284288	**XAD0408** 283486	**XAP010408** 283824	**XAP020408** 283838	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951
⑰	**XSWC2006** 284356	**XSWV2006** 284361	**XSPTC0608** 284306	**XSPTF0608** 284321	**XSPBM0608** 284291	**XAD0608** 283489	**XAP010608** 283827	**XAP020608** 283841	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951
⑱	**XSWC2006** 284356	**XSWV2006** 284361	**XSPTC0608** 284306	**XSPTF0608** 284321	**XSPBM0608** 284291	**XAD0608** 283489	**XAP010608** 283827	**XAP020608** 283841	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951
⑲	**XSWC2006** 284356	**XSWV2006** 284361	**XSPTC0608** 284306	**XSPTF0608** 284321	**XSPBM0608** 284291	**XAD0608** 283489	**XAP010608** 283827	**XAP020608** 283841	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951
⑳	**XSWC2006** 284356	**XSWV2006** 284361	**XSPTC0608** 284306	**XSPTF0608** 284321	**XSPBM0608** 284291	**XAD0608** 283489	**XAP010608** 283827	**XAP020608** 283841	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951
㉑	**XSWC2006** 284356	**XSWV2006** 284361	**XSPTC0608** 284306	**XSPTF0608** 284321	**XSPBM0608** 284291	**XAD0608** 283489	**XAP010608** 283827	**XAP020608** 283841	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951
㉒	**XSWC2006** 284356	**XSWV2006** 284361	**XSPTC0608** 284306	**XSPTF0608** 284321	**XSPBM0608** 284291	**XAD0608** 283489	**XAP010608** 283827	**XAP020608** 283841	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951

Uwaga

[1] Jeżeli dzielone pokrywy górna i dolna z otworami z wprowadzeniami przewodów są używane dla przewodów o dużych przekrojach, to w celu zachowania określonego stopnia ochrony należy stosować dodatkowe urządzenia ochronne.

[2] Elementy dodatkowe dla prądu 5000 A, głębokość pola 1000 mm.

[3] Stosowana w miejscach podziału transportowego, montowana po prawej stronie pola, szerokość 75 mm dla pól o głębokości do 800 mm, 150 mm dla pól o głębokości 1000 mm.

Pole zasilające z wyłącznikiem kompaktowym NZM 4, forma 4, szyny montowane z tyłu

Forma 4



VT18010

Typy połączeń:
EVEN…… Szyny główne i przestrzeń przyłączeniowa są po tej samej stronie.
OPPO…… Szyny główne i przestrzeń przyłączeniowa są po przeciwnych stronach.

→ **Izolatory szyn głównych** oraz **szyn PE/PEN** są dostępne na stronie 388.



VT13310



VT10109

Wyłącznik kompaktowy	I_{cc} do (400 V AC) kA	I_e do A	Głębokość pola mm	Szerokość pola mm	Bieguny	Sposób montażu F = stacjonarny W = wysuwny	Zdalne sterowanie	Rama górna/dolna Nr art. na jedn.	Rama dodatkowa górna/dolna głębokość 200 mm [2] Nr art. na jedn.	Profile pionowe Nr art. na jedn.
Wyłącznik kompaktowy NZM 4, EVEN+OPPO										
NZM 4	100	800 –600	**800+200**	425	3	F		**XSFB0408** 284233	**XSFB0402** 150464	**XSFH20** 284245
					3	F	Napęd zdalny	**XSFB0408** 284233	**XSFB0402** 150464	**XSFH20** 284245
					3	W		**XSFB0408** 284233	**XSFB0402** 150464	**XSFH20** 284245
					3	W	Napęd zdalny	**XSFB0408** 284233	**XSFB0402** 150464	**XSFH20** 284245
					4	F		**XSFB0408** 284233	**XSFB0402** 150464	**XSFH20** 284245
				600	3	F		**XSFB0608** 284236	**XSFB0602** 150465	**XSFH20** 284245
					3	W		**XSFB0608** 284236	**XSFB0602** 150465	**XSFH20** 284245
					3	W	Napęd zdalny	**XSFB0608** 284236	**XSFB0602** 150465	**XSFH20** 284245
					4	F		**XSFB0608** 284236	**XSFB0602** 150465	**XSFH20** 284245
					4	W		**XSFB0608** 284236	**XSFB0602** 150465	**XSFH20** 284245
					4	W	Napęd zdalny	**XSFB0608** 284236	**XSFB0602** 150465	**XSFH20** 284245

Uwaga

[1] Jeżeli dzielone pokrywy górna i dolna z otworami z wprowadzeniami przewodów są używane dla przewodów o dużych przekrojach, to w celu zachowania określonego stopnia ochrony należy stosować dodatkowe urządzenia ochronne.
[2] Elementy dodatkowe dla prądu 5000 A, głębokość pola 1000 mm.
[3] Stosowana w miejscach podziału transportowego, montowana po prawej stronie pola, szerokość 75 mm dla pól o głębokości do 800 mm, 150 mm dla pól o głębokości 1000 mm.

EATON Powering Business Worldwide



VT10109 VT15909 VT00109 VT10209 VT22009 VT02607 VT23509 VT22909 VT23609 VT01109

	Profile pionowe do ramy dodatkowej [2]	Profil poprzeczny do montażu wsporników izolatorów	Stelaż montażowy dla wyłączników	Rama dodatkowego przedziału transportowego [3]	Zestaw płyty montażowej	Pokrywa czołowa pełna, bez wycięcia, do IP55 [4]	Przegroda dla EVEN szyny główne / szyny podłączeniowe	Przegroda przedział szyn głównych / przedział podłączeniowy	Przegroda dodatkowa przedział szyn głównych / przedział podłączeniowy [2]	Przegroda przedział wyłącznika / przedział podłączeniowy
	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.
				OPCJA		**OPCJA**				
①	**XSFH20-I-D** 150482	**XBBB04** 283859	**XSMIB20** 284257	**XSAF2000-150-1000** 150493	**XMN4304** 284068	**XMC0604** 102945	**XPNBCB-E-04** 121448	**XPNBCB0404** 289176	**XPIBCB-H-04019** 150514	**XPNMCB04** 284174
②	**XSFH20-I-D** 150482	**XBBB04** 283859	**XSMIB20** 284257	**XSAF2000-150-1000** 150493	**XMN4304** 284068	**XMC0604** 102945	**XPNBCB-E-04** 121448	**XPNBCB0404** 289176	**XPIBCB-H-04019** 150514	**XPNMCB04** 284174
③	**XSFH20-I-D** 150482	**XBBB04** 283859	**XSMIB20** 284257	**XSAF2000-150-1000** 150493	**XMN4304-1** 284853	**XMC0604** 102945	**XPNBCB-E-04** 121448	**XPNBCB0404** 289176	**XPIBCB-H-04019** 150514	**XPNMCB04** 284174
④	**XSFH20-I-D** 150482	**XBBB04** 283859	**XSMIB20** 284257	**XSAF2000-150-1000** 150493	**XMN4304-2** 290205	**XMC0604** 102945	**XPNBCB-E-04** 121448	**XPNBCB0404** 289176	**XPIBCB-H-04019** 150514	**XPNMCB04** 284174
⑤	**XSFH20-I-D** 150482	**XBBB04** 283859	**XSMIB20** 284257	**XSAF2000-150-1000** 150493	**XMN4404** 284077	**XMC0604** 102945	**XPNBCB-E-04** 121448	**XPNBCB0404** 289176	**XPIBCB-H-04019** 150514	**XPNMCB04** 284174
⑥	**XSFH20-I-D** 150482	**XBBB06** 283860	**XSMIB20** 284257	**XSAF2000-150-1000** 150493	**XMN4306** 292903	**XMC0606** 102946	**XPNBCB-E-06** 121449	**XPNBCB0604** 289177	**XPIBCB-H-06019** 150515	**XPNMCB06** 284175
⑦	**XSFH20-I-D** 150482	**XBBB06** 283860	**XSMIB20** 284257	**XSAF2000-150-1000** 150493	**XMN4306-1** 292904	**XMC0606** 102946	**XPNBCB-E-06** 121449	**XPNBCB0604** 289177	**XPIBCB-H-06019** 150515	**XPNMCB06** 284175
⑧	**XSFH20-I-D** 150482	**XBBB06** 283860	**XSMIB20** 284257	**XSAF2000-150-1000** 150493	**XMN4306-2** 292905	**XMC0606** 102946	**XPNBCB-E-06** 121449	**XPNBCB0604** 289177	**XPIBCB-H-06019** 150515	**XPNMCB06** 284175
⑨	**XSFH20-I-D** 150482	**XBBB06** 283860	**XSMIB20** 284257	**XSAF2000-150-1000** 150493	**XMN4406** 292906	**XMC0606** 102946	**XPNBCB-E-06** 121449	**XPNBCB0604** 289177	**XPIBCB-H-06019** 150515	**XPNMCB06** 284175
⑩	**XSFH20-I-D** 150482	**XBBB06** 283860	**XSMIB20** 284257	**XSAF2000-150-1000** 150493	**XMN4406-1** 284078	**XMC0606** 102946	**XPNBCB-E-06** 121449	**XPNBCB0604** 289177	**XPIBCB-H-06019** 150515	**XPNMCB06** 284175
⑪	**XSFH20-I-D** 150482	**XBBB06** 283860	**XSMIB20** 284257	**XSAF2000-150-1000** 150493	**XMN4406-2** 290206	**XMC0606** 102946	**XPNBCB-E-06** 121449	**XPNBCB0604** 289177	**XPIBCB-H-06019** 150515	**XPNMCB06** 284175

Uwaga

[1] Jeżeli dzielone pokrywy górna i dolna z otworami z wprowadzeniami przewodów są używane dla przewodów o dużych przekrojach, to w celu zachowania określonego stopnia ochrony należy stosować dodatkowe urządzenia ochronne.

[2] Elementy dodatkowe dla prądu 5000 A, głębokość pola 1000 mm.

[3] Stosowana w miejscach podziału transportowego, montowana po prawej stronie pola, szerokość 75 mm dla pól o głębokości do 800 mm, 150 mm dla pól o głębokości 1000 mm.

[4] Stosowana w miejsce standardowej pokrywy czołowej z zestawu montażowego, w polach bez zamontowanych wyłączników.



VT01109 VT23509 VT01509 VT22409 VT09509 VT01909 VT09709 VT09609

	Przegroda przedział aparatowy / przedział wyłącznika	Przegroda przedział aparatowy / przedział szyn głównych (płyta montażowa)	Przegroda obrotowa przedział aparatowy / przedział szyn głównych (płyta montażowa)	Osłona przedziału kablowego, przezroczysta	Drzwi do przedziału aparatowego, pełne, do IP55	Drzwi do przedziału aparatowego, z wycięciem 96/96, do IP55	Drzwi do przedziału aparatowego, z wycięciem 144/144, do IP55	Drzwi do przedziału aparatowego, wentylowane, prawe, do IP31	Drzwi do przedziału aparatowego, wentylowane, lewe, do IP31
	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.
		Wybierz tylko jeden artykuł			Wybierz tylko jeden artykuł			Wybierz tylko jeden artykuł	
①	**XPMMB0404** 284163	**XPBMB0604** 284107	**XPBMB0604-ROT** 112312	**XPC0604** 284115	**XSDMC0604** 284194	**XSDMC0604-1-96** 112317	**XSDMC0604-1-144** 112327	**XSDMRV0604** 284214	**XSDMLV0604** 284205
②	**XPMMB0404** 284163	**XPBMB0604** 284107	**XPBMB0604-ROT** 112312	**XPC0604** 284115	**XSDMC0604** 284194	**XSDMC0604-1-96** 112317	**XSDMC0604-1-144** 112327	**XSDMRV0604** 284214	**XSDMLV0604** 284205
③	**XPMMB0404** 284163	**XPBMB0604** 284107	**XPBMB0604-ROT** 112312	**XPC0604** 284115	**XSDMC0604** 284194	**XSDMC0604-1-96** 112317	**XSDMC0604-1-144** 112327	**XSDMRV0604** 284214	**XSDMLV0604** 284205
④	**XPMMB0404** 284163	**XPBMB0604** 284107	**XPBMB0604-ROT** 112312	**XPC0604** 284115	**XSDMC0604** 284194	**XSDMC0604-1-96** 112317	**XSDMC0604-1-144** 112327	**XSDMRV0604** 284214	**XSDMLV0604** 284205
⑤	**XPMMB0404** 284163	**XPBMB0604** 284107	**XPBMB0604-ROT** 112312	**XPC0604** 284115	**XSDMC0604** 284194	**XSDMC0604-1-96** 112317	**XSDMC0604-1-144** 112327	**XSDMRV0604** 284214	**XSDMLV0604** 284205
⑥	**XPMMB0604** 284164	**XPBMB0606** 284108	**XPBMB0606-ROT** 112313	**XPC0606** 284116	**XSDMC0606** 284195	**XSDMC0606-1-96** 112318	**XSDMC0606-1-144** 112328	**XSDMRV0606** 284215	**XSDMLV0606** 284206
⑦	**XPMMB0604** 284164	**XPBMB0606** 284108	**XPBMB0606-ROT** 112313	**XPC0606** 284116	**XSDMC0606** 284195	**XSDMC0606-1-96** 112318	**XSDMC0606-1-144** 112328	**XSDMRV0606** 284215	**XSDMLV0606** 284206
⑧	**XPMMB0604** 284164	**XPBMB0606** 284108	**XPBMB0606-ROT** 112313	**XPC0606** 284116	**XSDMC0606** 284195	**XSDMC0606-1-96** 112318	**XSDMC0606-1-144** 112328	**XSDMRV0606** 284215	**XSDMLV0606** 284206
⑨	**XPMMB0604** 284164	**XPBMB0606** 284108	**XPBMB0606-ROT** 112313	**XPC0606** 284116	**XSDMC0606** 284195	**XSDMC0606-1-96** 112318	**XSDMC0606-1-144** 112328	**XSDMRV0606** 284215	**XSDMLV0606** 284206
⑩	**XPMMB0604** 284164	**XPBMB0606** 284108	**XPBMB0606-ROT** 112313	**XPC0606** 284116	**XSDMC0606** 284195	**XSDMC0606-1-96** 112318	**XSDMC0606-1-144** 112328	**XSDMRV0606** 284215	**XSDMLV0606** 284206
⑪	**XPMMB0604** 284164	**XPBMB0606** 284108	**XPBMB0606-ROT** 112313	**XPC0606** 284116	**XSDMC0606** 284195	**XSDMC0606-1-96** 112318	**XSDMC0606-1-144** 112328	**XSDMRV0606** 284215	**XSDMLV0606** 284206

Uwaga

[1] Jeżeli dzielone pokrywy górna i dolna z otworami z wprowadzeniami przewodów są używane dla przewodów o dużych przekrojach, to w celu zachowania określonego stopnia ochrony należy stosować dodatkowe urządzenia ochronne.

[2] Elementy dodatkowe dla prądu 5000 A, głębokość pola 1000 mm.

[3] Stosowana w miejscach podziału transportowego, montowana po prawej stronie pola, szerokość 75 mm dla pól o głębokości do 800 mm, 150 mm dla pól o głębokości 1000 mm.