
## BV... - wyprowadzenie dla rury




MAT | PP | -5 - +60(90)°C | 650°C | A1

- Wyprowadzenia mocowane są do szalunku przy pomocy gwoździ.
- Po stwardnieniu mieszanki betonowej wspólnie z szalunkiem należy usunąć przednie wieczko.
- Do wprowadzenia rurek stosuje się końcówki BK- typ wg rozmiaru rurki:
  BV 1620 - końcówki BK 16, BK 20
  BV 2532 - końcówki BK 25, BK 32, BK 16 CSN, BK 23

BV 1620




BV 2532




HF


| pozycja | konf. | opis | szt. | EAN |
|---|---|---|---|---|
| **BV 1620** | **KA** | do wymiaru rury EN 16, 20 | 40; 560 | 8595057621985 |
| **BV 2532** | **KA** | do wymiaru rury EN 25, 32 oder ČSN 16, 23 | 40; 280 | 8595057621992 |

## BK... - końcówka dla rur



MAT | PE | -5 - +60(90)°C | 650°C | A1

- Dla wprowadzenia rurek LPE-1 do wyprowadzeń typu BV...




HF

| pozycja | konf. | opis | A mm | B mm | szt. | EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **BK 16** | **AA** | do wymiaru rury EN 16 | 19 | 27 | 40; 600 | 8595057621688 |
| **BK 16 ČSN** | **AA** | do wymiaru rury ČSN 16 | 24 | 40 | 40; 320 | 8595057629165 |
| **BK 20** | **AA** | do wymiaru rury EN 20 | 23 | 27 | 40; 560 | 8595057621718 |
| **BK 23** | **AA** | do wymiaru rury ČSN 23 | 30 | 40 | 40; 280 | 8595057629158 |
| **BK 25** | **AA** | do wymiaru rury EN 25 | 28 | 40 | 40; 320 | 8595057621701 |
| **BK 32** | **AA** | do wymiaru rury EN 32 | 35 | 40 | 40; 320 | 8595057621695 |