BZK/BZKO Blacha zakończeniowa H60 Klik

1,0 Grubość blachy: 1,0 mm

E-90 System E-90

Informacje

Zastosowanie
Zabezpieczenie przewodów przed
uszkodzeniem na zakończeniu korytek

Materiał
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
Do montażu koryt należy użyć odpowiednio:
- szerokość 100÷200 mm - min. 2 komplety śrub
- szerokość 300÷400 mm - min. 3 komplety śrub
- szerokość 500÷600 mm - min. 5 kompletów śrub SGKM6x12


BAKS