
Do akumulatorów ołowiowych, wykonanie modułowe



BCF...



a - ładowanie stałą wartością prądu
b - ładowanie stałą wartością napięcia

Kod zamówienia	Znamion. prąd wyjściowy	Znamion. napięcie wyjściowe DC	Ilość w opak.	Masa
	[A]	[V]	szt.	[kg]
Z 1 poziomem ładowania.				
BCF 0250 12	2,5	12	1	0,332
BCF 0450 12	4,5		1	0,332
BCF 0125 24	1,25	24	1	0,332
BCF 0250 24	2,5		1	0,332

Alarmy	**LED ZIELON. VDC**	**LED CZERW. BAT LOW**	**PRZEKAŹNIK WYJ.**
Prawidłowe napięcie wyj.	ON	OFF	wzbudzony
Odwrotna polaryzacja	ON	ON	wzbudzony
Zwarcie/ przeciążenie	OFF	OFF	odwzbudzony

Typ	Moc maksymalna pobrana		rozproszona	Bezp. wewnęt. str. sieci (typ T)
	[VA]	[W]	[W]	[A]
BCF 0250 12	80	40	6	2 ❶
BCF 0450 12	150	70	9	2 ❶
BCF 0125 24	80	39	6	2 ❶
BCF 0250 24	150	77	9	2 ❶

❶ Brak możliwości wymiany.

Charakterystyka ogólna
- technologia impulsowa
- szeroki zakres napięcia zasilania
- obudowa modułowa do montażu na szynie 35mm (IEC/EN 60715)

Zabezpieczenia:
- bezpiecznik na wejściu zasilania
- bezpiecznik na wyjściu do akumulatora
- blokada elektroniczna na wypadek zwarcia na zaciskach akumulatora, odwrotnej polaryzacji i przeciążenia wyjścia.
- automatyczne kasowanie po zakończeniu alarmu.

Sygnalizacja LED:
- napięcie wyjściowe prawidłowe
- odwrotna polaryzacja.

Charakterystyka robocza
- napięcie zasilania pomocniczego: 100...240VAC (±10%) 50/60Hz (±5%)
- stały prąd ładowania
- ograniczenie prądu
- cykl ładowania: według normy DIN 41773
- stałe zaciski śrubowe
- stopień ochrony: IP20.

Obwód wyjścia alarmowego
- typ wyjścia: przekaźnik 3A 250VAC (AC1), normalnie wzbudzony.

Certyfikaty i zgodności
Uzyskane certyfikaty: cURus, EAC.
Zgodne z normami: IEC/EN 60950-1, IEC/EN 60100-6-2, IEC/EN 61000-6-3.
cURus “Aprobata UL” dla Kanady i USA jako komponenty.