

# Q.x Nasadka czujnika ruchu 1,1 m alu aks, lak

85341124

**Konstrukcja**

| | |
|---|---|
| Montaż | Montaż podtynkowy |

**Funkcje**

- mikroprocesorowe sterowanie pracą
- funkcja programowania poziomu natężenia oświetlenia zadziałania aktywowana za pomocą przycisku
- z blokadą przycisków
- funkcja „przyjęcie" aktywowana na 2 godziny
- z funkcją pamięci do symulacji obecności

**Elementy sterujące i wskaźniki**

- z przyciskiem wł./wył./tryb automatyczny

**Moc**

- niskie zapotrzebowanie na energię

**Pomiary**

| | |
|---|---|
| Wilgotność względna (bez skroplin) | |
| Pole detekcji, prostokątne | ~ 12 x 16 m |

**Zasięg**

| | |
|---|---|
| Zasięg po stronie przedniej | ~ 12 m |
| Zasięg boczny | po ~ 8 m |

**Detekcja**

| | |
|---|---|
| Liczba płaszczyzn detekcji | 3 |
| Kąt detekcji, regulowany | |

**Materiał**

| | |
|---|---|
| kolor linii dekoracyjnej | aluminium |
| Kolor | aluminium |
| Materiał/obróbka | lakierowany |
| Materiał | tworzywo termoplastyczne |


Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych.

**Wymiary**

| | |
|---|---|
| Wysokość montażu | 34 mm |
| Znamionowa wysokość montażu | 1,1 m |

**Sterowanie oświetleniem**

| |
|---|
| Natężenie oświetlenia zadziałania, regulowane |

**Sterowanie LED**

- z diodami LED pracy i stanu czerwoną/zieloną/pomarańczową
- wskaźnik LED kompatybilności nasadki i mechanizmu

**Ustawienia**

| | |
|---|---|
| Regulowana wartość jasności odpowiadającej | tak |
| Poziom jasności zadziałania, regulowany | |
| Regulacja czułości | tak |
| Czas opóźnienia | ~ 180 s |
| Sygnalizacja wyłączenia poprzez ściemnienie do wartości 50% na czas | 30 s |

**Bezpieczeństwo**

| | |
|---|---|
| Stopień ochrony | IP20 |

**Warunki użytkowania**

| |
|---|
| Temperatura robocza |

**Oznaczenie**

| | |
|---|---|
| Zastosowanie | Sterowanie oświetleniem, czujnik ruchu |

**Instrukcje**

- Stałe bezpośrednie światło słoneczne oświetlające górną powierzchnię detekcji może wpływać na błędne działania detektora ruchu.
  Tylko do stosowania wewnątrz budynków!


Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych.