EMAG®

CENTRUM ELEKTRYFIKACJI I AUTOMATYZACJI GÓRNICTWA

JEDNOSTKA BADAWCZO-ROZWOJOWA

CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI

PCA
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
CERTYFIKACJA WYROBÓW
AC 053

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI
Nr 1/09

Nazwa i adres dostawcy:	***Fabryka Kabli ELPAR Szczygielski Spółka z o. o.*** ***Al. Jana Pawła II 38, 21-200 Parczew***
Nazwa i adres producenta:	***Fabryka Kabli ELPAR Szczygielski Spółka z o. o.*** ***Al. Jana Pawła II 38, 21-200 Parczew***
Nazwa wyrobu:	***Przewód wielożyłowy o izolacji i powłoce gumowej,*** ***do odbiorników ruchomych i przenośnych***
Typ (odmiany):	***H05RR-F***
Podstawowe parametry:	***napięcie znamionowe: 300/500 V*** ***liczba I przekroje znamionowe żył:*** ***2×(0,75 ÷ 4) mm²; 3×(0,75 ÷ 6) mm²; 4×(0,75 ÷ 6) mm²; 5×(0,75 ÷ 4) mm²***
Wyrób spełnia wymagania zawarte w:	***PN-HD 22.4 S4:2006 Przewody o izolacji usieciowanej na napięcie znamionowe nie przekraczające 450/750 V - Część 4: Przewody giętkie***
Zgodnie ze sprawozdaniem z badań wykonanych przez:	***Laboratorium Badawcze i Wzorcujące Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG, 40-189 Katowice, ul. Leopolda 31***
Nr i data sprawozdania:	***Sprawozdanie Nr 1288-1/2008 z 24.12.2008 r. wraz z Aneksem Nr 1 z 10.02.2009 r.***

Certyfikat wydany w systemie 1b wg PKN-ISO/IEC Guide 67

Prawo do wykorzystywania certyfikatu dotyczy wyłącznie egzemplarzy wyrobów posiadających identyczne właściwości (parametry) i produkowanych według tych samych specyfikacji jak przedstawione do badań wzory, które jednostka certyfikująca podczas badań początkowych uznała za zgodne z wymaganiami powyżej powołanych dokumentów normatywnych.

DYREKTOR
Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG

mgr inż. Piotr Wojtas

Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI

KIEROWNIK
Centrum Badań i Certyfikacji

mgr inż. Jacek Cuber

Katowice, dnia 01.04.2009 r.

40-189 Katowice, ul Leopolda 31 tel. +48/32/2007-700, fax. +48/32/2007-701, 2007-704, e-mail: centrum@emag.pl, http://www.emag.pl