Dane do zamówień i najważniejsze parametry wkładek 10/24 kV

Prąd znamionowy I_N (A)	Typ	Napięcie znamionowe U_n (kV)	Nr kodowy	Najmniejszy prąd wyłączalny I_3 (A)	Wymiary		Parametry elektryczne				Waga (kg)
					"d" (mm)	"e" (mm)	Rezystancja na zimno Rc (mΩ)	Straty mocy Pn (W)	Całka przedłukowa I^2t min (A^2s)	Całka wyłączania I^2t max (A^2s)	
Wkładki topikowe VVC3, siła wybijaka - 50 N											
2	VVC3 24kV/2A 292	**10/24**	004250103	12	53	**292**	2040	12	6,1	57	1,6
4	VVC3 24kV/4A 292		004250104	20			1300	35	17,3	164	
6	VVC3 24kV/6A 292		004250105	27			900	56	36	340	
6,3	VVC3 24kV/6,3A 292		004250106	27			900	56	36	340	
10	VVC3 24kV/10A 292		004250107	42			230	25,5	165	1450	
16	VVC3 24kV/16A 292		004250108	64			125	42	320	5200	
20	VVC3 24kV/20A 292		004250109	80	68		76	39,5	450	7000	2,8
25	VVC3 24kV/25A 292		004250110	100			59	49	700	10000	
31,5	VVC3 24kV/31,5A 292		004250111	126			52	75	1400	15000	
32	VVC3 24kV/32A 292		004250112	126			52	59	1400	15000	
40	VVC3 24kV/40A 292		004250113	160	83,5		38	94	3200	27000	4,0
50	VVC3 24kV/50A 292		004250114	200			29	110	5800	44000	
63	VVC3 24kV/63A 292		004250115	252			21,5	137	12000	70000	
Wkładki topikowe VVT-D3, z wyzwalaczem termicznym, siła wybijaka - 80 N											
2	VVT-D3 24kV/2A 292	**10/24**	004252103	12	53	**292**	2040	12	6,1	57	1,6
4	VVT-D3 24kV/4A 292		004252104	20			1300	35	17,3	164	
6	VVT-D3 24kV/6A 292		004252105	27			900	56	36	340	
6,3	VVT-D3 24kV/6,3A 292		004252106	27			900	56	36	340	
10	VVT-D3 24kV/10A 292		004252107	42			230	25,5	165	1450	
16	VVT-D3 24kV/16A 292		004252108	64			125	42	320	5200	
20	VVT-D3 24kV/20A 292		004252109	80	68		76	39,5	450	7000	2,8
25	VVT-D3 24kV/25A 292		004252110	100			59	49	700	10000	
31,5	VVT-D3 24kV/31,5A 292		004252111	126			52	75	1400	15000	
32	VVT-D3 24kV/32A 292		004252112	126			52	59	1400	15000	
40	VVT-D3 24kV/40A 292		004252113	160	83,5		38	94	3200	27000	4,0
50	VVT-D3 24kV/50A 292		004252114	200			29	110	5800	44000	
63	VVT-D3 24kV/63A 292		004252115	252			21,5	137	12000	70000	

Pakowanie - po 3 szt.
Znamionowa zdolność wyłączania - 31,5 kA



Położenie podstaw bezpiecznikowych i wkładek topikowych zamontowanych wewnątrz.





Położenie wkładek topikowych zamontowanych na zewnątrz.*

* W przypadku zastosowania zewnętrznego wkładki VV powinny być zamontowane, wybijakiem skierowanym do dołu.