karta katalogowa | nr katalogowy: 2002-423/000-006

mostek do mostkowania ciągłego; z 1 na 3; z izolacją; niebieski

https://www.wago.com/2002-423/000-006



kolor: niebieski

Parametry elektryczne

Parametry znamionowe wg IEC/EN

napięcie znamionowe (III/3)	800 V
znamionowe napięcie udarowe (III/3)	8 kV
prąd znamionowy	25 A

Wymiary

szerokość	10,9 mm / 0.429 in
wysokość	4,1 mm / 0.161 in
głębokość	18,5 mm / 0.728 in
miejsca mostków	1-3

Dane materiałowe

specyfikacja danych materiałowych	patrz tutaj
kolor	niebieski
grupa materiału izolacyjnego	I
materiał izolacyjny obudowy głównej	poliamid (PA66)
klasa palności wg. UL 94	V0
obciążenie ogniowe	0,008 MJ
masa	0,9 g

Warunki środowiskowe

Badania środowiskowe (warunki środowiskowe)

Specyfikacja badania Zastosowania kolejowe - Pojazdy - Urządzenia elektroniczne	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06
Wykonanie badania Zastosowania kolejowe - wyposażenie taboru kolejowego Badania odporności na wibracje i udary	DIN EN 61373 (VDE 0115-0106):2011-04
Spektrum/lokalizacja instalacji	badanie trwałości kategoria 1, klasa A/B
Badania funkcjonalne z wibracjami losowymi	wynik badania zgodny z pkt. 8 normy.

Badania środowiskowe (warunki środowiskowe)

Częstotliwość	f_1 = 5 Hz do f_2 = 150 Hz f_1 = 5 Hz do f_2 = 150 Hz
Przyspieszenie	0,101g (najwyższy poziom pomiarowy stosowany we wszystkich osiach) 0,572g (najwyższy poziom pomiarowy stosowany we wszystkich osiach) 5g (najwyższy poziom pomiarowy stosowany we wszystkich osiach)
Czas pomiaru na oś	10 min. 5 h

Badania środowiskowe (warunki środowiskowe)

Kierunki pomiaru	osie X, Y i Z osie X, Y i Z osie X, Y i Z
Monitorowanie zakłóceń styku/przerwania styku	wynik pomyślny
Pomiar spadku napięcia przed i za każdą osią	wynik pomyślny
Symulowanie trwałości przy podwyższonych poziomach wibracji losowych	wynik badania zgodny z pkt. 9 normy.
Rozszerzony zakres badania: monitorowanie zakłóceń styku/przerwania styku	wynik pomyślny wynik pomyślny
Rozszerzony zakres badania: pomiar spadku napięcia przed i za każdą osią	wynik pomyślny wynik pomyślny
Próba udarowa	wynik badania zgodny z pkt. 10 normy.
Forma udarowa	półokres
Czas trwania udaru	30 ms
Liczba udarów na oś	3 poz. i 3 neg.
Wibracje i naprężenia udarowe w urządzeniach eksploatacyjnych pojazdów szynowych	wynik pomyślny

Dane handlowe

eCl@ss 10.0	27-14-11-40
eCl@ss 9.0	27-14-11-40
ETIM 9.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489
szt./opak.	25 szt.
rodzaj opakowania	woreczek
kraj pochodzenia	DE
GTIN	4055143690959
numer taryfy celnej	85366990990

Zgodność z wymaganiami ochrony środowiska

status zgodności z dyrektywą RoHS	Compliant,No Exemption

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

Aktualne adresy – patrz: www.wago.com