Specyfikacje



Zdjęcie jest reprezentatywne

Eaton 082154

Eaton Moeller® series L-PKZ0, lampka sygnalizacyjna, zielony, 230 V Lampa neonowa

General specifications

NAZWA PRODUKTU	Seria Eaton Moeller® L-PKZ0, akcesoria, lampka sygnalizacyjna
NUMER KATALOGOWY	082154
EAN	4015080821540
DŁUGOŚĆ/GŁĘBOKOŚĆ PRODUKTU	50 mm
WYSOKOŚĆ PRODUKTU	17 mm
SZEROKOŚĆ PRODUKTU	17 mm
MASA PRODUKTU	0.01 kg
ZGODNOŚĆ/ZGODNOŚCI	CE
KOD MODELU	L-PKZ0-GN(230V)

Powering Business Worldwide

Features & Functions

KOLOR FAZOWANIA	Inne maszyny
MATERIAŁ PIERŚCIENIA CZOŁOWEGO	z tworzywa sztucznego
KOLOR	Świeci na zielono
WYPOSAŻONE W:	Źródło światła
KOLOR KLOSZA	Świeci na zielono

Climatic environmental conditions

TEMPERATURA OTOCZ. PODCZAS PRACY — MIN.	-25 °C
TEMPERATURA OTOCZ. PODCZAS PRACY — MAKS.	55 °C

General information

TYP POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNEGO	Kabel
ŚREDNICA OTWORU	16 mm
KATEGORIA PRODUKTU	Akcesoria
KATEGORIA PRODUKTU	Akcesoria
RODZAJ NAPIĘCIA	AC/DC

Electrical rating

ZNAMIONOWE NAPIĘCIE STEROWANIA	110 - 230 V (Us)
ZNAMIONOWE NAPIĘCIE ROBOCZE (UE) — MIN	110 V
ZNAMIONOWE NAPIĘCIE ROBOCZE (UE) — MAKS.	230 V
ZNAMIONOWE NAPIĘCIE ROBOCZE (UE) PRZY AC — MIN	110 V
ZNAMIONOWE NAPIĘCIE ROBOCZE (UE) PRZY AC — MAKS.	230 V

Design verification

STRATY MOCY SPRZĘTU, ZALEŻNIE OD NATĘŻENIA PRĄDU PVID	0 W
WIELKOŚĆ STRAT MOCY PDISS	0 W
STRATA MOCY NA BIEGUN, ZAL. OD PRĄDU PVID	0 W
ZNAMIONOWY PRĄD ROBOCZY PRZY OKREŚLONYM ODPROWADZANIU CIEPŁA (IN)	0 A
STATYCZNA STRATA MOCY, NIEZALEŻNA OD PRĄDU PVS	0.46 W
10.2.2 ODPORNOŚĆ NA KOROZJĘ	Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.1 WERYFIKACJA STABILOŚCI TERMICZNEJ OBUDÓW	Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.2 SPRAWDZANIE ODPORNOŚCI MATERIAŁÓW IZOLACYJNYCH NA ZWYKŁE CIEPŁO	Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.3 ODPORN.MAT.IZOL. NA NADMIERNE CIEPŁO/OGIEŃ SPOWOD.WEW.REAKC.EL.	Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.4 ODPORNOŚĆ NA PROMIENIOWANIE UV	Na zapytanie
10.2.5 PODNOSZENIE	Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 UDAR MECHANICZNY	Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 NAPISY	Spełnia wymagania normy produktowej.
10.3 STOPIEŃ OCHRONY ZESPOŁÓW	Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 ODSTĘPY IZOLACYJNE POWIETRZNE I POWIERZCHNIOWE	Spełnia wymagania normy produktowej.
10.5 OCHRONA PRZED PORAŻENIEM PRĄDEM	Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.

Do pobrania

DEKLARACJE ZGODNOŚCI	eaton-accessory-declaration-of-conformity-uk251190en.pdf eaton-accessory-declaration-of-conformity-eu250707en.pdf
INSTRUKCJE MONTAŻU	IL03402035Z
MODELE ECAD	DA-CE-ETN.L-PKZ0-GN(230V)
MODELE MCAD	l_pkz0.stp l_pkz0.dwg
RYSUNKI	eaton-manual-motor-starters-mounting-l-pkz0-indicator-light-dimensions.eps eaton-contactors-indication-l-pkz0-indicator-light-3d-drawing.eps eaton-operating-button-symbol-004.eps eaton-manual-motor-starters-indication-l-pkz0-indicator-light-3d-drawing.eps

10.6 IMPLEMENTACJA ROZDZIELNIC I KOMPONENTÓW	Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 WEWNĘTRZNE OBWODY I POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE	Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.8 POŁĄCZENIA DO PRZEWODNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH	Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.2 WYTRZYMAŁOŚĆ ELEKTRYCZNA W SKALI MOCY/CZĘSTOTLIWOŚCI	Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.3 NAPIĘCIE PROBIERCZE UDAROWE	Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.4 TESTY OBUDÓW WYKONANYCH Z MATERIAŁU IZOLACYJNEGO	Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.10 WZROST TEMPERATURY	Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 WYTRZYMAŁOŚĆ ZWARCIOWA	Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.12 KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA	Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.13 DZIAŁANIE MECHANICZNE	Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).

NAZWA PROJEKTU:	
NUMER PROJEKTU:	
PRZYGOTOWANE PRZEZ:	
DATA:	

Eaton Corporation plc Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irlandia
Eaton.com

© 2026 Eaton. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Najnowsze informacje o produktach i wsparciu znajdują się na naszych mediach społecznościowych.