Elementy uziomu kompletnego miedziowanego.



Służy do wykonania uziomów pionowych (typu A). Uziom wykonuje się poprzez pogrążanie w ziemi prętów, połączonych ze sobą łącznikami (poprzez skręcanie), do momentu osiągnięcia rezystancji uziemienia nie większej niż 10 Ohm (dla instalacji odgromowych). Uziomy z warstwą miedzi 250 µm przeznaczone są do stosowania w uziemieniach instalacji odgromowych, 100 µm do uziemienia (ekwipotencjalizacji) urządzeń elektrycznych powyżej 1 kV.

TYP	Rodzaj	A	B	C	D	E	F	G
142114	łącznik 3/4	-	-	-	-	3/4"	70	25