DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

Nr TF3/WE/0138

Producent:	**TELE-FONIKA KABLE Sp. z o.o. S.K.A**
Adres:	**ul. Wielicka 114 30-663 Kraków Polska**

niniejszym deklaruje, że wyrób

Opis wyrobu:

Kable bezhalogenowe, o niskiej emisji dymu i o zwiększonej odporności w warunkach pożaru na napięcie znamionowe 0.6/1 kV

Oznaczenie typu:

(N)HXH FE 180 E 90; (N)HXCH FE 180 E 90 - 0,6/1kV

jest zgodny z postanowieniami Dyrektywy: (łącznie ze wszystkimi jej zmianami)

2006/95/WE	**Dyrektywa niskonapięciowa (Dz. U. UE L 374 z dn. 27.12.2006)** **Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U.2007.155.1089)**

Zgodność wymienionego wyrobu z postanowieniami Dyrektywy potwierdza dotrzymanie wymagań następujących norm:

Nr i data wydania dokumentu:	Tytuł:
DIN VDE 0266 (VDE 0266): 2000	**Kable elektroenergetyczne z polepszonymi właściwościami w przypadku pożaru. Nominalne napięcie Uo/U 0.6/1kV**
DIN 4102-12	**Tłumienie pożaru materiałów budowlanych i elementów budowlanych. Część 12: Utrzymanie funkcji elektrycznych urządzeń kablowych. Wymagania i badania**
PN-EN 60332-3-22:2009/IEC 60332-3-22:2000	**Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych - Część 3-22: Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów - Kategoria A (oryg.)**

Informacje dodatkowe:

Ostatnie dwie cyfry roku, w którym naniesiono oznaczenie CE:...04

Kraków dnia: **31.03.2012**

Kierownik Działu Kontroli Jakości, Szymon Dukała .....

(stanowisko osoby reprezentującej producenta, imię i nazwisko) podpis

Dokument nr: