Specyfikacje



Zdjęcie jest reprezentatywne

Eaton 263467

Eaton Moeller® series M22, przycisk zatrzymania/wyłączenia awaryjnego, RMQ-Titan, W kształcie grzybka, 38 mm, Bez podświetlenia, Funkcja zwalniania poprzez obrót, Czerwony, żółty, RAL 3000

Specyfikacje ogólne	
NAZWA PRODUKTU	Seria Eaton Moeller® M22, przycisk zatrzymania/wyłączenia awaryjnego
NUMER KATALOGOWY	263467
EAN	4015082634674
DŁUGOŚĆ/GŁĘBOKOŚĆ PRODUKTU	38 mm
WYSOKOŚĆ PRODUKTU	70 mm
SZEROKOŚĆ PRODUKTU	38 mm
MASA PRODUKTU	0.045 kg
ZGODNOŚĆ/ZGODNOŚCI	Uzyskano oznaczenie CE
CERTYFIKAT(Y)	UL 508 IEC 60947-5 EN 60947-5 CSA Std. C22.2 No. 14-05 CSA Std. C22.2 No. 94-91 VDE CSA CSA File No.: 012528 CSA-C22.2 No. 94-91 UL UL Category Control No.: NKCR VDE 0660 CSA Class No.: 3211-03 CSA-C22.2 No. 14-05 IEC/EN 60947-5 CE IEC/EN 60947 UL File No.: E29184 DNV GL LR
NOTATKI DOTYCZĄCE KATALOGU	Maks. liczba styków: cztery M22-(C)K01, ...10 lub dwa M22-(C)K02, 20, ...11

Powering Business Worldwide

KOD MODELU	M22-PVT

Siłownik

SIŁA ZAŁĄCZANIA	50 N
KOLOR SIŁOWNIKA	Czerwona
ŚREDNICA ELEM. WYKON.	38 mm
FUNKCJA ELEM. WYKON.	Odblokowanie poprzez obrót Funkcja blokady po przełączeniu
KOLOR	Czerwona
PROJEKT	W kształcie grzybka Klasyczne
PODŚWIETLENIE	Bez podświetlenia
SPOSÓB ODBLOKOWANIA	Zwalnianie poprzez obrót

Styki

SIŁA POTRZEBNA DO WYMUSZ. OTW. — MIN.	0 N

Klimatyczne warunki otoczenia

TEMPERATURA OTOCZ. PODCZAS PRACY — MAKS.	70 °C
TEMPERATURA OTOCZ. PODCZAS PRACY — MIN.	-25 °C
ODPORN. NA WARUNKI ATMOSFER.	Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78 Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30

Komunikacja

POŁĄCZENIE ZE SMARTWIRE-DT	Brak

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 WZROST TEMPERATURY	Nie dotyczy.
10.11 WYTRZYMAŁOŚĆ ZWARCIOWA	Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.12 KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA	Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.13 DZIAŁANIE MECHANICZNE	Urządzenie spełnia wymogi, pod warunkiem przestrzegania informacji zawartych w instrukcji (IL).
10.2.2 ODPORNOŚĆ NA KOROZJĘ	Wymagania normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 WERYFIKACJA STABILOŚCI TERMICZNEJ OBUDÓW	Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.2 SPRAWDZANIE ODPORNOŚCI MATERIAŁÓW IZOLACYJNYCH NA ZWYKŁE CIEPŁO	Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.3 ODPORN.MAT.IZOL. NA NADMIERNE CIEPŁO/OGIEŃ SPOWOD.WEW.REAKC.EL.	Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.4 ODPORNOŚĆ NA PROMIENIOWANIE UV	Na zapytanie
10.2.5 PODNOSZENIE	Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.6 UDAR MECHANICZNY	Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.7 NAPISY	Wymagania normy produktowej zostały spełnione.
10.3 STOPIEŃ OCHRONY ZESPOŁÓW	Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 ODSTĘPY IZOLACYJNE POWIETRZNE I POWIERZCHNIOWE	Spełnia wymagania normy produktowej.

Features & functions

KOLOR PODSTAWY	Żółty
KOLOR FAZOWANIA	Inne
MATERIAŁ PIERŚCIENIA CZOŁOWEGO	Inne
PROJEKT	W kształcie grzybka Klasyczne
CECHY	Odporne na niedozwolone manipulacje (zgodnie z ISO 13850, EN 418)
NUMER RAL	3000

10.5 OCHRONA PRZED PORAŻENIEM PRĄDEM	Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.6 IMPLEMENTACJA ROZDZIELNIC I KOMPONENTÓW	Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.7 WEWNĘTRZNE OBWODY I POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE	Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.8 POŁĄCZENIA DO PRZEWODNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH	Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.2 WYTRZYMAŁOŚĆ ELEKTRYCZNA W SKALI MOCY/CZĘSTOTLIWOŚCI	Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.3 NAPIĘCIE PROBIERCZE UDAROWE	Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.4 TESTY OBUDÓW WYKONANYCH Z MATERIAŁU IZOLACYJNEGO	Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
STRATY MOCY SPRZĘTU, ZALEŻNIE OD NATĘŻENIA PRĄDU PVID	0 W
WIELKOŚĆ STRAT MOCY PDISS	0 W
STRATA MOCY NA BIEGUN, ZAL. OD PRĄDU PVID	0 W
ZNAMIONOWY PRĄD ROBOCZY PRZY OKREŚLONYM ODPROWADZANIU CIEPŁA (IN)	0 A
STATYCZNA STRATA MOCY, NIEZALEŻNA OD PRĄDU PVS	0 W

Informacje ogólne

STOPIEŃ OCHRONY	IP67/IP69 NEMA 4X, 13
TRWAŁOŚĆ MECHANICZNA	100000 operacji
POZYCJA MONTAŻU	dowolne, zgodne z wymaganiami
ŚREDNICA OTWORU	22.5 mm
CZĘSTOTLIWOŚĆ PRACY	600 operacji/godz.
KATEGORIA PRODUKTU	RMQ-Titan
ROZMIAR	Wymiary przedniej części: 35 mm
ODPOWIEDNIE DO	Wyłącznik BEZPIECZEŃSTWA
TYP	Przycisk zatrzymania kontrolowanego/awaryjnego

Do pobrania

CERTYFIKATY	000Z425
DEKLARACJE ZGODNOŚCI	eaton-emergency-stop-emergency-switching-off-pushbutton-declaration-of-conformity-uk251132en.pdf eaton-emergency-stop-emergency-switching-off-pushbutton-declaration-of-conformity-eu251534en.pdf
INSTRUKCJE MONTAŻU	IL04716002Z IL04716005Z.pdf
MODELE ECAD	ETN.263467.edz
MODELE MCAD	DA-CS-not_aus eaton-pushbuttons-mcad-drawings-not-aus.dwg
PEP ECO-PASSPORT	eaton-front-element-for-mushroom-pushbuttons-pep-eato-00328-v0101-en.pdf
RYSUNKI	eaton-operating-emergency-m22-dimensions-002.eps eaton-operating-emergency-m22-dimensions.eps eaton-operating-emergency-m22-3d-drawing-003.eps eaton-general-m22-symbol.eps eaton-general-m22-standards.eps eaton-operating-m22-3d-drawing.eps eaton-operating-button-symbol-006.eps eaton-operating-button-symbol.eps eaton-general-approval-m22-symbol.eps

NAZWA PROJEKTU:	
NUMER PROJEKTU:	
PRZYGOTOWANE PRZEZ:	
DATA:	

Eaton Corporation plc Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irlandia
Eaton.com

© 2026 Eaton. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Najnowsze informacje o produktach i wsparciu znajdują się na naszych mediach społecznościowych.