Specyfikacje



Eaton 216771

Eaton Moeller® series M22 Lampka sygnalizacyjna, RMQ-Titan, z dotykiem, biały

Specyfikacje ogólne	
NAZWA PRODUKTU	Seria Eaton Moeller® M22, lampka sygnalizacyjna
NUMER KATALOGOWY	216771
EAN	4015082167714
DŁUGOŚĆ/GŁĘBOKOŚĆ PRODUKTU	30 mm
WYSOKOŚĆ PRODUKTU	30 mm
SZEROKOŚĆ PRODUKTU	30 mm
MASA PRODUKTU	0.007 kg
ZGODNOŚĆ/ZGODNOŚCI	Uzyskano oznaczenie CE
CERTYFIKAT(Y)	UL 508 CSA Std. C22.2 No. 14-05 EN 60947-5 IEC 60947-5 CSA Std. C22.2 No. 94-91 VDE CSA-C22.2 No. 14-05 IEC/EN 60947 UL UL Category Control No.: NKCR VDE 0660 CSA File No.: 012528 CSA IEC/EN 60947-5 CSA-C22.2 No. 94-91 CE CSA Class No.: 3211-03 UL File No.: E29184
KOD MODELU	M22-L-W

Powering Business Worldwide

Siłownik

KOLOR FAZOWANIA	Chrom
MATERIAŁ PIERŚCIENIA CZOŁOWEGO	Inne
PROJEKT	Zlicowany
WYPOSAŻONE W:	Pierścień czołowy
KOLOR KLOSZA	Biały
TYP KLOSZA	na płasko Okrągły

Komunikacja

POŁĄCZENIE ZE SMARTWIRE-DT	Tak Z przyłączami SWD-RMQ

Klimatyczne warunki otoczenia

TEMPERATURA OTOCZ. PODCZAS PRACY — MAKS.	70 °C
TEMPERATURA OTOCZ. PODCZAS PRACY — MIN.	-25 °C
ODPORN. NA WARUNKI ATMOSFER.	Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30 Wilgotne ciepło, stały, zgodnie z normą IEC 60068-2-78

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 WZROST TEMPERATURY	Nie dotyczy.
10.11 WYTRZYMAŁOŚĆ ZWARCIOWA	Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.12 KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA	Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.13 DZIAŁANIE MECHANICZNE	Urządzenie spełnia wymogi pod warunkiem przestrzegania informacji zawartych w instrukcji.
10.2.2 ODPORNOŚĆ NA KOROZJĘ	Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.1 WERYFIKACJA STABILOŚCI TERMICZNEJ OBUDÓW	Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.2 SPRAWDZANIE ODPORNOŚCI MATERIAŁÓW IZOLACYJNYCH NA ZWYKŁE CIEPŁO	Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.3 ODPORN.MAT.IZOL. NA NADMIERNE CIEPŁO/OGIEŃ SPOWOD.WEW.REAKC.EL.	Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 ODPORNOŚĆ NA PROMIENIOWANIE UV	Na życzenie
10.2.5 PODNOSZENIE	Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą aparaturę rozdzielczą.
10.2.6 UDAR	Nie dotyczy, ponieważ

MECHANICZNY	należy ocenić całą aparaturę rozdzielczą.
10.2.7 NAPISY	Spełnia wymagania normy produktowej.
10.3 STOPIEŃ OCHRONY ZESPOŁÓW	Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.4 ODSTĘPY IZOLACYJNE POWIETRZNE I POWIERZCHNIOWE	Spełnia wymagania normy produktowej.
10.5 OCHRONA PRZED PORAŻENIEM PRĄDEM	Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą aparaturę rozdzielczą.
10.6 IMPLEMENTACJA ROZDZIELNIC I KOMPONENTÓW	Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą aparaturę rozdzielczą.
10.7 WEWNĘTRZNE OBWODY I POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE	Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 POŁĄCZENIA DO PRZEWODNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH	Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 WYTRZYMAŁOŚĆ ELEKTRYCZNA W SKALI MOCY/CZĘSTOTLIWOŚCI	Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 NAPIĘCIE PROBIERCZE UDAROWE	Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 TESTY OBUDÓW WYKONANYCH Z MATERIAŁU IZOLACYJNEGO	Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
STRATY MOCY SPRZĘTU, ZALEŻNIE OD NATĘŻENIA PRĄDU PVID	0 W
WIELKOŚĆ STRAT MOCY PDISS	0 W
STRATA MOCY NA BIEGUN, ZAL. OD PRĄDU PVID	0 W
ZNAMIONOWY PRĄD ROBOCZY PRZY OKREŚLONYM ODPROWADZANIU CIEPŁA (IN)	0 A
STATYCZNA STRATA MOCY, NIEZALEŻNA OD PRĄDU PVS	0 W

Dane elektryczne

NAPIĘCIE ZNAMIONOWE IZOLACJI (UI)	250 V

Informacje ogólne

STOPIEŃ OCHRONY	NEMA 4X, 13
STOPIEŃ OCHRONY (CZĘŚĆ CZOŁOWA)	IP67/IP69
POZYCJA MONTAŻU	dowolne, zgodne z wymaganiami
ŚREDNICA OTWORU	22.5 mm
KATEGORIA PRZEPIĘCIOWA	III
STOPIEŃ ZANIECZYSZCZENIA	3
KATEGORIA PRODUKTU	RMQ-Titan
ZNAMIONOWE WYTRZYMYWANE NAPIĘCIE UDAROWE (UIMP)	4000 V AC
ROZMIAR	Średnica przedniej części: 29,7 mm
TYP	Lampki sygnalizacyjne

Przekroje poprzeczne

POJEMNOŚĆ ZŁĄCZA	0,5 - 1,5 mm², wielożyłowy 0,5 - 1,5 mm², Przewód pojedynczy

Do pobrania

DEKLARACJE ZGODNOŚCI	eaton-indicator-light-declaration-of-conformity-eu251537en.pdf
INSTRUKCJE MONTAŻU	eaton-operating-devices-rmq-titan-m22-instruction-leaflet-il047018zu.pdf IL04716002Z
MODELE ECAD	ETN.216771.edz
MODELE MCAD	eaton-front-element-for-indicating-lights-mcad-3d-models-m22-l-w.stp eaton-illuminated-pilot-lights-mcad-drawings-flach.dwg
RYSUNKI	eaton-operating-indication-m22-indicator-light-dimensions.eps eaton-operating-m22-indicator-light-dimensions.eps eaton-operating-indication-m22-indicator-light-dimensions-002.eps eaton-operating-indication-m22-indicator-light-dimensions-003.eps

eaton-operating-indication-m22-indicator-light-3d-drawing-002.eps
eaton-general-m22-standards.eps
eaton-operating-button-symbol-013.eps
eaton-general-approval-m22-symbol.eps
eaton-general-m22-symbol.eps

NAZWA PROJEKTU:
NUMER PROJEKTU:
PRZYGOTOWANE PRZEZ:
DATA:

Eaton Corporation plc Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irlandia
Eaton.com

© 2026 Eaton. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Najnowsze informacje o produktach i wsparciu znajdują się na naszych mediach społecznościowych.