STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH
BIURO BADAWCZE ds. JAKOŚCI
JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY
04-703 Warszawa, ul. M. Pożaryskiego 28
tel.: +48 22 812 69 38; fax: +48 22 815 65 80
e-mail: bbj@bbj-sep.com.pl

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI CE

Nr certyfikatu: CE/12/069/07

Dostawca: *(Nazwa i adres)*
F & F
FILIPOWSKI Spółka Jawna
ul. Konstantynowska 79/81
95-200 Pabianice

Producent: *(Nazwa i adres)*
F & F
FILIPOWSKI Spółka Jawna
ul. Konstantynowska 79/81
95-200 Pabianice

Nazwa wyrobu: Regulatory temperatury

Typ (model): RT-820, RT-821

Dane techniczne: napięcie znamionowe zasilania U_n: AC 230 V, 50 Hz;
prąd znamionowy I_n: 16(3) A;
temperatura pracy: -25T50;
zakres regulacji temperatury: + 4 °C... + 30 °C - RT-820,
- 4 °C... + 5 °C - RT-821;
stopień ochrony: IP20.

Zbadana próbka wyrobu wymienionego powyżej wykazała zgodność z wymaganiami normy zharmonizowanej:

Norma(y)	Raport(y) z badań Nr	Wydany(e) przez
PN-EN 60730-1:2002+A12:2004+A13:2005+A14:2006+A1:2006 (EN 60730-1:2000+A11:2002+A12:2003+A13:2004+A14:2005 +A1:2004) PN-EN 60730-2-9:2006, (EN 60730-2-9:2002+A1:2003+A11:2003+A12:2004+A2:2005)	LA-07.45/1, LA-07.45/2, TA 4.120	BBJ-SEP

Spełnienie wymagań powyższej normy zharmonizowanej daje domniemanie zgodności z zasadniczymi wymaganiami określonymi w:

- Dyrektywie Unii Europejskiej 2006/95/WE
- Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 15 grudnia 2005 r. (Dz. U. Nr 259 poz. 2172)

stanowiąc niezbędny warunek dla oznakowania CE.

Certyfikat niniejszy dotyczy wyłącznie egzemplarzy wyrobu mających identyczne właściwości (parametry) jak wzór przedstawiony do badań i spełniających wymagania wyżej wymienionych(ej) norm(y).

Znakowanie CE na wyrobach wymaga jeszcze od producenta sporządzenia niezbędnej dokumentacji technicznej oraz wystawienia deklaracji zgodności WE, zgodnie z wymaganiami ww. dyrektywy (rozporządzenia).

Dyrektor
Janusz Okólski

Warszawa, dnia 2007-04-30