Polam Nakło

Zakłady Sprzętu Instalacyjnego „POLAM - NAKŁO S.A. PL 89-100 Nakło nad Notecią, ul. Kościelna 8

DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Nr 12/2009

Nazwa wystawcy : **Zakłady Sprzętu Instalacyjnego POLAM - NAKŁO S.A.**

Adres wystawcy: **ul. Kościelna 8 89-100 Nakło n. Notecią**

Przedmiot deklaracji: ***Odgałęźniki instalacyjne metalowe 400V~ IP55***

1) *5x2,5mm² - **5123**-201**(016)** ; -301**(017)** ; -401**(018)**;*

2) *5x4mm² - **5133**-202**(014)** ; -203**(019)** ; -302**(015)** ; -303**(020)** , -402**(013)** , -403**(021)***

3) *5x 6 mm² - **5143**-203**(022)** ; -303**(023)** ; -403**(024)** ;*

4) *5x 10mm² - **5153**-204**(025)** ; -304**(026)** ; -404**(027)***

5) *5x16mm² - **5163**-225**(068/I)** ;-226**(068/IV)**; -325**(068/II)** ; -326**(068/V)** ; -425**(068/III)** ; -426**(068/VI)***

Przedmiot deklaracji opisany wyżej jest zgodny z wymaganiami następujących dokumentów:

Nr dokumentu :	*Tytuł :*	*Data wydania:*
PN-EN60670-1:2007	Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych -- Część 1: Wymagania ogólne	**Sierpień 2007**
PN-EN 60670-22-2007	Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do użytku domowego i podobnego -- Część 22: Wymagania szczegółowe dotyczące puszek połączeniowych i obudów	**Styczeń 2007**
PN-EN 60998-1:2006	Osprzęt połączeniowy do obwodów niskiego napięcia do użytku domowego i podobnego -- Część 1: Wymagania ogólne	**Sierpień 2006**
PN-EN 60998-2-1:2006	Osprzęt połączeniowy do obwodów niskiego napięcia do użytku domowego i podobnego -- Część 2-1: Wymagania szczegółowe dotyczące samodzielnych złączek z gwintowymi elementami zaciskowymi	**Sierpień 2006**
Dyrektywa: **LVD 2006/95/WE**	**W sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia przeniesionej do prawa polskiego Dz.U. Nr 155/2007**	**Grudzień 2006r.**

Informacje dodatkowe :

Zakład posiada wdrożony system zarządzania jakością wg PN-EN ISO 9001:2001 Certyfikat nr 949/2006
Wyroby posiadają prawo do oznaczania znakiem „B" wydanym przez BBJ-SEP WARSZAWA Certyfikat B/12/299/08 ważny do 2013-12-07 . Sprawozdanie z badania numer 101/LLP-940/2008 ; 102/LLP-940/2008 ; 103/LLP-940/2008

ZAKŁADY SPRZĘTU INSTALACYJNEGO
"POLAM-NAKŁO" Spółka Akcyjna
89-100 Nakło n.Not., ul.Kościelna 8
tel.(052) 386-09-63, fax (052) 386-09-64
NIP 558 - 000 - 12 - 42
Regon 0 9 1 1 8 9 3 9 2

NAKŁO 02 – 01 – 2009r.

Prezes Zarządu
Dyrektor Naczelny
.....
(podpis osoby upoważnionej)

Regon: 091 189 392 NIP: 558-000-12-42

Tel. .....+48 052 386 09 20, 50 Fax ..... +48 052 386 09 14, 55 e-mail: handel@polam naklo.pl
Tel .handel..... .+48 052 386 09 47,43 Internet: www.polam.naklo.pl