Polam Nakło

Zakłady Sprzętu Instalacyjnego „POLAM - NAKŁO S.A. PL 89-100 Nakło nad Notecią, ul. Kościelna 8

DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Nr 15/2/2011

Nazwa wystawcy : **Zakłady Sprzętu Instalacyjnego POLAM - NAKŁO S.A.**

Adres wystawcy: **ul. Kościelna 8 89-100 Nakło n. Notecią**

Przedmiot deklaracji: ***Uchwyty krańcowe do napowietrznych linii izolowanych niskiego napięcia***

Art. nr 9001-000–4 x(16-25)mm^2; 9002-000–2x(16-25)mm^2; 9003-000–4x(25-50)mm^2; 9004-000–4x(70-120)mm^2.

Przedmiot deklaracji opisany wyżej jest zgodny z wymaganiami następujących dokumentów:

Nr dokumentu :	*Tytuł* :	*Data wydania*:
PN-EN 61284:2002	**-Elektroenergetyczne linie napowietrzne . Wymagania i badania.**	**Marzec 2002r.**
***Dyrektywa*: LVD 2006/95/WE**	**W sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia przeniesionej do prawa polskiego Dz.U. Nr 155/2007**	**Grudzień 2006r.**

Informacje dodatkowe :

Zakład posiada wdrożony system zarządzania jakością wg PN-EN ISO 9001:2009 Certyfikat nr 949

Wyroby posiadają Świadectwo badania Nr ŚB/2/11/ES/11 wydany przez Zakład Pomiarowo –Badawczy Energetyki „ENERGOPOMIAR ELEKTRYKA" Gliwice ważny do grudzień 2014r. . Sprawozdanie z badania EE/ES5/24/08

ZAKŁADY SPRZĘTU INSTALACYJNEGO
"POLAM-NAKŁO" Spółka Akcyjna
89-100 Nakło n.Not., ul.Kościelna 8
tel.(052) 386-09-63, fax.(052) 386-09-64
NIP 558 - 000 - 12 - 42
Regon 091189392

WICEPREZES ZARZĄDU
Henryk Kmieć
.....
(podpis osoby upoważnionej)

NAKŁO 20. 12. 2011r.

ŚWIADECTWO BADANIA

Nr ŚB/2/11/ES/11

UCHWYTÓW KRAŃCOWYCH
O NUMERACH 9001-000, 9002-000, 9003-000
I 9004-000
FIRMY „POLAM - NAKŁO" W NAKLE
NAD NOTECIĄ

Zakład Pomiarowo-Badawczy Energetyki
„ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA"
Spółka z o.o.
44-101 GLIWICE, ul. Świętokrzyska 2
tel. 32 237 66 15
fax 32 231 08 70
e-mail: sekretariat@elektryka.com.pl

Nr KRS: 0000134174, Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS
NIP: 631-020-04-46, Regon: 270705808, Kapitał zakładowy: 744 000 PLN

Nazwa i symbol wyrobu:

Uchwyty krańcowe o numerach
9001-000, 9002-000, 9003-000 i 9004-000

Wytwórca	„POLAM - NAKŁO" w Nakle nad Notecią T.Z.O.E. „TAREL" Wola Rzędzińska
Dokumentacja konstrukcyjna	Karty katalogowe i rysunki konstrukcyjne
Data wykonania prototypu	–
Data wykonania badania	listopad 2008 r.
Zleceniodawca	„POLAM - NAKŁO" w Nakle nad Notecią

Dane znamionowe wyrobu:

I .Uchwyty do budowy przyłączy:

1. Nr wyrobu	9001-000
- przekrój poprzeczny przewodu	4 × (16 … 25) mm^2
- moment dokręcenia	22 Nm
- minimalne obciążenie niszczące	1000 daN
- dopuszczalne obciążenie	400 daN
2. Nr wyrobu	9002-000
- przekrój poprzeczny przewodu	2 × (16 … 25) mm^2
- moment dokręcenia	22 Nm
- minimalne obciążenie niszczące	500 daN
- dopuszczalne obciążenie	200 daN

II. Uchwyty do budowy linii

1. Nr wyrobu	9003-000
- przekrój poprzeczny przewodu	4 × (25 … 50) mm^2
- moment dokręcenia	44 Nm
- minimalne obciążenie niszczące	2500 daN
- dopuszczalne obciążenie	1000 daN
2. Nr wyrobu	9004-000
- przekrój poprzeczny przewodu	4 × (70 … 120) mm^2
- moment dokręcenia	44 Nm
- minimalne obciążenie niszczące	4000 daN
- dopuszczalne obciążenie	1600 daN

Instytucja wykonująca badania:

ZPBE "ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA" Spółka z o.o.
ul. Świętokrzyska 2, 44-101 GLIWICE

Normy w oparciu o które wykonano badania:

PN-EN 61284

Zakres badań:

1. Sprawdzenie właściwości materiałowo-konstrukcyjnych.
2. Sprawdzenie wytrzymałości mechanicznej.
3. Sprawdzenie wytrzymałości elektrycznej izolacji.

Wynik badań:

pozytywny

Uchwyty krańcowe o numerach 9001-000, 9002-000, 9003-000 i 9004-000
nadają się do stosowania zgodnie z przeznaczeniem

Zalecenia:

-

Termin wprowadzenia zaleceń:

-

Uwagi:

Świadectwo badania wydano na podstawie pozytywnych wyników badań uchwytów krańcowych (Sprawozdanie nr EE/ES5/24/08) wykonanych przez ZPBE „ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA.

Ze względu na nie wprowadzenie zmian konstrukcyjnych i materiałowych (pismo z dnia 02.12.2011) przedłuża się ważność świadectwa badania do grudnia 2014 roku.

Wszelkie zmiany konstrukcyjne mające wpływ na jakość wyrobu winny być zgłoszone do ZPBE "ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA".

Data wystawienia:

grudzień 2011 r. - na okres 3 lat.

Sporządził : Krzysztof Marzec

Zakład Pomiarowo-Badawczy Energetyki
"ENERGOPOMIAR - ELEKTRYKA"
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Świętokrzyska 2, 44-101 Gliwice
NIP: 631-020-04-46; Regon: 270705808
tel: 32/237 66 15, fax: 32/231 08 70

Prezes

ZPBE Energopomiar-Elektryka
WICEPREZES ZARZĄDU
.....
mgr inż. Andrzej Sanocki