Polam Nakło

Zakłady Sprzętu Instalacyjnego „POLAM - NAKŁO S.A. PL 89-100 Nakło nad Notecią, ul. Kościelna 8

DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Nr 42/2/2011

Nazwa wystawcy : **Zakłady Sprzętu Instalacyjnego POLAM - NAKŁO S.A.**

Adres wystawcy: **ul. Kościelna 8 89-100 Nakło n. Notecią**

Przedmiot deklaracji: ***Wtyczki izolacyjne do instalacji przemysłowych, rozbieralne, ze stykiem ochronnym 16A-6h/400V~ ; 3P+⏚ , IP44***

Art. nr

przenośna - 3623-326
kątowa - 3623-724
odbiornikowa - 3623-220

Przedmiot deklaracji opisany wyżej jest zgodny z wymaganiami następujących dokumentów:

Nr dokumentu :	*Tytuł* :	*Data wydania*:
PN-EN60309- 1,2: 2002 +A1:2009	**Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemysłowych** *Część 1*: **Wymagania ogólne** *Część 2*: **Wymagania dotyczące zamienności wyrobów z zestykami tulejkowo-kołkowymi**	**Grudzień 2002r.** **Kwiecień 2009r.**
***Dyrektywa*: LVD 2006/95/WE**	**W sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia przeniesionej do prawa polskiego Dz.U. Nr 155/2007**	**Grudzień 2006r.**

Informacje dodatkowe :
Zakład posiada wdrożony system zarządzania jakością wg PN-EN ISO 9001:2009 Certyfikat nr 949

Wyroby posiadają prawo do oznaczania znakiem „B" wydanym przez BBJ-SEP WARSZAWA
Certyfikat B/12/091/11 ważny do 2016-08-11 . Sprawozdanie z badania numer LO-11.095/II

NAKŁO 11. 10. 2011r.

ZAKŁADY SPRZĘTU INSTALACYJNEGO
"POLAM-NAKŁO" Spółka Akcyjna
89-100 Nakło n.Not., ul.Kościelna 8
tel.(052) 386-09-63, fax.(052) 386-09-64
NIP 558 - 000 - 12 - 42
Regon 091189392

WICEPREZES ZARZĄDU
Kierownik Biura Zarządu
Henryk Kniota
(podpis osoby upoważnionej)

STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH
BIURO BADAWCZE DS. JAKOŚCI
04-703 Warszawa, ul. Mieczysława Pożaryskiego 28
tel.: +48 22 812 69 38; fax: +48 22 815 65 80; e-mail: bbj@bbj.pl

BBJ Firma nagrodzona Złotą Odznaką Honorową SEP
Company granted with SEP Gold Honour Award

AC 012

CERTYFIKAT

uprawniający do oznaczania wyrobu zastrzeżonym znakiem bezpieczeństwa

CERTIFICATE

authorizing to mark product with registered safety mark

nr B/12/091/11

No. B/12/091/11

Posiadacz certyfikatu: Zakłady Sprzętu Instalacyjnego
(Nazwa i adres) „POLAM-NAKŁO" S.A.
Certificate holder: ul. Kościelna 8
(Name and address) 89-100 Nakło nad Notecią, Poland

Producent: Zakłady Sprzętu Instalacyjnego
(Nazwa i adres) „POLAM-NAKŁO" S.A.
Manufacturer: ul. Kościelna 8
(Name and address) 89-100 Nakło nad Notecią, Poland

Nazwa wyrobu: Wtyczki izolacyjne do instalacji przemysłowych rozbieralne, ze stykiem ochronnym
Name of the product: *Insulating plugs for industrial installations with earthing contact*

Typ (model):
Type (model):

proste *straight*	kątowe *angle*	odbiornikowe *appliance inlets*	
3629-326	3629-724	3629-220	16 A-6h/230 V~; 2P+⏚
3623-326	3623-724	3623-220	16 A-6h/400 V~; 3P+⏚
3622-326	3622-724	3622-220	16 A-6h/230/400 V~; 3P+N+⏚

Dane techniczne: IP44
Technical data:

System certyfikacji: 5 według Przewodnika ISO/IEC 67
Certification system: *5 according to ISO/IEC Guide 67*

Data ważności: 2016-08-11
Valid until:

Wymieniony powyżej wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa norm(-y):
Aforesaid product complies with the safety requirements of the standard(s):

Norma(-y) *Standard(s)*	Raport(-y) z badań nr *Test report(s) No.*	Wydany(-e) przez *Issued by*
PN-EN 60309-1:2002+A1:2009 (EN 60309-1:1999+A1:2007) PN-EN 60309-2:2002+A1:2009 (EN 60309-2:1999+A1:2007)	LO-11.095/I LO-11.095/II LO-11.095/III	BBJ

Niniejszy certyfikat dotyczy wyłącznie wyrobów mających identyczne właściwości (dane techniczne) jak przedstawiony do badań wzór, i spełniających wymagania ww. norm(-y).
This certificate covers only the products with characteristics (technical data) same as of the tested sample and those complying with the requirements of the aforesaid standard(s).

Prawa i obowiązki posiadacza niniejszego certyfikatu określa oddzielna umowa z BBJ.
Rights and duties of this certificate holder are defined in a separate agreement with BBJ.

Warszawa, 2011-08-12

Kierownik Jednostki Certyfikującej
Certification Body Manager

Teodor Pyszniak