PCE Polska Sp. z o. o.
ul. Zielona 12 | 58-200 Dzierżoniów | POLSKA | TEL +48 74 831 76 00 | FAX +48 74 831 17 00 |
| pce@pce.pl | www.pce.pl | **REGON: 890251750 | NIP UE: PL8821000347**

Connection
to the future

Osoba kontaktowa: Marcin Koniarczyk
Telefon: +48 74 831-76-00
Fax: +48 74 831-17-00
Email: m.koniarczyk@pce.pl

DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Declaration of Conformity

200/2016

Producent:
Manufacturer:

PC Electric Ges.m.b.H.
Diesseits 145
A-4973 St.Martin i.I.

Kategoria produktu::
Product category:

Wtyczki, gniazda, gniazda stałe, gniazda i wtyczki tablicowe, gniazda z wyłącznikiem i blokadą mechaniczną do zastosowań przemysłowych o wartości nominalnej 16A, 32A, 63A i 125A - 3p, 4p i 5p.
Plug, connector, flanged socket, wall socket, flanged plug, switched interlocked socket for industrial use with nominal values 16A, 32A, 63A and 125A - 3p, 4p and 5p.

Produkt jest zgodny z następującymi europejskimi standardami:
The products are conform with the following European directive:

- *Dyrektywa (RoHS) 2011/65/EU*, Directive (RoHS) 2011/65/EU
- *Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/EU*, Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU

Użyte normy:
Used standards:

- IEC / EN 60309-1; IEC / EN 60309-2; IEC / EN 60309-4;

KIEROWNIK
DZIAŁU JAKOŚCI
inż. Marcin Koniarczyk

Dzierżoniów 15.07.2016

Pieczątka i podpis
Signature and Stamp

ÖSTERREICHISCHER VERBAND FÜR ELEKTROTECHNIK
1010 Wien, Eschenbachgasse 9
ZVR: 327279890 DVR: 1055887

Prüfwesen & Zertifizierung
Kahlenberger Str. 2A
1190 Wien, Österreich
Telefon: +43 1 370 58 06
Telefax: +43 1 370 58 06-199

ÖVE-ZERTIFIKAT

und Berechtigung zur Führung des Österreichischen Prüfzeichens

Zertifikat Nr.: **43-161-06**

Gültig von: 2014 03 01
bis: 2015 04 19

Der Österreichische Verband für Elektrotechnik (OVE) erteilt der tieferstehenden Firma das Recht, die angeführten Produkte mit dem Österreichischen Prüfzeichen zu kennzeichnen.

Firma: **PC Electric Ges.m.b.H.**
Diesseits 145
4973 St. Martin im Innkreis
Österreich

Produkt: **Industriesteckdose, schaltbar**

Grundlage für dieses erteilte Recht bildet die Einhaltung der Anforderungen der in diesem Zertifikat gelisteten Standards, Bestimmungen und Normen wie aus dem (den) Prüfakt(en) **TGM-VA EE 32877** hervorgeht.

Das Prüfzeichen dokumentiert die Konformität des geprüften Baumusters und aller mustergetreu gefertigten Produkte.

Österreichischer Verband für Elektrotechnik
Leiter Prüfwesen & Zertifizierung

Digitally signed by W. Martin
Email=w.martin@ove.at

Wien, 2014 02 25 Dipl.-Ing. W. Martin

Hersteller:

PC Electric Ges.m.b.H.
Diesseits 145
4973 St. Martin im Innkreis
Österreich

Fertigungsstätte(n):

PC Electric Ges.m.b.H.
Diesseits 145
4973 St. Martin im Innkreis
Österreich

Geprüft und zertifiziert nach:

ÖVE/ÖNORM EN 60309-1:2008-01-01
ÖVE/ÖNORM EN 60309-2:2008-01-01
ÖVE/ÖNORM EN 60309-4:2008-05-01

Dieses Zertifikat bildet die Grundlage für die EG-Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollmächtigten und bescheinigt die Konformität mit den genannten Normen im Sinne der **EG-Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG**.

Produkt: Industriesteckdose, schaltbar

Typenbezeichnung: *Technische Daten:*	***Handelsmarke:***
6013 Nennspannung: 690 V Nennstrom: 16 A IP44 2P+PE	PCE / ELCEE / IDE
6113 Nennspannung: 690 V Nennstrom: 16 A IP44 2P+PE	PCE / ELCEE / IDE
6014 Nennspannung: 690 V Nennstrom: 16 A IP44 3P+PE	PCE / ELCEE / IDE

6114 PCE / ELCEE / IDE
Nennspannung: 690 V
Nennstrom: 16 A
IP44
3P+PE

6015 PCE / ELCEE / IDE
Nennspannung: 690 V
Nennstrom: 16 A
IP44
3P+N+PE

6115 PCE / ELCEE / IDE
Nennspannung: 690 V
Nennstrom: 16 A
IP44
3P+N+PE

Typenliste

Typ	Bemessungsstrom A	Schutzkontaktposition h	Nennbetriebsspannung V	Frequenz Hz
6013 6113	16A	4	110 – 130	50 and 60
		6	220 – 250	50 and 60
		9	380 – 415	50 and 60
		7	480 – 500	50 and 60
		12	Supply from an isolating transformer	50 and 60
6014 6114		4	110 – 130	50 and 60
		9	220 – 250	50 and 60
		6	380 – 415	50 and 60
		11	440 – 460	60
		7	480 – 500	50 and 60
		5	600 – 690	50 and 60
		3	380, 440	50, 60
6015 6115		4	63,5/110 – 75/130	50 and 60
		9	120/208 – 144/250	50 and 60
		6	220/380 – 240/415	50 and 60
		7	277/480 – 288/500	50 and 60
		5	347/600 – 400/690	50 and 60
		11	250/440 – 265/460	60
		3	220/380, 250/440	50, 60