Specyfikacje



Zdjęcie jest reprezentatywne

Eaton 271457

Seria Eaton Moeller NZM - Wyłącznik kompaktowy. Zacisk tunelowy, 3-biegunowy, 1 strona, rozmiar 2

Specyfikacje ogólne

NAZWA PRODUKTU	Seria Eaton Moeller® NZM – typ połączenia
NUMER KATALOGOWY	271457
EAN	4015082714574
DŁUGOŚĆ/GŁĘBOKOŚĆ PRODUKTU	76 mm
WYSOKOŚĆ PRODUKTU	85 mm
SZEROKOŚĆ PRODUKTU	102 mm
MASA PRODUKTU	0.517 kg
ZGODNOŚĆ/ZGODNOŚCI	UL/CSA IEC RoHS conform
CERTYFIKAT(Y)	UL (Category Control Number DIHS) CSA (Class No. 1432-01) CSA (File No. 22086) UL (File No. E31593) CSA certified UL489 UL listed IEC60947 CE marking CSA-C22.2 No. 5-09
KOD MODELU	NZM2-XKA

Powering Business Worldwide

Dodatkowe informacje

MODEL	Inne maszyny

Dostawy

WARTOŚĆ ZNAMIONOWA PRĄDU	300 A (Cu), 225 A (Al)
RAMA	NZM2
LICZBA BIEGUNÓW	Trzybiegunowy
ODPOWIEDNIE DO	Kabel miedziany Trzybiegunowy
TYP	• Akcesoria • Zaciski tunelowe
UŻYWANE Z	NZM2, PN2, N(S)2

Weryfikacja projektu zgodnie z normą IEC/EN 61439

10.10 WZROST TEMPERATURY	Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła dla urządzeń.
10.11 WYTRZYMAŁOŚĆ ZWARCIOWA	Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.12 KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA	Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.13 DZIAŁANIE MECHANICZNE	Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 ODPORNOŚĆ NA KOROZJĘ	Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 WERYFIKACJA STABILOŚCI TERMICZNEJ OBUDÓW	Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 SPRAWDZANIE ODPORNOŚCI MATERIAŁÓW IZOLACYJNYCH NA ZWYKŁE CIEPŁO	Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 ODPORN.MAT.IZOL. NA NADMIERNE CIEPŁO/OGIEŃ SPOWOD.WEW.REAKC.EL.	Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 ODPORNOŚĆ NA PROMIENIOWANIE UV	Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.5 PODNOSZENIE	Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 UDAR MECHANICZNY	Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 NAPISY	Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.3 STOPIEŃ OCHRONY ZESPOŁÓW	Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.

Technical data - electrical

WARTOŚĆ ZNAMIONOWA PRĄDU	300 A (Cu), 225 A (Al)

10.4 ODSTĘPY IZOLACYJNE POWIETRZNE I POWIERZCHNIOWE	Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.5 OCHRONA PRZED PORAŻENIEM PRĄDEM	Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 IMPLEMENTACJA ROZDZIELNIC I KOMPONENTÓW	Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 WEWNĘTRZNE OBWODY I POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE	Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 POŁĄCZENIA DO PRZEWODNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH	Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 WYTRZYMAŁOŚĆ ELEKTRYCZNA W SKALI MOCY/CZĘSTOTLIWOŚCI	Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 NAPIĘCIE PROBIERCZE UDAROWE	Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 TESTY OBUDÓW WYKONANYCH Z MATERIAŁU IZOLACYJNEGO	Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.

Technical data - mechanical - terminals

POJEMNOŚĆ ZŁĄCZA (PRZEWÓD PLECIONY) WIELOWIERSZ.	Max. 240 mm² na cyfrowym wejściu przyłącza zasilania 6 - 350 AWG/kcmil (1x) 16 mm² - 185 mm² (1x)

Do pobrania

MODELE MCAD	nzm2_xka.stp eaton-mccb-terminals-mcad-drawings-nzm2-xka.dwg
RYSUNKI	eaton-circuit-breaker-terminals-nzm-tunnel-terminal-dimensions-004.eps eaton-circuit-breaker-terminals-nzm-tunnel-terminal-3d-drawing-004.eps

NAZWA PROJEKTU:	
NUMER PROJEKTU:	
PRZYGOTOWANE PRZEZ:	
DATA:	

Eaton Corporation plc Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irlandia
Eaton.com

© 2026 Eaton. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Najnowsze informacje o produktach i wsparciu znajdują się na naszych mediach społecznościowych.