DECLARATION DE CONFORMITE
DECLARATION OF CONFORMITY

N° A 98 / 2005

APPAREIL(S) : Coffrets de distribution XL3 400 matériaux isolants
SAMPLE DESCRIPTION :

REFERENCE(S) : **201--**
REFERENCE(S) :

CARACTERISTIQUES : IP43-40-30 IK07-04
RATED CHARACTERISTICS :

CET (CES) APPAREIL(S) EST (SONT) CONFORME(S) :
THIS (THESE) DEVICE(S) IS (ARE) IN ACCORDANCE WITH :

à la norme CEI 60529
- degré IP 43 pour produits montés avec kit et porte
- degré IP 40 pour produits montés avec porte
- degré IP 30 pour produits montés sans porte

à la norme CEI 62262
- code IK07 pour produits montés avec porte avec et sans kit
- code IK04 pour produits montés sans porte

à la norme CEI 60695-2-11
- 750°C pour les parties extérieures
- 960°C pour les parties en contact avec des parties actives
- 650°C pour les autres composants plastiques
- 960°C pour les revêtements des parties métalliques extérieurs avec peinture epoxy-polyester
- temps d'extinction toujours <30 s.

Cette déclaration comprend : 1 page

This declaration contains : 1 page

Date de délivrance : 29/11/2005
Issue date :

LABORATOIRE CENTRAL PRODUITS

Le Responsable du LABORATOIRE d'essais
Head of test Laboratory
Jacques BARBANCEYS

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral. Toute reproduction partielle ou toutes insertions de résultats dans un texte d'accompagnement en vue de leur diffusion doit recevoir un accord préalable et formel de LEGRAND.
Ce document résulte d'essais effectués sur un échantillon. Il ne préjuge pas de la conformité des produits fabriqués à l'objet essayé.
This document shall not be reproduced, except as a complete photographic facsimile. Any partial reproduction, as well as the insertion of any results into an accompanying text for distribution, requires the prior written approval of LEGRAND.
This document contains results related only to the items tested. It does not imply the conformity of the whole production to the items tested.

LEGRAND - 128, Avenue du Mal-de-Lattre-de-Tassigny - F 87045 LIMOGES Cedex - Tél. : (33) 05.55.06.85.92