Specyfikacje



Zdjęcie jest reprezentatywne





Eaton 259081

Seria Eaton Moeller NZM - Wyłącznik kompaktowy. Wyłącznik, 3-biegunowy, 40A, N, rama 1, A40

Specyfikacje ogólne

NAZWA PRODUKTU	Seria Eaton Moeller NZM – termomagnetyczny wyłącznik kompaktowy
NUMER KATALOGOWY	259081
EAN	4015082590819
DŁUGOŚĆ/GŁĘBOKOŚĆ PRODUKTU	88 mm
WYSOKOŚĆ PRODUKTU	145 mm
SZEROKOŚĆ PRODUKTU	90 mm
MASA PRODUKTU	1.07 kg
ZGODNOŚĆ/ZGODNOŚCI	RoHS conform
CERTYFIKAT(Y)	IEC IEC/EN 60947
KOD MODELU	NZMN1-A40

Powering Business Worldwide

Dodatkowe informacje

FUNKCJE	Ochrona systemu i kabli

Dostawy

WARTOŚĆ ZNAMIONOWA PRĄDU	40 A
ZASTOSOWANIE	Zastosowanie w nieuziemionych systemach zasilania przy 690 V
RODZAJ RAMY WYŁĄCZNIKA AUTOMATYCZNEGO	NZM1
CECHY	Moduł ochronny
LICZBA BIEGUNÓW	Trzybiegunowy
SYSTEM WYZWALANIA	Wyzwalacz termomagnetyczny
CECHY SPECJALNE	• Maks. dobezpieczenie, jeśli spodziewane prądy zwarciowe w miejscu instalacji przekraczają zdolność łączeniową wyłącznika (Znamionowa zdolność wyłączania Icn) • Prąd znamionowy = znamionowy prąd ciągły: 40 A • Wskazówka dotycząca pojemności zacisku: W zależności od producenta kabla podłączenie do 95 mm^2.
TYP	Wyłącznik

Weryfikacja projektu zgodnie z normą IEC/EN 61439

10.10 WZROST TEMPERATURY	Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła dla urządzeń.
10.11 WYTRZYMAŁOŚĆ ZWARCIOWA	Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.12 KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA	Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.13 DZIAŁANIE MECHANICZNE	Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 ODPORNOŚĆ NA KOROZJĘ	Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 WERYFIKACJA STABILOŚCI TERMICZNEJ OBUDÓW	Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 SPRAWDZANIE ODPORNOŚCI MATERIAŁÓW IZOLACYJNYCH NA ZWYKŁE CIEPŁO	Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 ODPORN.MAT.IZOL. NA NADMIERNE CIEPŁO/OGIEŃ SPOWOD.WEW.REAKC.EL.	Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 ODPORNOŚĆ NA PROMIENIOWANIE UV	Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.5 PODNOSZENIE	Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 UDAR MECHANICZNY	Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 NAPISY	Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.3 STOPIEŃ OCHRONY ZESPOŁÓW	Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.

Weryfikacja projektu zgodnie z IEC/EN 61439 - dane techniczne

TEMPERATURA OTOCZ. PODCZAS PRACY — MAKS.	70 °C
TEMPERATURA OTOCZ. PODCZAS PRZECHOW. — MAKS.	70 °C
TEMPERATURA OTOCZ. PODCZAS PRACY — MIN.	-25 °C
TEMPERATURA OTOCZENIA PODCZAS PRZECHOWYWANIA — MIN.	40 °C
STRATY MOCY SPRZĘTU, ZAL. OD NATĘŻENIA PRĄDU	10,66 W
ZNAMIONOWY PRĄD ROBOCZY PRZY OKREŚLONYM ODPROWADZANIU CIEPŁA (IN)	40 A

10.4 ODSTĘPY IZOLACYJNE POWIETRZNE I POWIERZCHNIOWE	Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.5 OCHRONA PRZED PORAŻENIEM PRĄDEM	Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 IMPLEMENTACJA ROZDZIELNIC I KOMPONENTÓW	Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 WEWNĘTRZNE OBWODY I POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE	Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 POŁĄCZENIA DO PRZEWODNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH	Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 WYTRZYMAŁOŚĆ ELEKTRYCZNA W SKALI MOCY/CZĘSTOTLIWOŚCI	Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 NAPIĘCIE PROBIERCZE UDAROWE	Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 TESTY OBUDÓW WYKONANYCH Z MATERIAŁU IZOLACYJNEGO	Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.

Technical data - electrical

WARTOŚĆ ZNAMIONOWA PRĄDU	40 A
KIERUNEK DOPROWADZANEGO ZASILANIA	zgodny z wymaganiami
TYP POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNEGO OBWODU GŁÓWNEGO	Zacisk ramy
TYP UCHWYTU	Dźwignia napędowa
NASTAWA PRĄD. ZABEZP. ZWARC. BEZZWŁ. (II) — MAKS.	400 A
NASTAWA PRĄD. ZABEZP. ZWARC. BEZZWŁ. (II) — MIN.	320 A
IZOLACJA	300 V AC (pomiędzy stykami pomocniczymi) 500 V AC (pomiędzy stykami pomocniczymi i stykami głównymi)
TRWAŁOŚĆ ELEKTRYCZNA	7500 operacji przy 690 V AC-1 10 000 operacji przy 400 V AC-1 10 000 operacji przy 415 V AC-1
LICZBA OPERACJI NA GODZINĘ — MAKS.	120
NASTAWA PRĄDU PRZECIĄŻENIOWEGO (IR) — MAKS.	40 A
NASTAWA PRĄDU PRZECIĄŻENIOWEGO (IR) — MIN.	32 A
KATEGORIA PRZEPIĘCIOWA	III
STOPIEŃ ZANIECZYSZCZENIA	3
ODPORNOŚĆ NA UDAR NAPIĘCIOWY (UIMP) NA STYKACH POMOCNICZYCH	6000 V
ODPORNOŚĆ NA UDAR NAPIĘCIOWY (UIMP) NA STYKACH GŁÓWNYCH	6000 V
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE IZOLACJI (UI)	690 V AC
ZNAMIONOWY PRĄD WYŁĄCZALNY ICS (IEC/EN 60947) PRZY 230 V, 50/60 HZ	85 kA

Technical data - mechanical

ODPORN. NA WARUNKI ATMOSFER.	Wilgotne ciepło, stały, zgodnie z normą IEC 60068-2-78 Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
STOPIEŃ OCHRONY	IP20 (podstawowy stopień ochrony, w obszarze elementów sterujących) IP20
STOPIEŃ OCHRONY (IP) CZĘŚCI CZOŁOWEJ	IP40 (z ramką izolacyjną) IP66 (z uchwytem obrotowym sprzęgła drzwi)
STOPIEŃ OCHRONY (ZŁĄCZA)	IP00 (zakończenia), izolatory fazy i listwa zaciskowa) IP10 (zacisk tunelowy)
TRWAŁOŚĆ MECHANICZNA	20 000 łączeń
SPOSÓB MONTAŻU	Opcjonalny montaż na szynie DIN Urządzenie wbudowane na stałe Nieruchome
LICZBA DODATKOWYCH STYKÓW POMOCNICZYCH PRZEŁĄCZNYCH	0
LICZBA DODATKOWYCH STYKÓW POMOCNICZYCH ROZWIERNYCH	0
LICZBA STYKÓW POMOCNICZYCH (STYKI ZWIERNE)	0
UMIEJSCOWIENIE PRZYŁĄCZY GŁÓWNEGO OBWODU PRĄDOWEGO	Przednia strona
ZABEZP. PRZED KONTAKTEM BEZPOŚREDNIM	Finger and back-of-hand proof to DIN EN 50274/VDE 0106 part 110
ODPORNOŚĆ NA WSTRZĄSY	20 g (wstrząs półsinusoidalny 20 ms)
CECHY SPECJALNE	• Maks. dobezpieczenie, jeśli spodziewane prądy zwarciowe w miejscu instalacji przekraczają zdolność

ZNAM. ZDOLNOŚĆ WYŁĄCZ. ZWARC. ICS (IEC/EN 60947) PRZY 400/415 V, 50/60 HZ	50 kA
ZNAM. ZDOLNOŚĆ WYŁĄCZ. ZWARCIOWEGO ICS (IEC/EN 60947) PRZY 440 V, 50/60 HZ	35 kA
ZNAM. ZDOLNOŚĆ WYŁĄCZ. ZWARCIOWEGO ICS (IEC/EN 60947) PRZY 525 V, 50/60 HZ	10 kA
ZNAM. ZDOLNOŚĆ WYŁĄCZ. ZWARCIOWEGO ICS (IEC/EN 60947) PRZY 690 V, 50/60 HZ	7.5 kA
ZNAM. ZDOLNOŚĆ ZAŁĄCZANIA ZWARCIOWEGO ICM PRZY 240 V, 50/60 HZ	187 kA
ZNAMIONOWA ZDOLNOŚĆ ZAŁĄCZANIA ZWARCIOWEGO ICM PRZY 400/415 V, 50/60 HZ	105 kA
ZNAM. ZDOLNOŚĆ ZAŁĄCZANIA ZWARCIOWEGO ICM PRZY 440 V, 50/60 HZ	74 kA
ZNAMIONOWA ZDOLNOŚĆ ZAŁĄCZANIA ZWARCIOWEGO ICM PRZY 525 V, 50/60 HZ	40 kA
ZNAM. ZDOLNOŚĆ ZAŁĄCZANIA ZWARCIOWEGO ICM PRZY 690 V, 50/60 HZ	17 kA
NASTAWA BEZZWŁOCZNEGO WYZWALACZA ZWARCIOWEGO — MAKS.	400 A
NASTAWA BEZZWŁOCZNEGO WYZWALACZA ZWARCIOWEGO — MIN.	320 A
CAŁKOWITY CZAS WYŁĄCZENIA W PRZYPADKU ZWARCIA	< 10 ms
KATEGORIA UŻYTKOWA	A (IEC/EN 60947-2)
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE	690 V - 690 V
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE (DC)	450 VDC

	łączeniową wyłącznika (Znamionowa zdolność wyłączania Icn) • Prąd znamionowy = znamionowy prąd ciągły: 40 A • Wskazówka dotycząca pojemności zacisku: W zależności od producenta kabla podłączenie do 95 mm^2.

Technical data - mechanical - terminals

ZŁĄCZA OPCJONALNE	Złącze z tyłu. Zacisk śrubowy. Zacisk tunelowy
ZŁĄCZA STANDARDOWE	Zacisk skrzynkowy
POJEMNOŚĆ ZŁĄCZA (PRZEWODNIK/PRZEWÓD SZTYWNY ALUMIN.)	10 mm²–16 mm² (1x) bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika Zacisk tunelowy 16 mm² (1x) 10 mm² - 16 mm² (2x) bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika
POJEMNOŚĆ ZŁĄCZA (PRZEWODNIK/PRZEWÓD PLEC. ALUMIN.)	25 mm² - 35 mm² (2x) bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika 25 mm² - 35 mm² (1x) bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika Zacisk tunelowy 25 mm² - 95 mm² (1x)
POJEMNOŚĆ ZŁĄCZA (PRZEWÓD STERUJĄCY)	0,75 mm²–1,5 mm² (2x) 0,75 mm²–2,5 mm² (1x)
POJEMNOŚĆ ZŁĄCZA (SZYNA ZBIORCZA MIEDZIANA)	Min. 12 mm x 5 mm bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika Maks. 16 mm x 5 mm bezpośrednio na tylnym przyłączu M6 z tyłu złącza śrubowego
POJEMNOŚĆ ZŁĄCZA (PRZEWODNIK/PRZEWÓD MIEDZIANY SZTYWNY)	6 mm²–16 mm² (2x) bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika 6 mm²–16 mm² (2x) na zacisku skrzynkowym Zacisk tunelowy 16 mm² (1x) 10 mm²–16 mm² (1x) na zacisku skrzynkowym 10 mm²–16 mm² (1x) bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika
POJEMNOŚĆ ZŁĄCZA (PRZEWODNIK/PRZEWÓD MIEDZIANY SPLATANY)	10 mm² - 70 mm² (1x) bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika 10 mm² - 70 mm² (1x) na zacisku skrzynkowym 6 mm² - 25 mm² (2x) na zacisku skrzynkowym 25 mm² - 95 mm² (1x) zacisk tunelowy 1-otworowy 25 mm² (2x) bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika
POJEMNOŚĆ ZŁĄCZA	Maks. 9 segmentów o

Do pobrania

CHARACTERISTIC CURVE	eaton-circuit-breaker-nzm-mccb-characteristic-curve-051.eps eaton-circuit-breaker-let-through-current-nzm-mccb-characteristic-curve-002.eps eaton-circuit-breaker-nzm-mccb-characteristic-curve.eps
DEKLARACJE ZGODNOŚCI	eaton-molded-case-circuit-breaker-declaration-of-conformity-eu250289en.pdf eaton-molded-case-circuit-breaker-declaration-of-conformity-uk251450en.pdf
INSTRUKCJE MONTAŻU	eaton-cirucit-breaker-switch-disconnector-nzmb-il01203004z.pdf
MODELE ECAD	ETN.259081.edz
MODELE MCAD	DA-CD-nzm1_3p eaton-molded-case-switches-mcad-3d-models-nzm1-3p.stp eaton-molded-case-switches-mcad-drawings-nzm1-3p.dwg
PEP ECO-PASSPORT	eaton-molded-case-switches-pep-eato-00225-v0101-en.pdf
RYSUNKI	eaton-circuit-breaker-nzm-mccb-dimensions-017.eps eaton-circuit-breaker-switch-nzm-mccb-dimensions-014.eps eaton-circuit-breaker-switch-nzm-mccb-3d-drawing-006.eps

(TAŚMA MIEDZIANA)	wymiarach 9 mm x 0,8 mm na zacisku skrzynkowym Min. 2 segmenty o wymiarach 9 mm x 0,8 mm na zacisku skrzynkowym

NAZWA PROJEKTU:
NUMER PROJEKTU:
PRZYGOTOWANE PRZEZ:
DATA:

Eaton Corporation plc Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irlandia
Eaton.com

© 2026 Eaton. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Najnowsze informacje o produktach i wsparciu znajdują się na naszych mediach społecznościowych.