STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH
BIURO BADAWCZE ds. JAKOŚCI
JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY
04-703 Warszawa, ul. M. Pożaryskiego 28
tel.: +48 22 812 69 38; fax: +48 22 815 65 80
e-mail: bbj@bbj-sep.com.pl

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI CE

Nr certyfikatu: CE/12/011/08

Dostawca: *(Nazwa i adres)* **APATOR S.A.**
ul. Żółkiewskiego 21/29
87-100 Toruń

Producent: *(Nazwa i adres)* **APATOR S.A.**
ul. Żółkiewskiego 21/29
87-100 Toruń

Nazwa wyrobu: **Rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy**

Typ (model): **ARS 1-3-V** **ARS 1-1-V** **ARS 1-1-M**
ARS 1-6-V **ARS 1-3-M** **ARS 1-6-M**

Dane techniczne: **napięcie znamionowe izolacji U_i: 1000 V;**
napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane $U_{imp.}$: 12 kV;
prąd znamionowy $I_u=I_{th}=I_e$: 250 A;
kategoria użytkowania: AC-21B U_e 690 V,
AC-22B U_e 500 V;
liczba biegunów: 3.

Zbadana próbka wyrobu wymienionego powyżej wykazała zgodność z wymaganiami normy zharmonizowanej:

Norma(y)	Raport(y) z badań Nr	Wydany(e) przez
PN-EN 60947-3:2002+A2:2007 (EN 60947-1:1999+A1:2002+A2:2005)	LA-08.10	BBJ

Spełnienie wymagań powyższej normy zharmonizowanej daje domniemanie zgodności z zasadniczymi wymaganiami określonymi w:

- **Dyrektywie Unii Europejskiej 2006/95/WE** (wdrożonej do prawa polskiego rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. Dz. U. Nr 155 poz. 1089)

stanowiąc niezbędny warunek dla oznakowania CE.

Certyfikat niniejszy dotyczy wyłącznie egzemplarzy wyrobu mających identyczne właściwości (parametry) jak wzór przedstawiony do badań i spełniających wymagania wyżej wymienionych(ej) norm(y).

Znakowanie CE na wyrobach wymaga jeszcze od producenta sporządzenia niezbędnej dokumentacji technicznej oraz wystawienia deklaracji zgodności WE, zgodnie z wymaganiami ww. dyrektywy (rozporządzenia).

Warszawa, dnia 30 stycznia 2007 r.

STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH SEP BIURO BADAWCZE d/s JAKOŚCI

Dyrektor
Janusz Okólski

CE