BIURO BADAWCZE ds. JAKOŚCI

STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH

JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY

04-703 Warszawa, ul. Pożaryskiego 28
tel. (+48 22) 812 69 38, tel./fax 815 65 80
e-mail: bbj@bbj-sep.com.pl

BBJ-SEP BBJ-SEP BBJ-SEP BBJ-SEP

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI CE

Nr certyfikatu: CE/12/102/06

Dostawca: *(Nazwa i adres)*
APATOR S.A.
ul. Żółkiewskiego 21/29
87-100 Toruń

Producent: *(Nazwa i adres)*
APATOR S.A.
ul. Żółkiewskiego 21/29
87-100 Toruń

Nazwa wyrobu: **Podstawy bezpiecznikowe**

Typ (model): **PBD 00, PBD 00-S, PBD 00-1V, PBD 00-2V, PBD 00-3, PBD 00-3 S, PBD 00 3-1V, PBD 00 3-2V.**

Dane techniczne: **napięcie znamionowe U_n : 690 V;**
napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane $U_{imp.}$: 8 kV;
prąd znamionowy I_n: 160 A.

Zbadana próbka wyrobu wymienionego powyżej wykazała zgodność z wymaganiami normy zharmonizowanej:

Norma(y)	Raport(y) z badań Nr	Wydany(e) przez
PN-EN 60269-1:2001+A1:2005 (EN 60269-1:1998+A1:2005) PN-EN 60269-2:2003+A2:2004 (EN 60269-2:1995+A1:1998+A2:2002) PN-HD 60269-2-1:2005 (HD 60269-2-1:2005)	TA-06.218	BBJ-SEP

Spełnienie wymagań powyższej normy zharmonizowanej daje domniemanie zgodności z zasadniczymi wymaganiami określonymi w:

- **Dyrektywie Unii Europejskiej 73/23/EWG + 93/68/EWG** (wdrożonej do prawa polskiego rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 15 grudnia 2005 r. Dz. U. Nr 259 poz. 2172),

stanowiąc niezbędny warunek dla oznakowania CE.

Certyfikat niniejszy dotyczy wyłącznie egzemplarzy wyrobu mających identyczne właściwości (parametry) jak wzór przedstawiony do badań i spełniających wymagania wyżej wymienionych(ej) norm(y).

Znakowanie CE na wyrobach wymaga jeszcze od producenta sporządzenia niezbędnej dokumentacji technicznej oraz wystawienia deklaracji zgodności WE, zgodnie z wymaganiami ww. dyrektywy (rozporządzenia).

Warszawa, dnia 2006-12-08

Dyrektor
Janusz Okólski

BBJ-SEP BBJ-SEP BBJ-SEP BBJ-SEP