BIURO BADAWCZE ds. JAKOŚCI
STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH

JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY
04-703 Warszawa, ul. Pożaryskiego 28
tel. (+48 22) 812 69 38, tel./fax 815 65 80
e-mail: bbj@bbj-sep.com.pl

BBJ-SEP BBJ-SEP BBJ-SEP BBJ-SEP

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI CE

Nr certyfikatu: CE/12/053/06

Dostawca: *(Nazwa i adres)*
APATOR S.A.
ul. Żółkiewskiego 21/29
87-100 Toruń

Producent: *(Nazwa i adres)*
APATOR S.A.
ul. Żółkiewskiego 21/29
87-100 Toruń

Nazwa wyrobu: Podstawa bezpiecznikowa

Typ (model): PBD 13

Dane techniczne: napięcie znamionowe U_n: 690 V;
napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane $U_{imp.}$: 8 kV;
prąd znamionowy I_n: 250 A.

Zbadana próbka wyrobu wymienionego powyżej wykazała zgodność z wymaganiami normy zharmonizowanej:

Norma(y)	Raport(y) z badań Nr	Wydany(e) przez
PN-EN 60269-1:2001+A1:2005 (EN 60269-1:1998+A1:2005) PN-EN 60269-2:2003+A2:2004 (EN 60269-2:1995+A1:1998+A2:2002)	TA-06.148 TA 1.172	BBJ-SEP

Spełnienie wymagań powyższej normy zharmonizowanej daje domniemanie zgodności z zasadniczymi wymaganiami określonymi w:

- **Dyrektywie Unii Europejskiej 73/23/EWG + 93/68/EWG** (wdrożonej do prawa polskiego rozporządzeniem MG z dnia 15 grudnia 2005r. Dz.U. Nr 259 poz. 2172)

stanowiąc niezbędny warunek do oznakowania CE.

Certyfikat niniejszy dotyczy wyłącznie egzemplarzy wyrobu mających identyczne właściwości (parametry) jak wzór przedstawiony do badań i spełniających wymagania wyżej wymienionych(ej) norm(y).

Znakowanie CE na wyrobach wymaga ponadto od producenta sporządzenia niezbędnej dokumentacji technicznej oraz wystawienia deklaracji zgodności WE, zgodnie z wymaganiami ww. dyrektywy (rozporządzenia).

Warszawa, dnia 2006-08-01

p. o. Dyrektor
Jarusz Okólski

BBJ-SEP BBJ-SEP