Specyfikacje



Zdjęcie jest reprezentatywne

Eaton 216536

Eaton Moeller® series M22, obudowa natynkowa, żółty, 1 lokalizacja mocowania

Specyfikacje ogólne	
NAZWA PRODUKTU	Eaton Moeller® series M22 surface mounting enclosure
NUMER KATALOGOWY	216536
EAN	4015082165369
DŁUGOŚĆ/GŁĘBOKOŚĆ PRODUKTU	80 mm
WYSOKOŚĆ PRODUKTU	56 mm
SZEROKOŚĆ PRODUKTU	72 mm
MASA PRODUKTU	0.136 kg
CERTYFIKAT(Y)	CSA File No.: 012528 CE CSA-C22.2 No. 14-05 CSA-C22.2 No. 94-91 UL UL Category Control No.: NKCR IEC/EN 60947-5 UL File No.: E29184 UL 508 CSA CSA Class No.: 3211-03
KOD MODELU	M22-IY1

Powering Business Worldwide

Klimatyczne warunki otoczenia

TEMPERATURA OTOCZ. PODCZAS PRACY — MAKS.	70 °C
TEMPERATURA OTOCZ. PODCZAS PRACY — MIN.	-25 °C

Styki

SIŁA POTRZEBNA DO WYMUSZ. OTW. — MIN.	0 N

Komunikacja

POŁĄCZENIE ZE SMARTWIRE-DT	Nie

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 WZROST TEMPERATURY	Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła dla urządzeń.
10.11 WYTRZYMAŁOŚĆ ZWARCIOWA	Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.12 KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA	Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.13 DZIAŁANIE MECHANICZNE	Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 ODPORNOŚĆ NA KOROZJĘ	Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 WERYFIKACJA STABILOŚCI TERMICZNEJ OBUDÓW	Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 SPRAWDZANIE ODPORNOŚCI MATERIAŁÓW IZOLACYJNYCH NA ZWYKŁE CIEPŁO	Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 ODPORN.MAT.IZOL. NA NADMIERNE CIEPŁO/OGIEŃ SPOWOD.WEW.REAKC.EL.	Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 ODPORNOŚĆ NA PROMIENIOWANIE UV	Na życzenie
10.2.5 PODNOSZENIE	Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 UDAR MECHANICZNY	Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.

10.2.7 NAPISY	Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.3 STOPIEŃ OCHRONY ZESPOŁÓW	Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 ODSTĘPY IZOLACYJNE POWIETRZNE I POWIERZCHNIOWE	Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.5 OCHRONA PRZED PORAŻENIEM PRĄDEM	Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 IMPLEMENTACJA ROZDZIELNIC I KOMPONENTÓW	Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 WEWNĘTRZNE OBWODY I POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE	Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 POŁĄCZENIA DO PRZEWODNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH	Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 WYTRZYMAŁOŚĆ ELEKTRYCZNA W SKALI MOCY/CZĘSTOTLIWOŚCI	Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 NAPIĘCIE PROBIERCZE UDAROWE	Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 TESTY OBUDÓW WYKONANYCH Z MATERIAŁU IZOLACYJNEGO	Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.

Szczegóły obudowy

KOLOR OBUDOWY	Żółty
MATERIAŁ OBUDOWY	z tworzywa sztucznego
RODZAJ OBUDOWY	Obudowa do montażu powierzchniowego

Features & functions

WYPOSAŻONE W:	Śruby ze stali stopowej
WYBICIA	2 x M16 (przepust kablowy z tyłu) 1 x M20 (przepust kablowy na górze) 2 x M20/25 (przepust kablowy z boku, 1 x każda strona)
LICZBA POZYCJI STEROWNICZYCH	1
LICZBA LOKALIZACJI	1
NUMER RAL	1004

Informacje ogólne

STOPIEŃ OCHRONY	NEMA 13 IP67/IP69
ŚREDNICA OTWORU	22.5 mm

Do pobrania

INSTRUKCJE MONTAŻU	IL04716003Z
MODELE ECAD	ETN.216536.edz
MODELE MCAD	eaton-pushbutton-control-stations-mcad-3d-models-m22-iy1.stp eaton-aufbaugehaeuse-gr1-3d-model.stp eaton-enclosure-mcad-drawings-aufbaugehaeuse-gr1.dwg eaton-enclosure-mcad-drawings-aufbaugehaeuse-gr-1.dwg
PEP ECO-PASSPORT	eaton-pushbutton-control-stations-pep-eato-00299-v0101-en.pdf
RYSUNKI	eaton-operating-surface-mounting-m22-accessory-dimensions-003.eps eaton-operating-surface-mounting-m22-accessory-3d-drawing-005 eaton-operating-button-symbol-008.eps eaton-general-totally-insulated-t0-main-switch-symbol.eps

NAZWA PROJEKTU:	
NUMER PROJEKTU:	
PRZYGOTOWANE PRZEZ:	
DATA:	

Eaton Corporation plc Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irlandia
Eaton.com

© 2026 Eaton. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Najnowsze informacje o produktach i wsparciu znajdują się na naszych mediach społecznościowych.