제2019-054467-01-1호

안 전 인 증 서

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastraße 27, 32423 Minden, Germany

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Feed-Through Terminal Block

형식·모델(용량·등급) / 인증번호

TOPJOB S 2002-1201(Ex e IIC) / 19-KA4BO-0921U

인 증 기 준

고용노동부고시 제2019-15호

인 증 조 건

1. 제조공장

·본 인증서는 'Hansastraße 27, 32423 Minden, Germany' 에서 생산하는 제품에 한함.

2. 제품개요

·이 제품은 나사 없이 설치되는 안전증 방폭 구조의 터미널 블록임.

·정격

Rated insulation voltage [V]	Rated voltage, max [V]	Rated current, max [A]	Rated cross section [mm^2]
500	550	20 (점퍼 플러그 사용)	2.5(4)
		22 (점퍼 플러그 미사용)	

·작동온도: −55 ℃ ≤ $T_{service}$ ≤ +110 ℃

3. 인증범위: 본 인증서는 위 형식번호에 한하여 유효함.

4. 안전한 사용을 위한 조건

·당 기기는 방폭부품으로서 단독사용이 불가하므로 완제품 형태로 재인증 후 사용할 것.

5. 인증(변경)사항: 없음.

6. 그 밖의 사항

·안전인증품의 품질관리, 확인심사 수검, 변경사항 신고 등 인증 받은 자의 의무 준수

·본 안전인증서는 반드시 관련 IECEx 인증서(IECEx PTB 03.0004U issue No.5)와 함께 사용

2019 년 12 월 04 일

한국산업기술시험원장

(08389) 서울시 구로구 디지털로 26길 87(구로동) http://www.ktl.re.kr
(52852) 경상남도 진주시 충의로 10(충무공동)